



Außenansichten:
V1: Rw ≥ 34dB; g-Wert Verglasung: g ≤ 0,50
V2: Rw ≥ 36dB; g-Wert Verglasung: g ≤ 0,50
V3: Rw ≥ 40dB; g-Wert Verglasung: g ≤ 0,50
V4: Rw = o.A.; g-Wert Verglasung: g ≤ 0,50;
Innenhof:
V11: Rw ≥ 34dB; g-Wert Verglasung: g ≤ 0,30
V21: Rw ≥ 36dB; g-Wert Verglasung: g ≤ 0,30
V41: Rw = o.A.; g-Wert Verglasung: g ≤ 0,30
Allgemein:
• Öffnungen zur Rauchableitung in den TRH
mit Steuerung für Lüftungsfunktion
• E30: Brandschutzanforderung
• AS: absturzsichere Verglasung
• P: Blechpaneel
Hinweis:
übergeordnet zum Planmaß ist sich nach dem
Bestandsachsen bzw. Fassadenfugen zu richten!

D o m i n g e d e c b a		PLANINDEX
ANDERUNGSBESCHREIBUNG		GEZ. DATUM
PLANINHALT: Ansicht 6.019		PLANNR.: A-P5-BT6-12-AN-BT-9-10_6.019
BAUHERR		KREISKLINIK ALTÖTTING-BURGHAUSEN VINZENZ-VON-PAUL-STRASSE 10 84503 ALTÖTTING
KREISKLINIK ALTÖTTING		ERWEITERUNG UND SANIERUNG 2. BAUABSCHNITT
AUFSTOCKUNG PFLEGE/ BT 6-12		
AUSFÜHRUNGSPLANUNG		
Ansicht 6.019		
PLANNR.: A-P5-BT6-12-AN-BT-9-10_6.019		INDEX: VORABZUG
MASSSTAB: 150		DATUM: 20.12.2019
KKAOE		
±0.00 = 398.00 m üNN		
ARCHITEKT	FACHPLANER	
FREIGEgeben: xxxx		DATUM: xxxx