



**Außenansichten:**  
V1: Rw ≥ 34dB; g-Wert Verglasung: g ≤ 0,50  
V2: Rw ≥ 30dB; g-Wert Verglasung: g ≤ 0,50  
V3: Rw ≥ 40dB; g-Wert Verglasung: g ≤ 0,50  
V4: Rw = o.A.; g-Wert Verglasung: g ≤ 0,50, Innenhof  
V11: Rw ≥ 34dB; g-Wert Verglasung: g ≤ 0,30  
V21: Rw ≥ 36dB; g-Wert Verglasung: g ≤ 0,30  
V41: Rw = o.A.; g-Wert Verglasung: g ≤ 0,30

**Allgemein:**  
- Öffnungen zur Rauchableitung in den TRH mit Steuerung für Lüftungsfunktion  
- E30: Brandschutzanforderung  
- AS: absturzsichere Verglasung  
- P: Blechpaneel

**Hinweis:**  
übergeordnet zum Planmaß ist sich nach dem Bestandsachsen bzw. Fassadenfugen zu richten!

PLANINDEX		P o n i k i h f e d c b a
ANDERUNGSBESCHREIBUNG		GEZ. DATUM
PLANINHALT: Ansicht 6.017		PLANNR.: A-P5-BT6-12-AN-BT-11-12_6.017
BAUHERR KREISKLINIK ALTÖTTING-BURGHUSEN VINZENZ-VON-PAUL-STRASSE 10 84503 ALTÖTTING		
KREISKLINIK ALTÖTTING ERWEITERUNG UND SANIERUNG 2. BAUABSCHNITT AUFSTOCKUNG PFLEGE/ BT 6-12		
AUSFÜHRUNGSPLANUNG		
Ansicht 6.017		
PLANNR.: A-P5-BT6-12-AN-BT-11-12_6.017		INDEX: VORABZUG
MASSSTAB: 150		DATUM: 20.12.2019
KKAOE		
±0,00 = 398,00 m üNN		
ARCHITEKT		FACHPLANER
FREIGEGERBEN: xxxx		DATUM: xxxx