



Außenansichten:
V1: Rw ≥ 34dB; g-Wert Verglasung: g ≤ 0,50
V2: Rw ≥ 36dB; g-Wert Verglasung: g ≤ 0,50
V3: Rw ≥ 40dB; g-Wert Verglasung: g ≤ 0,50
V4: Rw = o.A.; g-Wert Verglasung: g ≤ 0,50
Innenhof:
V11: Rw ≥ 34dB; g-Wert Verglasung: g ≤ 0,30
V21: Rw ≥ 36dB; g-Wert Verglasung: g ≤ 0,30
V41: Rw = o.A.; g-Wert Verglasung: g ≤ 0,30
Allgemein:
- Öffnungen zur Rauchableitung in den TRH mit Steuerung für Lüftungsfunktion
- E30: Brandschutzanforderung
- AS: absturzsichernde Verglasung
- P: Blechpaneel
Hinweis:
übergeordnet zum Planmaß ist sich nach dem Bestandsachsen bzw. Fassadenfugen zu richten!

D o m i n g f e d c b a		PLANINDEX
ANDERUNGSBESCHREIBUNG		GEZ. DATUM
PLANINHALT: Ansicht 6.015		PLANNR.: A-P5-BT6-12-AN-BT-11-12_6.015
BAUHERR		KREISKLINIK ALTÖTTING-BURGHAUSEN VINZENZ-VON-PAUL-STRASSE 10 84503 ALTÖTTING
KREISKLINIK ALTÖTTING		ERWEITERUNG UND SANIERUNG 2. BAUABSCHNITT
AUFSTOCKUNG PFLEGE/ BT 6-12		
AUSFÜHRUNGSPLANUNG		
Ansicht 6.015		
PLANNR.: A-P5-BT6-12-AN-BT-11-12_6.015		INDEX: VORABZUG
MASSSTAB: 150		DATUM: 13.01.2020
KKAOE		
±0,00 = 398,00 m üNN		
ARCHITEKT	FACHPLANER	
FREIGEgeben: xxxx		DATUM: xxxx