Dachaufbau
gem. Detail D-210

Aufbau Attika
gem. Detail D-200

Gewerk hinterlüftete Fassade
Aufbau gem. Detail D-200

Gewerk Fassadenbau
gem.Detail D-210

Öffnung zur Rauchableitung
Drehfenster, Öffnung ≥1,0 m²
mit Rauchabzugöffnungsantrieb,
(Steuerung über EG und 3.OG)
elektrischer Kettenantrieb
(Einsatz gem. Ansichten)

Verglasung g ≤ 0,50 hinsichtl. sommerlicher Wärmeschutz
3-fach Verglasung, Ucw <1,10 W/m²K
Maximalwert nach EnEV: 1,30 W/m²K

Gewerk hinterlüftete Fassade
gem Detail D-200

Fensterbankhalter
thermisch getrennt



Vertikalschnitt A-A



Vertikalschnitt B-B





Horizontalschnitt

Alle Maße sind vor Ort zu prüfen

Index	Gez.	Datum	Änderungsbeschreibung

Kreisklinik Altötting

Erweiterung und Sanierung 2.BA
Aufstockung Pflege / BT 6-12

WERKPLANUNG

Fassade Treppenhäuser F bis J
Horizontal- und Vertikalschnitt

PLANNR.: A-P5-BT6-12-D-211 INDEX: 00

MAßSTAB: 1:10 DATUM: 12.02.2020