

Außenansichten:
V1: $R_w \geq 34\text{dB}$; g-Wert Verglasung: $g \leq 0,50$
V2: $R_w \geq 36\text{dB}$; g-Wert Verglasung: $g \leq 0,50$
V3: $R_w \geq 40\text{dB}$; g-Wert Verglasung: $g \leq 0,50$
V4: $R_w = 0\text{A}$; g-Wert Verglasung: $g \leq 0,50$,
Innenhof:
V11: $R_w \geq 34\text{dB}$; g-Wert Verglasung: $g \leq 0,30$
V21: $R_w \geq 36\text{dB}$; g-Wert Verglasung: $g \leq 0,30$
V41: $R_w = 0\text{A}$; g-Wert Verglasung: $g \leq 0,30$

Allgemein:

- **Öffnungen zur Rauchableitung** in den TRR mit Steuerung für Lüftungsfunktion
- **E30:** Brandschutzanforderung
- **AS:** absturzsichernde Verglasung
- **P:** Blechpaneel

Hinweis:
übergeordnet zum Planmaß ist sich nach dem Bestandsachsen bzw. Fassadenfugen zu richten!

3.0G

2.0G

Ansicht 6.029

			16
			15
			14
			13
			12
			11
			10
			09
			08
			07
			06
			05
			04
			03
			02
			01
			PLANINDEX
ÄNDERUNGSBESCHREIBUNG	GEZ.	DATUM	

PLANINHALT: Ansicht 6.029

PLANNR.: A-P5-BT6-12-AN-Innenhof_2_6.029

BAUHERR

KREISKLINIKEN ALTÖTTING-BURGHAUSEN
VINZENZ-VON-PAUL-STRASSE 10
84503 ALTÖTTING

KREISKLINIK ALTÖTTING
ERWEITERUNG UND SANIERUNG 2. BAUABSCHNITT
AUFSTOCKUNG PFLEGE/ BT 6-12

AUSFÜHRUNGSPLANUNG

Ansicht 6.029


PLANNR:
A-P5-BT6-12-AN-Innenhof_2_6.029

MASSSTAB:
1:50

INDEX:
VORABZUG

DATUM:
26.03.2020

KKAOE


$$\pm 0.00 = 398.00 \text{ m üNN}$$

ARCHITEKT

FACHPLANER

FREIGE GEBEN:
XXXX

DATUM:
XXXX