





45 46 47





Ansicht 6.014

Außenansichten:
V1: Rw ≥ 34dB; g-Wert Verglasung: g ≤ 0,50
V2: Rw ≥ 36dB; g-Wert Verglasung: g ≤ 0,50
V3: Rw ≥ 40dB; g-Wert Verglasung: g ≤ 0,50
V4: Rw = o.A. ; g-Wert Verglasung: g ≤ 0,50,
Innenhof:
V11: Rw ≥ 34dB; g-Wert Verglasung: g ≤ 0,30
V21: Rw ≥ 36dB; g-Wert Verglasung: g ≤ 0,30
V41: Rw = o.A. ; g-Wert Verglasung: g ≤ 0,30

Allgemein:
- Öffnungen zur Rauchableitung in den TRH mit Steuerung für Lüftungsfunktion
- E30: Brandschutzanforderung
- AS: absturzsichernde Verglasung
- P: Blechpaneel

Hinweis:
übergeordnet zum Planmaß ist sich nach dem Bestandsachsen bzw. Fassadenfugen zu richten!

			16
			15
			14
			13
			12
			11
			10
			09
			08
			07
			06
			05
			04
			03
			02
			01
			PLANINDEX
ÄNDERUNGSBESCHREIBUNG		GEZ. DATUM	

PLANINHALT: Ansicht 6.014

PLANNR.: A-P5-BT6-12-AN-BT-11-12_6.014

BAUHERR

KREISKLINIKEN ALTÖTTING-BURGHAUSEN
VINZENZ-VON-PAUL-STRASSE 10
84503 ALTÖTTING

KREISKLINIK ALTÖTTING
ERWEITERUNG UND SANIERUNG 2. BAUABSCHNITT
AUFSTOCKUNG PFLEGE/ BT 6-12

AUSFÜHRUNGSPLANUNG

Ansicht 6.014

PLANNR.:
A-P5-BT6-12-AN-BT-11-12_6.014

INDEX:
VORABZUG

MASSSTAB:
150

DATUM:
26.03.2020

KKAOE

±0.00 = 398.00 m üNN



ARCHITEKT

FACHPLANER

FREIGEGEBEN:
xxxx

DATUM:
xxxx