

<div>Abhangdecke</div> <div>Typ AD.01</div> <div>Einbauort:Wohnräume, Abkofferungen, Flur DG</div> <div>Schallschutz:-</div> <div>Brandschutz:F 0</div> <div><div>Abhanghöhe vgl. Grundriss Brandschutzanforderung F 0 Revi- öffnungen nach Vorgabe TGA,</div><div>- Schnellabhänger - CD- Profil - GK- Platte geschlossen, glatt</div></div>	<div>Abhangdecke</div> <div>Typ AD.02</div> <div>Einbauort:Bäder</div> <div>Schallschutz:-</div> <div>Brandschutz:F 0</div> <div><div>Abhanghöhe vgl. Grundriss Brandschutzanforderung F 0 Revi- öffnungen nach Vorgabe TGA,</div><div>- Schnellabhänger - CD- Profil - GK- Platte geschlossen, glatt feuchtraumgeeignet</div></div>	<div>Abhangdecke</div> <div>Typ AD.03</div> <div>Einbauort:Foyer, Cafeteria</div> <div>Schallschutz:Schallabsorptionsgrad 0,7</div> <div>Brandschutz:F 0</div> <div><div>Revi- öffnungen nach Vorgabe TGA,</div><div>- GK- Platte mit Lochung 12/25 Q - Flies - Schallschutzauflage "Caruso-Isobond" 20 mm" o. glw. - CD- Profil - Noniusabhänger - Auflage 20 mm offenporiger Schaumstoff</div><div>Abhanghöhe vgl. Grundriss</div></div>	<div>Abhangdecke</div> <div>Typ AD.04</div> <div>Einbauort:Marktplatz (Aufenthalt), Stützpunkte, Büro</div> <div>Schallschutz:Schallabsorptionsgrad 0,7</div> <div>Brandschutz:F 0</div> <div><div>- Mineralfaserdecke elementiert z.B. OWA -62,5 cm * 62,5 cm - Platten OWAoustic premium Design Cosmos - Tragesystem OWA S3 / sichtbar - Wandprofil L ohne Schattenfuge</div></div>
<div>Abhangdecke</div> <div>Typ AD.05</div> <div>Einbauort:UG / Umkleiden + WC</div> <div>Schallschutz:Schallabsorptionsgrad 0,6</div> <div>Brandschutz:F 0</div> <div><div>- Mineralfaserdecke elementiert z.B. OWA -62,5 cm * 62,5 cm - Platten OWA Design Ocean - Tragesystem OWA S3 / sichtbar - Wandprofil L ohne Schattenfuge</div><div>feuchtraumgeeignet</div></div>	<div>Abhangdecke</div> <div>Typ AD.06</div> <div>Einbauort:Multifunktionsraum</div> <div>Schallschutz:Schallabsorptionsgrad 0,7</div> <div>Brandschutz:F 0</div> <div><div>Revi- öffnungen nach Vorgabe TGA,</div><div>- Akustikdecke z.B. Knauf Cleaneo o. glw. - GK- Platte mit Rundlochung 12/25 und gespachteltem Randfries - Flies - Schallschutzauflage "Caruso-Isobond" 20 mm" o. glw. - CD- Profil - Schnellabhänger</div></div>	<div>Abhangdecke</div> <div>Typ AD.07</div> <div>Einbauort:Bäder DG</div> <div>Schallschutz:55 dB in Kombination mit Dachaufbau</div> <div>Brandschutz:F 30</div> <div><div>- Dachstuhl, F30 Brandschutzklasse F30 - Direktabhänger, Befestigung an Sparren - CD- Profil - Knauf Gipsplatte geschlossen, 12,5 mm + 12,5 mm Gipsplatte (Schallschutz) Deckensystem gem. abP P-SAC-02 / III 726-Ä</div><div>Unterdecke (F0) - Schnellabhänger - Knauf CD- Profil - Unterdecke Gipsplatte 12,5mm feuchtraumgeeignet</div></div>	<div>Abhangdecke</div> <div>Typ AD.08</div> <div>Einbauort:Flur DG</div> <div>Schallschutz:55 dB in Kombination mit Dachaufbau</div> <div>Brandschutz:F 30</div> <div><div>- Dachstuhl, F30 Brandschutzklasse F30 - Deckensystem Fa. Knauf D.113 (Brandbeanspruchung von unten und oben) - UK Metallprofile ebenengleich - MiWo -Dämmstreifen bei Wandanschluß, b= 50cm (Schallschutz) - Beplankung Knauf Fireboard 1x15 mm oder 2 x 12,5mm Silentboard oder Diamant</div><div>Unterdecke (F0) - Mineralfaserdecke elementiert z.B. OWA -Rastermaß 62,5 cm * 62,5 cm - Platten OWAoustic premium Design xxx - Tragesystem OWA S3 / sichtbar - Wandprofil L ohne Schattenfuge</div></div>
<div>Abhangdecke</div> <div>Typ AD.09</div> <div>Einbauort:Vorräume Apartments DG</div> <div>Schallschutz:55 dB in Kombination mit Dachaufbau</div> <div>Brandschutz:</div> <div><div>- Dachstuhlkonstruktion Brandschutzklasse F30 - Deckensystem Abhangdecke gem. abP P-SAC-02 / III 726-Ä</div><div>Unterdecke (F0) - Schnellabhänger - Knauf CD- Profil - Unterdecke Gipsplatte 12,5mm feuchtraumgeeignet</div></div>	<div>Abhangdecke</div> <div>Typ AD.10</div> <div>Einbauort:Deckenfläche DG waagerecht / schräg</div> <div>Schallschutz:55 dB in Kombination mit Dachaufbau</div> <div>Brandschutz:</div> <div><div>- Dachstuhlkonstruktion Brandschutzklasse F30 - Direktabhänger, Befestigung an Sparren - CD- Profil - Knauf Gipsplatte geschlossen, 12,5 mm + 12,5 mm Gipsplatte (Schallschutz) Deckensystem gem. abP P-SAC-02 / III 726-Ä</div></div>	<div>Abhangdecke</div> <div>Typ AD.13</div> <div>Einbauort:Flure</div> <div>Schallschutz:-</div> <div>Brandschutz:F 30</div> <div><div>Abhanghöhe vgl. Grundriss Brandschutzanforderung F 30 von oben und unten Revi- öffnungen nach Vorgabe TGA,</div><div>- Noniusabhänger, UK ebenengleich - CD- Profil 60*27, - 2*12,5 mm GK- Platte geschlossen, glatt Knauf Diamant System z.B. Knauf D113</div></div>	<div>Konstruktionsaufbau und Materialien sind entsprechend der jeweiligen bauaufsichtlichen Zulassungen eigenständig zu überprüfen. Der Anschluß an andere Bauteile gleicher oder anderer Brandschutzklassifizierung ist hinsichtlich der Zulässigkeit gemäß der bauaufsichtlichen Prüfzeugnisse eigenständig zu überprüfen</div>
<div>Abhangdecke</div> <div>Typ AD.14</div> <div>Einbauort:Flurquerungen Achse B-C / 2.1-3.1 und 5.1, Achse J-K / 7 und 9-10</div> <div>Schallschutz:-</div> <div>Brandschutz:F 30</div> <div><div>E-30 Kanal z.B.Knauf K262-Q14 - 2*25 mm Fireboard - Ecken geklammert - Unterseite gespachtelt und geschliffen</div></div>	<div>Abhangdecke</div> <div>Typ AD.15</div> <div>Einbauort:Treppenraum</div> <div>Schallschutz:-</div> <div>Brandschutz:F 90</div> <div><div>F-90 Unterdecke z.B.Promat Konstr. 120.50 - CD 60 Deckenprofile - UK ebenengleich (Ausführung Promat 02-1606) - 2*20 mm Promaxon Typ A - Unterseite gespachtelt und geschliffen</div></div>	<div>Abhangdecke</div> <div>Typ AD.16</div> <div>Einbauort:Flur UG</div> <div>Schallschutz:-</div> <div>Brandschutz:F 90</div> <div><div>F-90 Kanal z.B.Promat Konstr. 290.25</div><div>- 1*35 mm Promatect - LS - Unterseite gespachtelt und geschliffen</div></div>	<div>BAUVORHABEN: Neubau eines sozialtherapeutischen Pflegeheimes Neubau eines Pflegeheimes für Senioren</div> <div>BAUHERR: Innzeit Bau GmbH Inttalstraße 33 / 83098 Brannenburg Tel. +49 8034 909809-0 Fax. +49 8034 909809-9</div> <div>Planinhalt: Pflegeheim Senioren Regeldetails Abhangdecken</div> <div>Plan Nr.: PH.D.6.1.2 Datum: 30.04.2020</div> <div>Index: b Maßstab: 1: 10</div> <div><p>Stollstraße 6 / 83022 Rosenheim Tel. 08031-908828-0 / Fax 08031-908828-99 info@perner-architekten.de www.perner-architekten.de</p></div>