Mauerwerksankerschienen ⊣⊡⊢ zur Befestigung von Mauerwerk in Stb-Wänden vorsehen, Lage s. Grundriss. Kalksandsteinstürze über Türen und Wanddurchbrüchen sind nach technischen und statischen Erfordernissen von der Rohbaufirma zu dimensionieren und einzubauen.


P
O
N.1
N
M'
M
L'
L
K'
K
9'
8'
7'
6'
5'
4'
3'
2'
1'
Ost
Nord
Teilschnitt B-B
Teilschnitt 9'-9
Planschnitt 2
A-P5-BT13-GR-U1-2
U.416 Druckluftzentrale 43.74 m²
U.417 Heizzentrale 71.23 m²
U.418 Lüftungstechnik 405.30 m²
U.TN Treppenhaus N 24.99 m²
U.TN Treppenhaus K 24.99 m²
U.F401 Technikflur 1 206.70 m²
U.F402 Technikflur 2 71.97 m²
U.F403 Technikflur 3 96.62 m²
U.414 EVU Mittelsp./Mittelsp. Schaltanlage 33.97 m²
U.413 Kraftstoffank NEA 30.95 m³
U.412 Trafo 1 13.59 m³
U.415 Dampfzentrale 27.22 m²
U.423 Gase 44.24 m²
U.424 Wasseraufbereitung 45.71 m²
U.419 Kältemaschinen 66.48 m²
U.420 Kältezentrale 111.84 m²
U.421 Dosieranlage und Vakuumpumpe 15.27 m²
U.487 HLS-Schacht 1 6.89 m²
ELT- Ausbau
▽ OK Hohlraumboden = -4.80
Flurzone ohne Anforderung
Herstellen Hausanschlussraum Elektro 18.92 m²
Schacht Bestand
Erdreich Innenhof
Fugenband s. Statik
Mineralwolledämmplatte nach DIN EN 13162, WTH nach DIN 4108-10, d = 60mm
Perimeterdämmung d=14cm, WLG 040
Perimeterdämmung d=12cm, WLG 040
2x Doppelrohrpackung E Ø 150 Achse +2.00m
2x Doppelrohrpackung E Ø 150 Mittlere Achse+ 2.00m
Einbringschacht 1 17.18 m²
Einbringschacht 2 32.11 m²
Lasthaken bis 70 kN
Lasthaken bis 30kN
Abdichtung Bodenplatte gemäß Abdichtungskonzept
Bestandsöffnung schließen, KS-MW, fachentsorgt
Grundleitungsstutzen
Grundleitungsschutzrohr
Kernbohrung
Schacht Entrauchung
Schacht Zuluft/Druckluft
Kanten innenseitig phasiert gefast Fase 10mm
Kanten innenseitig phasiert gefast Fase 15mm
alle Kanten Fase 10mm
Flurzone ohne Anforderung
Aufzugsinterfant
Treppenantritt
Podestabdeckung
Fase 10mm
Deckensprung UK RD = -1.15
Deckensprung UK RD = -0.45
Deckensprung UK RD = -1.65
Deckensprung UK RD = -1.40
Deckensprung UK RD = -1.20
Deckensprung UK RD = -1.35
Deckensprung UK RD = -0.65
Deckensprung UK RD = -0.40
Deckensprung UK RD = -0.90
Deckensprung UK RD = -0.70
Deckensprung UK RD = -0.55
Deckensprung UK RD = -0.75
Deckensprung UK RD = -0.85
Deckensprung UK RD = -0.60
Deckensprung UK RD = -0.80
Deckensprung UK RD = -0.50
Deckensprung UK RD = -0.45
Deckensprung UK RD = -0.30
Deckensprung UK RD = -0.35
Deckensprung UK RD = -0.25
Deckensprung UK RD = -0.20
Deckensprung UK RD = -0.15
Deckensprung UK RD = -0.10
Deckensprung UK RD = -0.05
Deckensprung UK RD = 0.00
Deckensprung UK RD = +0.05
Deckensprung UK RD = +0.10
Deckensprung UK RD = +0.15
Deckensprung UK RD = +0.20
Deckensprung UK RD = +0.25
Deckensprung UK RD = +0.30
Deckensprung UK RD = +0.35
Deckensprung UK RD = +0.40
Deckensprung UK RD =