InnKlinikum Altötting

Erweiterung und Sanierung 2.BA
Aufstockung Pflege / BT 6-12

WERKPLANUNG VORABZUG

BT6 - Gitterrosttreppe Dachausstieg-Neubau Vertikalschnitt
Technikraum 3.400

PLANNR.: A-P5-BT6-12-D-606 INDEX:

MAßSTAB: 1/20 DATUM: 20.03.20

Index	Gez.	Datum	Änderungsbeschreibung

Auflagen für Stahlwangen

15 Stg. + 1 Podest
19/28

+15.15

HEB220

HEB240

Flachstahlgeländer 60/10
an Wange geschweisst

Pressroststufe gem. DIN 24531-1 DIN EN ISO 14122-3
mit gelochter Antrittskante und gelochten Seitenplatten

Stb-Stütze
25/25

2.17

Treppe
punktuell an Wand mit Materialgerechten Dübel befestigt.

1.02

25

8 Stg.
19/28

1.00

28

19

19

Flachstahlwange(250/10)

Fußplatte
Neoprenauflager d=10 mm

Technikraum 3.400

Stb-Fundament
120x140x25cm (bxtxh)

+11.20

Dimensionierung gemäß Statik AN

Alle Bestandsmaße sind vor Ausführung vom AN zu prüfen

Alle Stahlteile mit abgerundeten Kante

Alle Maße sind vor Ort zu prüfen