



Außenansichten:

- V1: Rw ≥ 34dB; g-Wert Verglasung: $g \leq 0,50$
- V2: Rw ≥ 30dB; g-Wert Verglasung: $g \leq 0,50$
- V3: Rw ≥ 30dB; g-Wert Verglasung: $g \leq 0,50$
- V4: R_w ≥ 34dB; g-Wert Verglasung: $g \leq 0,50$.

Innenhof:

- V11: R_w ≥ 24dB; g-Wert Verglasung: $g \leq 0,30$
- V12: R_w ≥ 36dB; g-Wert Verglasung: $g \leq 0,30$
- V14: R_w = 0; g-Wert Verglasung: $g \leq 0,30$

Allgemein:

- **Öffnungen zur Rauchaubleitung** in den TRH mit Steuerung für Lüktionsfunktion
- **ESB:** Brandschutzanforderung
- **AS:** abstrahierte Verglasung
- **P:** Biechpaneel

Hinweis:

übergordnet zum PlanmaB ist sich nach dem Bestandszustand bzw. Fassadenumfang zu richten