POSITIONSPLAN GRÜNDUNG - PARKHAUS



Fundamentdimensionen und Anschlußhöhen Stand 16.06.2021, siehe Genehmigungsstatik Fudamente Parkhaus!

Oberkante Sockelwände gemäß Objektplanung. Vergleiche auch Schnittdarstellungen.

Sockelwände d = 40 cm, wenn nicht anders angegeben!



Regeldetails

Schema Installationsbereich: Bodenplatte/Fundamente



Senkrechte Grundleitungsführung sind abzustimmen / möglich.

Erklärung:

SFU xxx b/h=x,xx /y,yy (Annahme σ_{0d}<250kN/m²)

Bemessungswert für flächigen Sohlwiderstand σ_{0d} ≤ 250 kN/m² für ggw. Auslegung Gründung Parkdeck. Gemäß Festlegung LRA am 31.05.2021 wird der Sohlwiderstand für die Baugrubensetze um 10% auf $\sigma_{0,D}$ ≤ 275 kN/m² gesetzt.

*) - Vorschlag Lage Raumfuge 2cm. Klärung Abdichtung, Fugelverfüllung und Fugenverschluss nach Objektplanung!

- Baugrundverbesserung gemäß Vorgabe, Planung, Ausschreibungszuarbeit und Bauüberwachung Baugrundgutachter erforderlich! Schnittstelle Tragwerksplanung - Baugrundgutachter = UK Fundament (Sauberkeitsschicht)
- Abdichtung Gebäude gem. Planung Architekt
- Ableitung Hang- und/oder Schichtenwasser, Bauwasser gemäß Planung Architekt/ Baugrundgutachter (z.B. Drainagen usw.)
- Entwässerung Parkflächen gem. Planung Architekt
- Oberflächenbeschaffenheiten, Beschichtungen gem. Planung Architekt

Legende Tragende Bauteile (Decken, Deckenauflager) / Beschriftungen:

- NEU

WT-Wandträger; ausstellende WA, Stützen (= in ST bzw. -K/M und WT -Ebene); gedrückte Dominante Scheibenlagen möglich (Aussteifung in LF1)			HOLZ
WA- Wände tragend (Scheibenlagen/Durchbrüche b<2 geplant möglich/ Aussteifung in LF3, nachträgliche Dch. -KB nur bed. klein und weitestmöglich)	Stb	MW	STAHL
Unter-Oberzüge/Träger UZ/OZ B/H=DE (Höhe zzgl. Rohdecke)	UZ (gedrückt) / OZ (gezogen)	OZ/UZ	Träger / Träger
aufgehende WA,WT,ST, ...			

Decken	DE	Deckendurchbruch, -schlitz => Ø250 auch als KB	DD/DS; KBZ-Kernbohrzone mit Aussparbereinen, über bei Bewehrung/Dübeltesen berücksichtigt
Bodenplatten	BP	Wanddurchbruch, -schlitz => Ø250 auch als KB	WD/WS; KB/Z; Setzungs-/ Bewegungsfuge mit Fugenbewegungen bis ca. 20mm: FUGE
Fundamente (FU=Einzel-F.u. BFU-Streifen-F.)	FU	Bodendurchbruch, -schlitz => Ø250 auch als KB	BD/BS; Scheidngasse, bauzeitl. offen halten

- ABBRUCH

Wände/WT/Stützen/Pfeiler	Stb	MW	STAHL	HOLZ	
Unterzüge/Träger (OK UZ = UK Decke) UZ B/H=DE (Höhe zzgl. Rohdecke)	UZ	Sturz			
Decken/Platten	Stb, MW, STAHL, HOLZ				

- BESTAND

Wände, Wandträger und Stützen	Stahlbeton
Wände, Pfeiler	Mauerwerk
tragendes Bauteil, Wände, Stützen	Fertigteile Stb

Lastannahme/Lastansätze

Flächenbauteile:

Lastannahme Bodplatte	
Bodenaufbau:	... kN/m²
Mittendecke:	... kN/m²
Nutzlast:	... kN/m²

Lastannahme Decke	
Deckenaufbau:	... kN/m²
Mittendecke:	... kN/m²
Nutzlast:	... kN/m²

nichttragende Bauteile z.B. WA aus Stb, MW, entfernbar: 15mm von Decke abgehyt (MWK) mit Kopfhalterung; weitlich mit Solirstufige+Dreikantleiste von trag. Querschnitten abgesetzt; Last für darunter liegendes Tragsystem weitre nicht durch den Trennwandzuschlag oder Nutzlast abgedeckt sind z.B. Lmenalien als schwere Trennwand (2 qu) 0,75; MW etc.

wie wo jedoch als ISO hochgez.

aufgehende Lasten/Lasten aus darüber liegender Ebene aus nichttragenden Bauteilen z.B. v. var. aus schwerer nichttragenden Trennwänden etc.

Geometr. bzw. Konstruktionsbenahme durch Architekt einzuhalten bzw. Hinweis

Stb-Wand als WU-Konstruktion nach Planungsgrundsatz C mit planmäßiger Rissebeschränkung. (für Bereiche mit Anforderung Nutzungsklasse A mit Abdichtungskonzeption gem. Planung Architekt oder planmäßiger Rissevorspannung)

Tabuzone BTA/ nachträgliche Durchbrüche und Kernbohrungen

Stahlbeton / Festbeton sofern nicht anders angegeben

Lieferbeton mit Zement CEM II

Bauteil	Fest.-kl.	Expositionsklasse	Mindestbewehrung WU-Bodenplatte	Mindestbewehrung WU-Wände	Rissbreitenbegrenzung Fugenabstand	Rissbreitenbegrenzung Zwang w/cm-Wert	Konsistenz	Größtkorn [mm] (Anmerk. Fest.-kl. C30/37 und höher)	Fuge erlaubt (Ja/ Nein)	Zugabe [l/m³]	Größtkorn [mm]	Oberflächenklasse	w/z - Wert <=	Δz [mm]	Δz [mm] (Anmerk. Bauteilen mit Anforderungen an die Schalungsoberfläche)
Parkdeck															
Decken, befahren (OS 11)	C40/50	XC3, XF1, XD1, WF	-	-	0,20	24	F3	-	m	-	16	OK2	0,45	15	50<=55
Rampe WT, befahren (OS 13)	C40/50	XC3, XF1, XD1, WF	-	-	0,20	24	F3	-	m	-	16	OK2	0,45	15	50<=55
Rampe Stb, befahren (OS 11)	C35/45	XC3, XF1, XD1, WF	-	-	0,20	24	F3	-	m	-	16	OK2	0,45	15	50<=55
sehe auch Planung OP, bzw. nach Planung GU															
Außenbauteile / Treppenhaus															
Decke	C35/45	BC1, WF	-	-	0,30	24	F3	-	m	-	16	OK2	0,50	10	30
Decke / Podeste	C35/45	BC4, XF2, XD3, WF	-	-	0,30	24	F3	-	m	-	16	OK2	0,50	15	50<=55
Treppen	C35/45	BC4, XF2, XD3, WF	-	-	0,30	24	F3	-	m	-	16	OK2	0,50	15	50<=55
Brüstungen	C35/45	BC4, XF2, XD3, WF	-	-	0,30	24	F3	-	m	-	16	OK2	0,50	15	55
Brüstungen	C35/45	BC4, XF2, XD3, WF	+	-	0,30	24	F3	+	m	+	16	OK2	0,50	15	55
Gründung															
Socket EÜ	C35/45	BC4, XD2, XF2, WA	-	-	0,30	24	F3	-	s	+	16	OK2	0,45	15	55
Stielenfundamente	C35/45	BC4, XD2, XF2, WA	-	-	0,30	24	F3	-	s	+	16	OK2	0,45	15	55
Bodenplatte TH	C35/45	BC4, XD2, XF2, WA	-	-	0,30	24	F3	-	s	+	16	OK2	0,45	15	55
Podeste, Treppen, Bodenplatte TH1	C35/45	BC4, XD3, WA, WF	-	-	0,30	24	F3	-	s	+	16	OK2	0,45	15	55

unbewehrter Beton

unbew. FU/Frostschürze/Unterfüg	C25/30	XC2,XF1,XA1,WF	-	-	24	F3	-	m	+	16	OK2	0,50	0

Sauberkeitsschicht/Negativbeton: >=C12/15 ca. >5cm mit Eberhof geschalte Fläche, planeben abgezogen, geglättet, Versprünge/Schrägen mit Negativbeton

Die Festigkeits- und Formänderungswerte für Beton nach DIN EN 1992-1-1 (EC2) Tab. 3.1 sind einzuhalten und quarzhaltige Zuschlagstoffe zu verwenden. Insbesondere die angegebenen Elastizitätsmodul Beton gemäß DIN EN 1992-1-1 Tab. 3.1 sind als Grundlage in die Bemessung eingeflossen und sind bei der Ausführung sicherzustellen z.B. durch anteilig Splittbörnung und nachzuweisen.

	C20/80	C25/30	C30/37	C35/45	C40/50	C45/55	C50/60	C55/67	C60/75	C70/85	C80/95	C90/105	C100/115
Ecm	29000	31000	33000	34000	35000	36000	37000	38000	39000	41000	42000	43000	[N/mm²]

Baugrundangaben:

sh. Baugrundgutachten Grundbaulabor München

Gründungshorizont: flächige Baugrundverbesserung nach Angaben BGGA
chemischer Angriffsgrad Beton aus Boden/ Wasser: XA 0

Positionen/Bezeichnungen:

Geschoßdefinition:

(n)
3
2
1
E
U1
U(m)

WA x.01 — WA geschossübergreifend Nr. 01

DE E.01 — Decke über Erdgeschoß; Nr. 02

FU 07 — Fundament; Nr. 07

X - Geschossübergreifend

Ein Geschoß schließt jeweils die darüberliegende Decke (einschl. Unter- und Oberzügen) bzw. das Dach ein.

Beispiele für Positionsbezeichnung:

Bauteile/Bezeichnungen	Kürzel
Dachtragglied	DA
Decke, Ober-, Untertrag	DE/OZ/UZ
Stütze / Stützengruppe	ST / STG
Wand/Wandträger/Kern	WA/WT/KERN
Bodenplatte/Fundament	BP/FU
Bohrpfahl, Rammpfahl	BPF/RPF
Einzel/Streifenfundament	EF/STFU
Treppenlauf	TL
Haupt-/Zwischenpodest	HP/ZP
Verbundträger+stütze	VTR/VST
Vollfertigteil	VFT
Halbfertigteil	HFT
Stahlbeton	Stb

INDEX	ÄNDERUNG BETRIFFT	DATUM	NAME	GESEHEN
01	Anpassung Fundamentabmessungen	18.06.21	BN	
00	Erstellung	04.06.21	MY/SZ	

PLANINHALT: GRÜNDUNG

ENTWURFSPLAN — Aktuelle Darstellung



Arbeitsstand, MING 18.06.2021

OKFFB = ±0.00 = 387.50 m üNN

BSZ PAN

ENTWURF - Tektur; ASZA

NEUBAU BERUFLICHES SCHULZENTRUM PFARRKIRCHEN

BAUHERR
LANDKREIS ROTTAL-INN
RINGSTRASSE 4-7
84347 PFARRKIRCHEN

ARCHITEKT
FELIX+JONAS ARCHITEKTEN GMBH
ICKSTATTSTRASSE 11 a
80469 MÜNCHEN

FACHPLANUNG TRAGWERK
MATHES BERATENDE INGENIEURE GMBH
EMIL-ROSENOW-STRASSE 3
09112 CHEMNITZ

PLANINHALT: POSITIONSPLAN GRÜNDUNG - PARKHAUS
PLANNR.: BSZPAN_06_PH_FU_POS_001_V_01
INDEX: 01
PLANGRUNDLAGE:
MASSSTAB: 1:100, 1:50
DATUM: 04.06.2021
GEZ: MY/BN
FREIGEGEBEN: VORABZUG
DATUM:

GRÜNDUNG

Hinweise Positionsplan

Dieser Plan ist ein Positionsplan, kein Konstruktions- oder Werkplan. Er dient lediglich als Übersichtsdarstellung der statisch relevanten Bauteile des Tragwerkes bzw. der Konstruktion und gilt nur im Zusammenhang mit den Entwurfsplänen des Architekten in aktueller Fassung.

sowie den statisch relevanten Schlitz- und Durchbruchs-, sowie Lastangaben der fachplanung Haustechnik/ Werkstattplanung

sowie allen weiteren Positionsplänen/ Lastenplänen der Tragwerksplanung.
Auf diesem Plan sind insbesondere nicht enthalten:
-Angaben über einzulegende Ankerschienen, Anschweißplatten, Lehrrohre, Blitzschutz, Einbauteile Aufzug, Einbauteile Fassade, bauphysikalische Aufbauten, etc. Hierzu sind die Angaben den Architekturplänen bzw. der Fachplaner und Sonderfachleute zu entnehmen.

Beton / Stahlbeton / Spannbeton: (sofern nicht anders angegeben mindestens)

- Bewehrungsstahl nach DIN 488-1:2009, komplett in Stabstahl, auch in Biegeformen (auch 3-dimensional)
- Spannstahl: hochduktil 1570/1770, als Monolitzen n. Zulassung ETA-08/0113 i.V.m. Z-13.2-124 für VBT
- Zusatzlagstoffe Beton: mind. anteilig gebrochene Gesteinskörnung, quarzhaltig bei Stützen und Wänden (Brandschutz/nW Zonenmethode)
- schwindarme Betonsorten für Flächenbauteile, Massenbauteile mxb. Decken, Bodenplatten und Bauteile der Weißen Wanne / WUK

Zur Rissminimierung und Reduzierung das Schwindmaßes, auch im Zusammenhang mit ggf. notwendigen Sichtbetonanforderungen, sind alle Flächenbauteile das Bauwerks aus einem schwindarmen Beton, mit möglichst geringer Wärmefreisetzung und niedrigem w/z-Wert (Empfehlung max 0,50) bzw. 0,45 für wu-Konstruktionen herzustellen, sofern mit einer Expositionsklasse kein noch niedrigerer Wert gefordert wird. Zudem sind möglichst große Betonierabschnitte zu bilden, d.h. die Zahl der Arbeitsfugen zu minimieren z.B. durch Betonage Bodenplatten.

Kelleraußenwände, Decken etc. in einem Arbeitsgang. Arbeitsfugen in Stahlbetonbauteilen werden lediglich entlang der Bewehrungsplan-abschnitte/Schalplanabschnitte geplant sowie am Kopf und Fuß von Wänden/Stützen zu anderen Bauteilen (FU, Bzpls, Decken etc). Weitere Unterteilungen liegen vollumfänglich in Planung und Verantwortung des AN, insbesondere abbaubedingte Arbeitsfugen mit Bewehrungsstrennungen auch ggf. inkl. Schraub- oder Rückbiegeanschlüsse. Stricknmetallabstellungen, ggf. Fugenabdichtung z.B. mit Vergrauschläuchen oder beschichteten Fugenbleichen. Sofern keine anders Angabe auf den Bewehrungsplänen erfolgt ist für die Betonbauteile von einer Festigkeitsentwicklung mittel auszugehen. Für Bauteilanschlüsse und Deckenknoten sind Anschlussmaschungen mit Größtkorn 8mm zu verwenden. Vergaus mit Festigkeiten (z.B. Pegel-Vergussmörtel) für Dome, Einbauteile etc. mindestens Bauteilfestigkeit bei Stahlbetonbauteilen sowie mit auf die Fugengröße abgestimmte Korngröße und Konsistenz. Abschelben bzw. Flügelglätten aller Plattenoberseiten wie Decken, Bodplatten zur Nachverdichtung und Vermeidung von Setzungsrissen.

Stahlbau (Verbundbau): (sofern nicht anders angegeben mindestens)

- Betonwerkstücke (Anschweißplatten etc.) als Schweißkonstruktion aus Blechen S355 mit angeschweißter Bewehrung, Kopfbolzen ...
- Profilstahl für Stahlbau wie Bleche, Rohre, Walzprofile etc. S235 (alle Blechdicken) warmgewalzt, wenn im Grundriss nicht anders angegeben!
- Zugstabsysteme und deren Anschlussbleche S355 (alle Materialdicken)
- Schrauben / Dorne / Verstiftungen, Gewindestangen: Festigkeit 8.8 bzw. 10.9
- Verbundbau (Verbundstützen, Verbundträger) S355 (alle Blechdicken) sowie Kopfbolzen bis202

Korrosionsschutz (gem. DIN EN ISO 12944) nach Wahl/Vorgabe Architekt:

- Außenbauteile: Korrosionskategorie C3 mäßig, Schutzdauer lang (z.B. Feuerverzinkung + Beschichtung)
- Innenbauteile: Korrosivitätskategorie C2 gering, Schutzdauer lang (z.B. Feuerverzinkung oder mehrlagiger Anstrich)
- In unzugänglichen, nicht kontrollierbaren Bereichen (z.B. Fassadenbefestigung) ist eine Ausführung in Edelstahl notwendig
- Stahlenbauteile sind mind. 5cm in den nicht durch Beton geschützten Bereichen mit geeigneten Korrosionsschutzsystemen versehen werden

Schnittstellendefinition / Planungsinhalte

Das PARKHAUS soll gemäß Festlegung Bauherr als GU-Paket vergeben werden.

Es sind in diesem Planung folgende Inhalte verankert:
- Entwurfsplanung Parkhaus mit Vordimensionierung der Hauptbauteile
- Genehmigungsplanung (ungeprüft) der Gründung auf der Basis der Lastannahmen / Lastzusammenfassung Parkhaus, Stand Entwurf

Planungsinhalte (Tragwerk), die dem AN (GU) übergeben werden:
- Planung Gründung und umfassende aufgehende Betonwandscheiben (Sockel) jeweils bis Beginn Stahlbau durch Planer des AG bis inkl. LPH 5. Hier nicht inkludiert sind sämtliche Einbauteile zum Anschluss des Stahlbaus am Betonkörper (gilt auch für Ausbau- und Fassadenkonstruktionen etc.)
- Entwurfsplanung Parkhaus (Tragwerk) inkl. Lastzusammenstellung Basis Entwurf

Erwartete Vorgehensweise
- Der AN (GU) soll die Planung des Parkhauses fortsetzen und dort ggf. seine Systemkenntnis zur Anwendung bringen. Weiterführende Angaben dazu siehe Objektplanung.

Erwartete Planungen AN (GU)n bezgl. Tragwerk:
- Genehmigungsstatik und Ausführungsplanung, ggf. auch Werkstattplanung für den tatsächlich zu bauenden Entwurf
- Stahlbau, Stahlbetonverbundbecken, Rampen, Dach, Betonbau Treppenhäuser
- Fassadenkonstruktion nach Vorgabe Objektplanung
- Bei Abweichungen in der o.g. Lastzusammenstellung soll der Planer des AN (GU) rechtzeitig den Verfasser inhaltlich informieren, damit dieser ggf. Nachjustierungen an der Gründungsplanung vornehmen kann. Dem Ablauf dazu regelt der Ablaufplan der Objektplanung.
- Die statisch relevanten Festlegungen zur Verbesserung des Baugrundes sind zwingend einzuhalten (Baugrundverbesserung vorlaufend in extra Los nach Planung und Ausschreibung BGGA / Objektplanung).
- Die Planungen des AN (GU) bzgl. Tragwerk sind prüfpflichtig. Die Prüfung erfolgt durch den Prüfingenieur für Standsicherheit des AG.