

Baumusterprüfbescheinigung P-4062/14

Antragsteller: GEZE GmbH
Reinhold-Vöster-Straße 21-29
71229 Leonberg

Fertigungsstätte: TÜV - Thüringen Firmencode: 10068553.001

Baumusterzeichen:



Baumuster: Elektrisches Verriegelungselement für elektrische Verriegelungssysteme an Türen in Rettungswegen

Typ: FTV 320

Zulässige

Ausführung:

Elektrisches Verriegelungselement für Türen in Rettungswegen

Fluchttürverriegelung	FTV 320
Nennspannung:	24V DC ($\pm 15\%$)
Stromaufnahme verriegelt:	100mA
Stromaufnahme kurzzeitig beim Verriegeln:	240mA
Schutzart:	IP30
Umgebungstemperatur:	-20°C bis 60°C
max. Haltekraft:	5kN
Abmessungen (B x H x T):	15,2mm x 138,8mm x 37,3mm
Spaltmaß:	5mm ± 2 mm

Die zulässigen Ausführungen der Stulpvarianten und dazugehöriger Schließbleche sind in Anlage I aufgelistet.

Vereinbarte

Prüfgrundlagen:

1. Richtlinie über elektrische Verriegelungssysteme von Türen in Rettungswegen (EITVTR):1997-12
 2. DIN EN 60950-1:2014-08
(Deutsche Fassung EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + AC:2011 + A2:2013)
Sicherheit von Einrichtungen der Informationstechnik
 3. DIN EN ISO 6988:1997-03
(Deutsche Fassung EN ISO 6988:1994)
Metallische und andere anorganische Überzüge
Prüfung mit Schwefeldioxid unter allgemeiner Feuchtigkeitskondensation
- sowie in vorgenannten Prüfgrundlagen aufgeführte mitgeltende Vorschriften, Normen und Richtlinien.

Bedingungen:

1. Der Einbau der Fluchttürverriegelung an Türen in Rettungswegen darf nur als Bestandteil eines geprüften, elektrischen Verriegelungssystems durch eine geschulte Fachfirma erfolgen.

2. Montage und Installation des elektrischen Verriegelungssystems für Türen in Rettungswegen sind nach den geprüften Zeichnungsunterlagen vorzunehmen. Es dürfen nur die in Anlage I genannten Ausführungen zur Anwendung gelangen.
3. Mit dem Baumuster sind nachstehend aufgeführte Unterlagen zu übergeben:
 - eine Ablichtung der Baumusterprüfbescheinigung, Prüfzeichen P-4062/14,
 - Einbau- und Betriebsanleitung einschließlich Anschlussplan.

Hinweise:

1. Die Baumusterprüfbescheinigung basiert auf dem Prüfbericht P-4062/14. Sie darf nur im Ganzen und mit Anlage I weitergegeben werden.
2. Diese Bescheinigung ist kein allgemeiner, bauaufsichtlicher Verwendbarkeitsnachweis für ein komplettes elektrisches Verriegelungssystem für Türen in Rettungswegen. Er dient nur dem Nachweis der Eignung der Fluchttürverriegelung FTV 320 als Verriegelungselement in einem solchen elektrischen Verriegelungssystem.
3. Weitergehende Forderungen der Bauaufsichtsbehörde entsprechend der für den Einbauort geltenden Landesbauordnung und die Kennzeichnung der Rettungswege bleiben von dieser Bescheinigung unberührt.
4. Die Baumusterprüfbescheinigung gilt bis zum 31.12.2023. Bei wesentlichen Änderungen der technischen Regel kann eine erneute Prüfung notwendig werden.
5. Diese Bescheinigung ersetzt die Bescheinigung vom 02.12.2019.

Zella-Mehlis, den 30.11.2020

Technischer Überwachungsverein Thüringen e.V.
Prüfstelle für Bauprodukte

Dipl.-Ing. (FH) M. Reichelt
Leiter der Prüfstelle

