von Raum
Ansicht Laufwerksseite LWS

A Bauseitige Leistungen: Zuleitung: NYM 3x1,5 mm² Potentialausgleich : 1x6mm² Elektr. Anschluß: 230V 50/60 Hz Absicherung: 10 A 1m freies Kabelende	B Bauseitige Leistung: Potentialausgleich : 1x6mm² 1m freies Kabelende	C Bauseitige Leistung: Kabelauslass bei Markierung "C" an Laufwerkkasten für Steuerleitungen 1m freies Kabelende



Zu Raum
Ansicht LW-Gegenseite GGS

Montagebedingungen der Türe:
- Ständerwerk muss frei zugänglich sein, kein GK vorhanden.
- Bauseitige Boden- Deckenschiene muss angelegt sein
- Ständer bei der Einlaufzarge soll unbefestigt sein
- Montage des Laufwerkskastens nach der Beplankung









Betätigungen:
1. Daueroffen
2. Teilöffnung
3. Normalöffnung
4. Normalöffnung
5. Separater Impulsgeberträger
6. Not-Aus
7. Jalousie-Taster
8. Jalousie-Wippe
9. Rot-Grün Anzeige
10. Großflächentaster
11. Externe Betätigung

On-site wall / Bauseitige Wand:
BR1 = 1715mm
BRN = 3425mm
BR2 = 3286mm
BRH = 2180mm
BRNH = 2310mm

Glazing / Verglasung:

to room / LW- Gegenseite
Silikonfuge
VSG, 6mm
SZR 27.0mm
ESG, 4mm
Silikonfuge
from room / Laufwerksseite

Shadowing / Verdunklung
ISO-Shadow (Lamelle)
A-Seite auf LWS

Comment:
Z: UK Fa.HT. C-Ständer
B:
Überströmung über Türspalt 0 m³/h (nicht definiert)
mit Abweiser

running in niche /
Ausführung in Nische

Nicht tolerierte Funktionsmaße Ⓜ bei Kantteilen nach DIN ISO 2768-01
Längenmaße m (mittel) / Winkelmaße c (grob), ansonsten gilt die Allg.tol. DIN ISO 2768-mK

1.414.1	1.F410 Flur 16	1.414 Einleiten	01
Tür-Nr.	von Raum	zu Raum	Etage
Rechts öffnend	Auto 230V	LV-Pos: .	
Schloss:	Vollzylinder PZ D 30/30	Türblattgewicht:	99 kg
Blei - Zarge | Blatt:	kein Blei | kein Blei	Türzargengewicht:	86 kg
Beschläge:	Griff V2A D25 L500		
Blatt:	Schichtstoff Resopal 9417-60		
Zarge:	V2A geschliffen		
Absicherung für "öffentlicher Bereich" nach DIN 18650	Ja	**Lfd Nr.: 020**	

Projekt / Project: PJ190100, Altötting	Projektleiter: Fürsich	FA-Nr. / FA-No.	
Benennung / Title: Schiebetüranlage 1-flg.		Menge / Quantity: 1	
Teile-Nr. / Part-No.: TZG00191	gez. / signed: Datum / Date: 19.08.2020	Name / Name: Tjabus	
Material / Material: -	Oberfläche / Surface: -	Gewicht/Weight (kg)	

HT GROUP
HT Labor + Hospitaltechnik GmbH
Rambacher Str. 2 · 91180 Heideck · Germany
info@htgroup.de · www.htgroup.de

Zeichnungs-Nr. / Drawing-No.: PJ190100_020_A_ST_1flg_R

© Alle Rechte sowie Konstruktionsänderungen bleiben vorbehalten, HT Labor +Hospitaltechnik GmbH
All rights and constructional modifications are reserved, HT Labor + Hospitaltechnik GmbH

Index	Maßstab/Scale	Abm./Size	Blatt/Sheet
A	1:20	A3	1

C:\Tacton\Tacton Design Automation\Server for SOLIDWORKS\data\s_Schiebetueranlage_1flg.SLDASM\simple_model\