C:\Tacton\Tacton Design Automation\Server for SOLIDWORKS\data\s_Schiebetueranlage_1flg.SLDASM\simple_model\

von Raum
Ansicht Laufwerksseite LWS

A	B	C
Bauseitige Leistungen: Zuleitung: NYM 3x1,5 mm² Potentialausgleich : 1x6mm² Elektr. Anschluß: 50/60 Hz Absicherung: 10 A 1m freies Kabelende	Bauseitige Leistung: Potentialausgleich : 1x6mm² 1m freies Kabelende	Bauseitige Leistung: Kabelauslass bei Markierung "C" an Laufwerkkasten für Steuerleitungen 1m freies Kabelende



zu Raum
Ansicht LW-Gegenseite GGS

Montagebedingungen der Türe:
- Ständerwerk muss frei zugänglich sein, kein GK vorhanden.
- Bauseitige Boden- Deckenschiene muss angelegt sein
- Ständer bei der Einlaufzarge soll unbefestigt sein
- Montage des Laufwerkskastens nach der Beplankung











Betätigungen:
1. Daueroffen
2. Teilöffnung
3. Normalöffnung
4. Normalöffnung
5. Separater Impulsgeberträger
6. Not-Aus
7. Jalousie-Taster
8. Jalousie-Wippe
9. Rot-Grün Anzeige
10. Großflächentaster
11. Externe Betätigung

On-site wall / bauseitige Wand:
BR1 = 1315mm
BR2 = 2496mm
BRN = 2635mm
BRH = 2150mm
BRNH = 2310mm

Glazing / Verglasung:
to room / LW-Gegenseite
Silikonfuge
ESG, 6mm
SZR 24.0mm
ESG, 6mm
Silikonfuge
from room / Laufwerksseite

Shadowing / Verdunklung
Ohne

Comment:
Z: UK Fa.HT. C-Ständer
mit Abweiser
B: Überströmung über Türspalt 125m³/h
Umleimer umlaufend PVC weiß

running in niche /
Ausführung in Nische

Nicht tolerierte Funktionsmaße Ⓜ bei Kantteilen nach DIN ISO 2768-01
Längenmaße m (mittel) / Winkelmaße c (grob), ansonsten gilt die Allg.tol. DIN ISO 2768-mK

1.521.1	1.F502 Flur 13	1.521 Waschplatz	01
Tür-Nr.	von Raum	zu Raum	Etage
Links öffnend	Hand	LV-Pos: 07.02.004	
Schloss:	Vollzylinder PZ D 30/30	Türblattgewicht:	75 kg
Blei - Zarge | Blatt:	kein Blei | kein Blei	Türzargengewicht:	77 kg
Beschläge:	Griff V2A D25 L500		
Blatt:	Schichtstoff Resopal 9417-60		
Zarge:	V2A geschliffen		
Absicherung für "öffentlicher Bereich" nach DIN 18650		Nein	**Lfd Nr.: 004**

Projekt / Project: PJ190100, Altötting	Fürsich	FA-Nr. / FA-No.	HT GROUP YOUR PARTNER IN HEALTHCARE TECHNOLOGY
Benennung / Title: Schiebetüranlage 1-flg.		Menge / Quantity: 1	HT Labor + Hospitaltechnik GmbH Rambacher Str. 2 · 91180 Heideck · Germany info@htgroup.de · www.htgroup.de
Teile-Nr. / Part-No.: TZG00191	gez. / signed: Datum / Date: 28.02.2020	Name / Name: Tjabus	
Material / Material: -	Oberfläche / Surface: -	Gewicht/Weight (kg)	Zeichnungs-Nr. / Drawing-No.: PJ190100_004_C_ST_1flg_L

© Alle Rechte sowie Konstruktionsänderungen bleiben vorbehalten, HT Labor +Hospitaltechnik GmbH
All rights and constructional modifications are reserved, HT Labor + Hospitaltechnik GmbH

Index	Maßstab/Scale	Abm./Size	Blatt/Sheet
C	1:20	A3	1