

Absender  
Markt Markt Indersdorf  
Marktplatz 1  
85229 Markt Indersdorf

Datum	26.11.2019
Auftragsnummer	III/30-6321
Auftrag vom	07.08.2014
Auftraggeber	Markt Indersdorf

An

**Gebrüder Wöhl Grundbau GmbH**  
**Königslachener Weg 36**  
**86529 Schrobenhausen**

### Mängelrüge

Baumaßnahme  
**Kläranlage Markt Indersdorf**  
**BA 1 Bautechnik**

Leistung

**Betoninstandsetzung Becken West+Ost**

Abnahmeniederschrift vom: **02.12.2015**

Sehr geehrte Damen und Herren,

bei der Überprüfung der von Ihnen erbrachten o. a. Bauleistung wurden folgende Mängel festgestellt:

**Am 26.11.2019 wurde das Becken Ost einer Sichtprüfung unterzogen sowie mit Hammer auf Hohllagen untersucht. Hierfür wurde das Becken auf einen Wasserspiegel von 465 müNN (= 2 m unter Mauerkrone) abgelassen.**

**Bei der Untersuchung des freiliegenden Wandbereichs und der Mauerkrone mittels Hammer wurden Risse und flächendeckend Hohllagen festgestellt und farblich markiert.**

**Am 28.11.2019 ab 14 Uhr wird das Becken West ebenfalls untersucht.**

**Sie werden hiermit aufgefordert, die festgestellten Mängel an Becken Ost sowie ggfs. an Becken West zu beseitigen.**

**Das weitere Vorgehen wird gemeinsam mit Ihnen festgelegt.**

Sie werden aufgefordert, die Art der Mängelbeseitigung und den Zeitraum der Arbeiten unverzüglich mit dem Bauamt abzustimmen.

Die Mängel sind bis spätestens

**01.04.2020**

zu beseitigen.

Mit freundlichen Grüßen

Markt Markt Indersdorf

**Dr. Blasy – Dr. Overland**  
Beratende Ingenieure GmbH & Co. KG  
**Niederlassung München-Ost**  
Rossinistraße 17 - 85598 Baldham  
Tel. 08106 / 36 75 6 - Fax. 08106 / 36 75 75