

Abbildungsverzeichnis:

ABB. 1: LAGE BAUTEILÖFFNUNG NORDSEITE	2
ABB. 2: BAUTEILÖFFNUNG NORDSEITE	2
ABB. 3: BAUTEILÖFFNUNG NORDSEITE	3
ABB. 4: BAUTEILÖFFNUNG NORDSEITE	4
ABB. 5: LAGE BAUTEILÖFFNUNG OSTSEITE	5
ABB. 6: BAUTEILÖFFNUNG OSTSEITE	5
ABB. 7: BAUTEILÖFFNUNG OSTSEITE	6
ABB. 8: BAUTEILÖFFNUNG OSTSEITE	7
ABB. 9: LAGE BAUTEILÖFFNUNG WESTSEITE	8
ABB. 10: BAUTEILÖFFNUNG WESTSEITE, NR. 1	8
ABB. 11: BAUTEILÖFFNUNG WESTSEITE, NR. 1	9
ABB. 12: LAGE BAUTEILÖFFNUNG WESTSEITE, NR. 2	10
ABB. 13: BAUTEILÖFFNUNG WESTSEITE (NR. 2)	10
ABB. 14: BAUTEILÖFFNUNG WESTSEITE (NR. 2)	11
ABB. 15: LAGE BAUTEILÖFFNUNG SÜDSEITE	12
ABB. 16: BAUTEILÖFFNUNG SÜDSEITE	12
ABB. 17: BAUTEILÖFFNUNG SÜDSEITE	13



Abb. 1: Lage Bauteilöffnung Nordseite



Abb. 2: Bauteilöffnung Nordseite

Im Bereich der Gründungsebene steht Wasser.



Abb. 3: Bauteilöffnung Nordseite

Die Sockelabdichtung endet auf OK-Gehwegbelag.

Die Sockelabdichtung im erdberührten Bereich fehlt vollständig.

Das planmäßig außen überstehende Mauerwerk ist nicht abgedichtet.

Im freigelegten Bereich ist keine horizontale Abdichtung vorhanden.



Abb. 4: Bauteilöffnung Nordseite



Abb. 5: Lage Bauteilöffnung Ostseite



Abb. 6: Bauteilöffnung Ostseite



Abb. 7: Bauteilöffnung Ostseite

Die Sockelabdichtung endet oberhalb der Schutzlage.

Die Sockelputz ist nicht abgedichtet.



Abb. 8: Bauteilöffnung Ostseite

Die Trockenschichtdicke der Sockelabdichtung beträgt im Mittel 1,0 mm



Abb. 9: Lage Bauteilöffnung Westseite



Abb. 10: Bauteilöffnung Westseite, Nr. 1



Abb. 11: Bauteilöffnung Westseite Nr. 1

Oberhalb der Bodenplatte ist eine Horizontalabdeckung vorhanden.
Die Sockelabdichtung endet oberhalb der Horizontalabdeckung.



Abb. 12: Lage Bauteilöffnung Westseite, Nr. 2



Abb. 13: Bauteilöffnung Westseite (Nr. 2)



Abb. 14: Bauteilöffnung Westseite (Nr. 2)

Oberhalb der Bodenplatte ist eine Horizontalsperre vorhanden.

Die Sockelabdichtung endet oberhalb der Horizontalabdichtung.



Abb. 15: Lage Bauteilöffnung Südseite



Abb. 16: Bauteilöffnung Südseite



Abb. 17: Bauteilöffnung Südseite

Oberhalb der Bodenplatte ist eine Horizontalsperre vorhanden.
Die Sockelabdichtung endet oberhalb der Horizontalabdichtung.