

Akustikbau Heinrich GmbH - Unterprienmühle 4a - 83112 Frasdorf

Jung Immobilien GmbH & Co. KG
Zacking 17
83253 Rimsting

Frasdorf, 27.07.2023

BV-Nr.: 22513

Seite : 1

**Bauvorhaben: Münchener Straße 6, 83022 Rosenheim
Trockenbauarbeiten**

**Umnutzung Münchener Straße 6, 83022 Rosenheim
Brandschutzdokumentation
Übereinstimmungserklärung**

ÜBEREINSTIMMUNGSERKLÄRUNG

Hiermit bestätigen wir die Übereinstimmung der folgenden Positionen im LV vom 04.03.2022 und in den Nachtragsangeboten:

Position 04.02.1 und Pos. 04.02.1a

F90 Metall- Installationswand bis 4 m, 2x15mm beplankt

System: BW23DH Brandwände

Nachweis: P-3707/949/14-MPA BS

GA-2019/032a

Pos. 04.02.2

F90 Metall-Installationswand bis 5 m, 2x12,5 mm beplankt

System: MW22RF Metallständervände

Nachweis: P-3956/1013-MPA BS

GS 3.2/15-146-1

GA-2022/065

Position 04.02.3

F90 Schachtwand bis 4,05 m, 2x25mm beplankt

System: SW12DD Schachtwände

Nachweis: P-SAC02/III-661

GA-2022/002

Position 04.02.4-04.02.9 und Titel 08, Regiebericht Nr. 5551

F90 Metall- Installationswand bis 4 m, 2x12,5mm beplankt

System: MW12RF Metallständerwände

Nachweis: P-3956/1013-MPA BS

GS 3.2/15-146-1

GA-2022/065

Position 04.02.12, 04.02.13 und 09.01.1 (aus 1. NT Verkleidung Stahlstütze im EG)

Stahlstützen-Bekleidung, dreiseitig bzw. vierseitig in F90

System: Knauf 252 und 253

Nachweis: Z-19.20-2504

BB-20-090-1

Pos. 09.06.1 und 09.06.2 aus 6. NT

selbständige Brandschutzdecke im Flur EG (von oben und von unten)

System: SD12RF

Nachweis: P-2104/082/22-MPA BS

GA-2022/139

Die Konstruktions- und Anschlussausbildungen erfolgten nach den Vorgaben der oben genannten Prüfzeugnisse bzw. der oben genannten Norm. Es wurden die in den Prüfzeugnissen genannten Bauprodukte eingesetzt.

Akustikbau Heinrich GmbH



Alois Heinrich

Trockenbaumeister