



Willi Horner, Dachdeckerei GmbH · Am Roßacker 12 · 83022 Rosenheim

Jung Immobilien GmbH & Co.KG

Zacking 17
83253 Rimsting

Meisterbetrieb für Dach-,
Wand- und Abdichtungstechnik
Grundwasserisolierungen
Taubenabwehr
Dachbegrünungen

83022 ROSENHEIM
Am Roßacker 12
Telefon 08031/21 17-0
Telefax 08031/21 17-66
E-Mail: info@willi-horner.de



26.07.2023
USt-Id-Nr.: DE131182196

Kunden-Nr: 13555

BESTÄTIGUNG WIDERSTAND GEGEN BRANDBEANSPRUCHUNG VON AUSSEN

Objekt: BV Jung, Münchener Str. 6, 83022 Rosenheim
Bauteil: Dach

Dachaufbau
Untergrund: Betondecke 50 cm
Bestandsabdichtung: bituminös 2-lagig
Neu aufgebrachte Abdichtung: Binne Bisotekt Polyflor Plus, blaugrün
Wärmedämmung: Jackodur 300 KF Standard SF 180 mm
Oberflächenschutz/ Auflast: Kies 16/32 13 cm Schütttdicke

Gem. bayerischer Bauordnung (BayBO) Art. 30 bestehen für Dächer folgende Anforderungen:
"Bedachungen müssen gegen eine Brandbeanspruchung von außen durch Flugfeuer und strahlende Wärme ausreichend lang widerstandsfähig sein (harte Bedachung)."

In der DIN 4102-4 werden in Pkt. 11.4 Bedachungen genannt, die unabhängig von der Dachneigung gegen Flugfeuer und strahlende Wärme widerstandsfähig sind. Unter Pkt. 11.4.6 "Schwerer Oberflächenschutz" heißt es: "Beliebige Bedachungen mit vollständig bedeckender, mindestens 5 cm dicker Schüttung aus Kies 16/32 oder mit Bedeckung aus mindestens 4 cm dicken Betonwerksteinplatten oder anderen mineralischen Platten."

Wie aus o.g. Dachaufbau ersichtlich ist, werden am vorliegenden Dach die Bedingungen nach DIN 4102-4 für einen ausreichenden Widerstand gegen Flugfeuer und strahlende Wärme von außen erfüllt.