

Elektro Ludwig Pfandl
Moos 12 · 84579 Unterneukirchen
Telefon 0 86 33/12 96
info@pfandl.de · www.pfandl.de



Bestätigung

nach SPrüfV für die Prüfung

Projekt: Teilbereich Flachdachsanierung

Münchner Straße 6 in Rosenheim

Hiermit bestätige ich als sog. „sachkundige Person“, die Wirksamkeit und Betriebssicherheit nach der Sicherheitsanlagen-Prüfverordnung §2 Abs. 4 Satz 1 für die von uns, gemäß dem Auftrag, eingebaute Blitzschutzanlage am o.g. Bauvorhaben.

Die Überprüfung bezieht sich nach VDE 0185-305-3 bzw. den Bestandsnormungen und den Normungen der BSV Bereich äußerer Blitzschutz.

-Hinweise und Bemerkungen aus dem Prüfprotokoll zur äußeren Blitzschutzanlage sind zu beachten.

Moos den 17.07.2023



**Spez. Betrieb
f. Blitzschutz - Erdung
u. Überspannungsschutz
Ludwig Pfandl
Moos 12 ☎ 0 86 33 / 12 96
84579 Unterneukirchen**

Ludwig Pfandl, Fa. Pfandl