

Telefax von


Fecher Werner Bürklin

Ingenieurbüro für Bauwesen GmbH
D 88085 Langenargen, Grubenstr. 9
Tel 07543 9331-0, Fax 9331-99

an Schmidt-Schädel-Braun
z.H. Herrn Gölmig FAX: 07071 16094-50
Seiten 2 von 18.10.2016

Betr. Bautechn. Kontrolle
Sportpark FN

☒ Parkhaus vom 18.10.2016
☐ Hallenbad



Bautechnische Kontrolle

SCHNECK SCHAAL BRAUN

Datum: 18.10.2016	Uhrzeit: 17 ¹⁰	Lfd. Nr.:
Projekt-Nr.: T1410065	Temperatur: 12 °C	
Bauvorhaben: Parkhaus Am Sportpark Friedrichshafen	Witterung: beständig/wolbig	
Plan Nr.:	Bauteil: Decke BTA E3	

Baustoffe:

- ☒ Beton C 35/45
☐ Baustahl S
☐ Brettschichtholz BS

- ☒ Betonstahl BSt 500
☐ Nadelholz S

Abnahmebericht:

- ☐ Die Abnahme ergab keine Beanstandungen.
☐ Es ist eine weitere Abnahme des Bauteils nötig.
☒ Mit dem Betonieren darf erst nach Behebung der unten aufgeführten Mängel begonnen werden.

Bemerkungen / Mängel:

Außenwand G" steht zu hoch über Sockelung und muß
unter 45° abgespitzt werden
Ø12 an Aufragschacht müssen noch eingebaut werden
Abstände Ø16 müssen teilweise korrigiert werden

Ingenieurgesellschaft Bauen mbH:

verantwortlicher Bauleiter:

