

16. DEZ. 2016

Gesehen		
Bearbeitung		
Erledigt von		

Versandanzeige

FRIEDRICHSHAFEN

Seeblick mit Weitsicht

Stadt Friedrichshafen
Bauordnungsamt
Prüfamt für Baustatik
Charlottenstraße 12
88045 Friedrichshafen

Ansprechpartner: Herr Lustig

Telefon: 07541 203-4404
Telefax: 07541 203-84404
r.lustig@friedrichshafen.de

Prüfverz.-Nr.: 15 / 068
Bauantragsnummer: 520-2015
Betreff: Neubau Sportbad
Meistershofener Straße, Friedrichshafen

Ansprechpartner: Herr Jentsch

Telefon: 07541 203-4406
Telefax: 07541 203-84406
t.jentsch@friedrichshafen.de

Empfängerliste

Datum: 14.12.2016

- 1 Bauordnungsamt Friedrichshafen, Abteilung Baurecht
- 2 Stadtbauamt Friedrichshafen, (E-Mail, Frau Sperlich)
- 3 Behnisch Architekten, Rothebühlstraße 163A, 70197 Stuttgart
- 4 Schneck Schaal Braun GmbH, Wahlhau 47, 72070 Tübingen
- 5 CONCRETE Rudolph GmbH, Steinbißstraße 15, 88171 Weiler-Simmerberg
- 6
- 7
- 8

Verteilerliste Beiliegend erhalten Sie:	1	2	3	4	5	6	7	8
Prüfbericht vom 07.12.16 Teil 27	X	X	X	X	X			
Anlage zum Prüfbericht (1. Fertigung)								
Anlage zum Prüfbericht (2. Fertigung)				Xa Teil b	Xa Teil a			
Prüfbericht vorab per E-Mail		X						

Xa	Bitte um Übernahme der Grüneintragungen und Weiterleitung an den Bauherrn
Xb	Für Ihre Akten / zu unserer Entlastung

Die **1. Fertigung** bleibt bis zum Abschluss der Prüfung / Bauüberwachung beim Prüfamt für Baustatik.

Mit freundlichen Grüßen



i. A. Schmadel

Prüfbericht Teil 27

Bauantragsnr.:

520-2015

Bauvorhaben:

Neubau Sportbad
Flurstück Nr. 2182, Meistershofener Straße, Friedrichshafen
hier: Parkhaus, Gebäudetrennwand und Pflanztröge

Bauherr:

Stadt Friedrichshafen, Stadtbauamt
Charlottenstraße 12
88045 Friedrichshafen

Entwurfsverfasser:

Behnisch Architekten
Rothebühlstraße 163A
70197 Stuttgart

**Aufsteller der bau-
techn. Nachweise:**

- a) CONCRETE Rudolph GmbH
Steinbißstraße 15
88171 Weiler-Simmerberg
- b) Schneck Schaal Braun GmbH
Wahlhau 47
72070 Tübingen

Anlagen:

- zu a)
- 1 Verlegeplan Nr. 64893 Blatt 116
 - 6 Elementpläne Blatt 1 ÷ 6
 - 1 Verlegeplan Nr. 64893 Blatt 117
 - 9 Elementpläne Blatt 7 ÷ 15
 - 1 Verlegeplan Nr. 64893 Blatt 118
 - 6 Elementpläne Blatt 16 ÷ 21
 - 1 Verlegeplan Nr. 64893 Blatt 119
 - 6 Elementpläne Blatt 1 ÷ 6
 - 1 Bewehrungsplan Deckblatt zu Plan 117, 118 und 119
 - 1 Verlegeplan Nr. 64893 Blatt 001+125A
- 24 Elementpläne Blatt 1 ÷ 24
- 51 Elementpläne Blatt 1 ÷ 51
- Zu b)
- 6 Seiten statische Berechnung ohne Datum
Seite 10.127 ÷ 10.129, 10.129.1 ÷ 10.129.3

Lastannahmen:

siehe Prüfbericht Teil 9 vom 27.07.2016

Baustoffe:

Beton: C25/30, C30/37 WU, C30/37, C35/40
Betonstahl: B500A, B500B
Baustahl: S235 JR
Kopfbolzen System KOCO



Baugrund:

Zur Baumaßnahme liegt eine Baugrundbeurteilung und eine Gründungsberatung (geotechnischer Entwurfsbericht) der INGEO - Mayle & Zimmermann Partnerschaft, Siemensstr. 16/1, 88048 Friedrichshafen vom 04. November 2015 vor.

Ergebnis der Prüfung:

Die bautechnischen Nachweise wurden gemäß § 4 der Verordnung des Wirtschaftsministeriums über die bautechnische Prüfung baulicher Anlagen (Bauprüfverordnung – BauPrüfVO) vom 10. Mai 2010 (GBl. Nr. 9 vom 22. Juni 2010, Seite 446 ff) geprüft.

Im Einzelnen ist noch auf folgendes hinzuweisen:

1. Die Standsicherheitsnachweise für die Pflanztröge sind vollständig.
2. Die Auflagen und Bedingungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Z-15.2-40 sind bei der Bauausführung zu beachten.
3. Die Wasserdichtigkeit der Pflanztröge ist nicht Gegenstand der Standsicherheitsprüfung. Die Angaben in der statischen Berechnung Seite 10.129-3 sind zu beachten.
4. Die Prüfeintragungen in den Ausführungsplänen sind bei der Bauausführung zu beachten.
5. Die Prüfbemerkungen der früheren Prüfberichte sind weiterhin zu beachten.

Gegen eine **Baufreigabe der oben aufgeführten Bauteile** bestehen aus Sicht der statischen Prüfung keine Bedenken, wenn bei der Ausführung die bautechnischen Unterlagen und Prüfbemerkungen beachtet werden.

Die bautechnische Prüfung wird fortgesetzt.



Der Leiter

[Handwritten signature]

Schnell

Der Bearbeiter

[Handwritten signature]

Jentsch

Verteiler:

Bauordnungsamt Friedrichshafen, Abteilung Baurecht
 Stadt Friedrichshafen, Stadtbauamt
 Behnisch Architekten
 Schneck Schaal Braun GmbH
 CONCRETE Rudolph GmbH