

BEHNISCH ARCHITEKTEN
Rothebühlstraße 163A

Freie Architekten BDA
70197 Stuttgart

Stadt Friedrichshafen
Bauordnungsamt
Prüfamt für Baustatik
Charlottenstraße 12
88045 Friedrichshafen

Versandanzeige

13. JUNI 2017

Gesehen		
Bearbeitung		
Erledigt von		

Ansprechpartner: Herr Lustig

Telefon: 07541 203-4404
Telefax: 07541 203-84404
r.lustig@friedrichshafen.de

Prüfverz.-Nr.: 15 / 068
Bauantragsnummer: 520-2015
Betreff: Neubau Sportbad
Meistershofener Straße, Friedrichshafen

Ansprechpartner: Herr Jentsch

Telefon: 07541 203-4406
Telefax: 07541 203-84406
t.jentsch@friedrichshafen.de

Empfängerliste

Datum: 08.06.2017

- 1 Bauordnungsamt Friedrichshafen, Abteilung Baurecht
- 2 Stadtbauamt Friedrichshafen, Frau Loder
- 3 Behnisch Architekten, Rothebühlstraße 163A, 70197 Stuttgart
- 4 Schneck Schaal Braun GmbH, Wahlhau 47, 72070 Tübingen
- 5
- 6
- 7
- 8

Verteilerliste Beiliegend erhalten Sie:	1	2	3	4	5	6	7	8
Prüfbericht vom 08.06.2017 Teil 36	X	X	X	X				
Anlage zum Prüfbericht (1. Fertigung)								
Anlage zum Prüfbericht (2. Fertigung)				Xa				
Bescheinigung								
Prüfbericht vorab per E-Mail								
genehmigtes Planheft								
Gebührenbescheid								

Xa	Bitte um Übernahme der Grüneintragungen und Weiterleitung an den Bauherrn
Xb	Für Ihre Akten / zu unserer Entlastung

Die **1. Fertigung** bleibt bis zum Abschluss der Prüfung / Bauüberwachung beim Prüfamt für Baustatik.

Mit freundlichen Grüßen


J. A. Börner

Prüfbericht Teil 36

Bauantragsnr.: 520-2015

Bauvorhaben: Neubau Sportbad
Flurstück Nr. 2182, Meistershofener Straße, Friedrichshafen

hier: Sportbad
- Unterzüge OG, Teil B
- Decke OG, Teile B1, B2, D1, D2, E1 und E2

Bauherr: Stadt Friedrichshafen, Stadtbauamt
Charlottenstraße 12
88045 Friedrichshafen

Entwurfsverfasser: Behnisch Architekten
Rothebühlstraße 163A
70197 Stuttgart

Aufsteller der bautechn. Nachweise: Schneck Schaal Braun GmbH
Wahlhau 47
72070 Tübingen

Anlagen:

- 4 Schalpläne
SSB_250-00_5_TS_G_00: O_C_013_B
SSB_250-00_5_TS_G_01: B_C_001_B, D_C_002_B, E_C_003_B
- 8 Bewehrungspläne
SSB_250-00_5_TB_G_01: B_B_004_B, B_0_005_B, B_0_006_B,
B_0_007_B, D_0_008_B, D_A_009_B,
E_0_010_B, E_0_011_B

Lastannahmen: siehe Prüfbericht Teil 9 vom 27.07.2016

Baustoffe: Beton: C25/30, C30/37 WU, C30/37, C35/40
Betonstahl: B500A, B500B

Baugrund:

Zur Baumaßnahme liegt eine Baugrundbeurteilung und eine Gründungsberatung (geotechnischer Entwurfsbericht) der INGEO-Mayle & Zimmermann Partnerschaft Siemensstr. 16/1 88048 Friedrichshafen vom 04. November 2015 vor.

Ergebnis der Prüfung:

Die bautechnischen Nachweise wurden gemäß § 4 der Verordnung des Wirtschaftsministeriums über die bautechnische Prüfung baulicher Anlagen (Bauprüfverordnung – BauPrüfVO) vom 10. Mai 2010 (GBl. Nr. 9 vom 22. Juni 2010, Seite 446 ff) geprüft.

Im Einzelnen ist noch auf folgendes hinzuweisen:

1. Der Bewehrungsplan SSB_250-00_5_TB_G: 01_B_B_004_B ersetzt den gleichnamigen Plan mit Index A des Prüfberichts Teil 35 vom 02.06.2017.
2. Die Prüfbemerkungen der früheren Prüfberichte sind weiterhin zu beachten.



3. Die vorliegenden Konstruktionspläne, in denen die Prüfbemerkungen und Grüneintragungen aus der bautechnischen Prüfung bereits berücksichtigt sind, sind vollständig und richtig und können der Bauausführung zugrunde gelegt werden.

Gegen eine **Baufreigabe der oben aufgeführten Bauteile** bestehen aus Sicht der statischen Prüfung keine Bedenken, wenn bei der Ausführung die bautechnischen Unterlagen und Prüfbemerkungen beachtet werden.

Die bautechnische Prüfung wird fortgesetzt.



Der Leiter

Schnell

Der Bearbeiter

Lustig