



Grundriss Rampe obere Lage
untere Lage FT


HBT, Fugenbleche, Einbauteile siehe Schalpläne




Schnitt 1-1



Schnitt 2-2 M1:25




Schnitt 3-3 M1:25



Stabliste - Biegeformen

Pos.	Stk	Ø	Einzel Länge [mm]	Bemaßte Biegeform (unmaßstablich)	Gesamt Länge [m]	Masse [kg]
1	280	10	10.00	1000	2800.00	1727.60
2	280	10	6.50	650	1820.00	1122.94
3	320	10	12.00	1200	3840.00	2369.28
4	160	10	5.20	520	832.00	513.34
5	8	16	13.35	1335	106.80	168.74
6	32	16	12.00	1200	384.00	606.72
7	16	16	6.55	655	104.80	165.58
8	264	10	1.26	126	332.64	205.24
9	1128	10	1.00	100	1128.00	695.98
Gesamtmasse [kg] :						7575.42

Übersicht Bauteil B - E5+E6




PLANERSTELLUNG:	PLANFREIGABE:
Schalplangrundlage: Plan 01-B-0-002_B Decke über E5+E6 - Teil B (18.07.16)	Vom Prüflingen zur Bauausführung freigegeben Datum: 11.08.16 Index: 0 Gez: Prüfling Friedrichshafen

Datum	Änderung	veranlasst durch	Index
15.09.16	KY	Freigabevermerk Prüflingenieur ergänzt.	
		Prüfung	Baufrei

BETONFESTIGKEITSKLASSE: nach Schalplan	BETONSTAHLORTE : BST 500 M (A) BST 500 S (B)
Mindest-Biegerolldurchmesser: nach EC 2: DIN EN 1992-1-1 mit NA, Tabelle 8.10E 4 ds für ds < 20 7 ds für ds > 20 weil: Betonbedeckung > 10cm u. > 7 ds → 10 ds > 5cm u. > 3 ds → 15 ds ≤ 5cm o. ≤ 3 ds → 20 ds	BETONDECKUNG: Rampe oben 5,5cm
Vorhaltemaße Vorhaltemaß Δ c = 15 mm bei allen Expositionsklassen bis auf XC1 Δ c = 10 mm	
Betonstahlserie Nr. Mattenliste Nr.	

Plannummer: SSB_800_00_5_TB_G_01_B_0_004_B
Planbezeichnung:

± 0.00 = 410.60 m ü. NN = RFB EG



72070 Tübingen - Waihau 47 - Tel (07071) 6094-0 - Fax (07071) 6094-50 - info@schneck-schaal-braun.de			
Bauherr	STADT FRIEDRICHSHAFEN Adenauerplatz 1 88045 Friedrichshafen Tel. 07541 / 203 - 0	Architekt	BEHNISCH ARCHITEKTEN Rorbühlstraße 163A 70197 Stuttgart Tel. 0711 / 60772 - 0
Bauvorhaben	Sportpark Friedrichshafen Neubau Sportbad		
Bauteil	BP Bauteil B - E5+E6 Rampe OK +5.70 bis +4.275		
Projektleiter	gez. 08.08.2016 HB	Maßstab	1 : 50
Ingenieur	gez. 08.08.2016 TG		1 : 25
Zeichner	gez. 08.08.2016 KY	Plan Nr.	(intern) T 1410065
Ersteller	8000-0005	Bauart	TB
		Grundriss	G
		Schnitt	01
		Detail	B
		Stab	0
		Durchführung	0
		Stück	0
		Stück	5
		Stück	B