



Bautechnische Kontrolle

Datum: 20.09.2016	Uhrzeit: 10:00	Lfd. Nr.: BT-C-01
Projekt-Nr.: T1410065		Temperatur: 18 °C
Bauvorhaben: Parkhaus Am Sportpark Friedrichshafen		Witterung: bewölkt
Plan Nr.: SSB-000-00.5-TB G-41_C-A-000-010-B	Bauteil: 3P Bauteil C, 4.1 Decke, Achse D"-F"/15"-16"	

Baustoffe:

<input type="checkbox"/> Beton C	<input checked="" type="checkbox"/> Betonstahl BSt 500
<input type="checkbox"/> Baustahl S	<input type="checkbox"/> Nadelholz S
<input type="checkbox"/> Brettschichtholz BS	

Abnahmebericht:

- ☐ Die Abnahme ergab keine Beanstandungen.
- ☐ Es ist eine weitere Abnahme des Bauteils nötig.
- ☒ Mit dem Betonieren darf erst nach Behebung der unten aufgeführten Mängel begonnen werden.

Bemerkungen / Mängel:

- zum Zeitpunkt der Abnahme war lediglich die unter Bewehrungslegge
gelegt
- auf den ordnungsgemäßen Einbau der Kollapsbewehrung Pos. 7, sowie
die Durchlaufbewehrungen Pos. 7, 7, 10 und 11 ist zu achten.
- die o.g. Punkte wurden vor Ort mit dem Vorarbeiter der Bewehrungsabteilung
besprochen.

Ingenieurgesellschaft Bauen mbH:

verantwortlicher Bauleiter: