

Bautechnische Kontrolle

SCHNECK SCHAAL BRAUN

Datum: 28.03.2016	Uhrzeit: 8:55	Lfd. Nr.: BT-8-07
Projekt-Nr.: T1410065		Temperatur: 18 °C
Bauvorhaben: Parkhaus Am Sportpark Friedrichshafen		Witterung: bewölkt
Plan Nr.: SSB-800-00.5-TB-G -41.B.A.005-B	Bauteil: Bauteil B/41 Rampe 07	

Baustoffe:

<input type="checkbox"/> Beton C	<input checked="" type="checkbox"/> Betonstahl BSt 500
<input type="checkbox"/> Baustahl S	<input type="checkbox"/> Nadelholz S
<input type="checkbox"/> Brettschichtholz BS	

Abnahmebericht:

- ☐ Die Abnahme ergab keine Beanstandungen.
- ☐ Es ist eine weitere Abnahme des Bauteils nötig.
- ☒ Mit dem Betonieren darf erst nach Behebung der unten aufgeführten Mängel begonnen werden.

Bemerkungen / Mängel:

- Anschlußbewehrung Wandscheiben Achse 7' und 13' / C' - D' gemäß Angaben im Bewehrungsplan Wände ist noch einzubauen.
- Betondeckung ist entlang der Achsen 7' + 13' / A' - C' sicherzustellen.
Bei Abnahme $C = 30cm < C_{erf} = 55cm \rightarrow$ Nädeln Pos. B schräg einbauen
 \rightarrow Bewehrung nach unten binden.
- allg. Anschlußstäbe Pos. 9 entlang Achse A' + D' in der stat. erforderlichen Lage fixieren.
- die o.g. Punkte wurden vor Ort mit dem Vorarbeiter der Bewehrungs-
kolonne besprochen.

Ingenieurgesellschaft Bauen mbH:

verantwortlicher Bauleiter: