

Prüfbericht Teil 22

Bauantragsnr.: 520-2015

Bauvorhaben: Neubau Sportbad
Flurstück Nr. 2182, Meistershofener Straße, Friedrichshafen
hier: Sportbad
- Unterzüge Rampe UG, Teile E1, E2 und E3
- Zwischendecke und Podeste UG, Teil D
- Treppenpodeste und Decke UG, Teil E2

Bauherr: Stadt Friedrichshafen, Stadtbauamt
Charlottenstraße 12
88045 Friedrichshafen

Entwurfsverfasser: Behnisch Architekten
Rothebühlstraße 163A
70197 Stuttgart

Aufsteller der bautechn. Nachweise: Schneck Schaal Braun GmbH
Wahlhau 47
72070 Tübingen

Anlagen:

- 6 Bewehrungspläne
SSB_250-00_5_TB_G_U1: E_B_002_B, D_0_050_B, E_0_051_B,
E_0_055_B, E_0_056_B, E_0_057_B
- 4 Deckblätter
Deckblatt 1 zu Plan SSB_250-00_5_TB_G_FU_A_B_015_B

Lastannahmen: siehe Prüfbericht Teil 9 vom 27.07.2016

Baustoffe: Beton: C25/30, C30/37 WU, C30/37, C35/40
Betonstahl: B500A, B500B

Baugrund:


Zur Baumaßnahme liegt eine Baugrundbeurteilung und eine Gründungsberatung (geotechnischer Entwurfsbericht) der INGEO-Mayle & Zimmermann Partnerschaft Siemensstr. 16/1 88048 Friedrichshafen vom 04. November 2015 vor.

Ergebnis der Prüfung:

Die bautechnischen Nachweise wurden gemäß § 4 der Verordnung des Wirtschaftsministeriums über die bautechnische Prüfung baulicher Anlagen (Bauprüfverordnung – BauPrüfVO) vom 10. Mai 2010 (GBl. Nr. 9 vom 22. Juni 2010, Seite 446 ff) geprüft.

Im Einzelnen ist noch auf folgendes hinzuweisen:


1. Der oben aufgeführte Bewehrungsplan ...U1_ E_B_002_B ersetzt den gleichnamigen Plan mit niedrigerem Index des Prüfberichts Teil 14 vom 31.08.2016.
2. Die Prüfbemerkungen der früheren Prüfberichte sind weiterhin zu beachten.



3. Die vorliegenden Konstruktionspläne, in denen die Prüfbemerkungen und Grüneintragungen aus der bautechnischen Prüfung bereits berücksichtigt sind, sind vollständig und richtig und können der Bauausführung zugrunde gelegt werden.

Gegen eine **Baufreigabe der oben aufgeführten Bauteile** bestehen aus Sicht der statischen Prüfung keine Bedenken, wenn bei der Ausführung die bautechnischen Unterlagen und Prüfbemerkungen beachtet werden.

Die bautechnische Prüfung wird fortgesetzt.



Der Leiter

Schnell

Der Bearbeiter

Lustig

Verteiler:

Bauordnungsamt Friedrichshafen, Abteilung Baurecht
Stadt Friedrichshafen, Stadtbauamt
Behnisch Architekten
Schneck Schaal Braun GmbH