




Anmerkungen zur Montage

- Mindestgefälle Grundleitungen = 1%, Mindestdimension Grundleitung DN100/DA110
- Sämtliche Durchführungen sind mit Mauerkrägen (Abdichtung bis 100mVSt) zu versehen

In der Summe  $D = DA\text{-Rohr} + 100\text{mm}$

- Wenn FFB = RFB dann Oberkante Bodenabläufe 1cm unter OK-Rohrboden wg. Schwindvorgang
- OK-Muffe bis Rinnenanschluss =  $\text{xxx cm}$  unter OK-RFB

Betreiber:	TECHN. WERKE FRIEDRICHSHAFEN GmbH Konradstrasse 711 88069 Friedrichshafen Tel. 0754 10052-0 Fax 0754 10052-111 web: www.friedrichshafen-ew.de				
Fracht:	PAKHAFUS				
Ordnung:	china				
Frachtpunkt:	Grundriss Untergeschoss Bauhelling Grundfläche Laufzeit Abfahrt Freigabe Verpackung Verpackung		Best. Auftragsdatum 20.04.2012 Ordnung 20.04.2016 Ordnung Ordnung Ordnung Ordnung		
Uhrzeit:	AUSFÜHRUNGSPLAN				
Ordnung:	1:100				
Ordnung:	Ordnung	800 00 415WGFUZ B800			

E-Mail: [info@jss-jhb.at](mailto:info@jss-jhb.at)

**Bestandsplan  
Innenentwässerung**

**Sportpark FN - Parkhaus**

**M 1:100, 07.06.2019**