


Seufert-Niklaus GmbH
Lindenweg 2 | 97654 Bastheim

Auftragsnummer: 210330
Bearbeiter: Marko Günther
Verzeichnis: Marko Günther\Aufträge
2021\

Position: T.0.02.06 / EG

Anzahl: 1 Stk. Umlauf: 7,5 m
Serie: Schüco AWS/ADS 75.SI Fläche: 3,1 m²
Typ C / ohne
Glasfalzdämmung +
Mitteldichtung 284828 Gll.:
RC2 (nur P5A Verglasung)
Farbe: DB703/ Tiger 29-80077_A1, Rahmen: 1.224 x 2.557 mm
80,0 µm, Standard



Maßstab: 1:150
Ansicht: Innenansicht

Datum:
22.05.2023

Bearbeiter:
Marko Günther
+49 9773 9181 57

Auftragsnummer
210330

Seite 1 von 41

Bereich	Umlauf [m]	PSI-Wert [W/mK]	Fläche [m²]	U-Wert [W/m²K]
Profile			1,088	2,3
- 381550, 381166, 381230 (Angabe vom Systemgeber)			0,204	2,1*
- 382870, 376580-HD, 395720 (Angabe vom Systemgeber)			0,520	2,4
- 395720, 376580-HD, 382870 (Angabe vom Systemgeber)			0,364	2,4
Glas			1,929	0,60
- 8/14/4/14/8=48 mm, GT3a, g=0,15 (Angabe des Verarbeiters)			1,929	0,60
Abstandshalter Glas	6,14	0,031		
Freier Wert (Angabe des Verarbeiters)	6,14	0,031		
Gesamt	6,14		3,016	1,3

* Die Position enthält Profile, für die es keine U-Werteinträge in der Datenbank gibt. Daher wurde für diese ersatzweise der Standard-U-Wert verwendet.

Die Wärmedurchgangskoeffizienten U_D wurden für Türelemente nach EN ISO 10077-1:2017 bestimmt.

Seufert-Niklaus GmbH:
Ein Unternehmen der Foca-Gruppe
Lindenweg 2 | D-97654 Bastheim
Tel +49 9773 9181-0
Fax +49 9773 9181-40


info@seufert-niklaus.de
www.seufert-niklaus.de
Geschäftsführer: Christoph Werner
USt-IdNr.: DE282184043
Amtsgericht Schweinfurt, HRB 6347

VR-Bank Rhön-Grabfeld eG
IBAN: DE56 7906 9165 0000 8877 22 | BIC: GENODEF1MLV
Sparkasse Bad Neustadt / Saale
IBAN: DE97 7935 3090 0011 0087 37 | BIC: BYLADEM1NES
UniCredit Bank - HypoVereinsbank
IBAN: DE20 7952 0070 0027 8294 65 | BIC: HYVEDEMM407

Auftragsnummer: 210330
 Bearbeiter: Marko Günther
 Verzeichnis: Marko Günther\Aufträge
 2021\

Position: T.0.02.04 / EG

Anzahl: 1 Stk. Umlauf: 9,5 m
 Serie: Schüco AWS/ADS 75.SI Fläche: 5,7 m²
 Typ C / ohne
 Glasfalzdämmung +
 Mitteldichtung 284828 Gll.:
 RC2 (nur P5A Verglasung)
 Farbe: DB703/ Tiger 29-80077_A1, Rahmen: 2.224 x 2.557 mm
 80,0 µm, Standard



Maßstab: 1:150
 Ansicht: Innenansicht

Bereich	Umlauf [m]	PSI-Wert [W/mK]	Fläche [m ²]	U-Wert [W/m ² K]
Profile			1,831	2,3
- 395760, 395700 (Angabe vom Systemgeber)			0,411	2,1
- 381550, 381166, 381230 (Angabe vom Systemgeber)			0,383	2,1*
- 382870, 376580-HD, 395760 (Angabe vom Systemgeber)			0,721	2,4
- 382870, 376580-HD, 395760 (Angabe vom Systemgeber)			0,315	2,4
Glas			3,730	0,60
- 8/14/4/14/8=48 mm, GT3a, g=0,15 (Angabe des Verarbeiters)			3,730	0,60
Abstandshalter Glas	12,16	0,031		
Freier Wert (Angabe des Verarbeiters)	12,16	0,031		
Gesamt	12,16		5,561	1,2

* Die Position enthält Profile, für die es keine U-Werteinträge in der Datenbank gibt. Daher wurde für diese ersatzweise der Standard-U-Wert verwendet.

Die Wärmedurchgangskoeffizienten U_D wurden für Türelemente nach EN ISO 10077-1:2017 bestimmt.

Seufert-Niklaus GmbH:
 Ein Unternehmen der Foca-Gruppe
 Lindenweg 2 | D-97654 Bastheim
 Tel +49 9773 9181-0
 Fax +49 9773 9181-40


info@seufert-niklaus.de
 www.seufert-niklaus.de
 Geschäftsführer: Christoph Werner
 USt-IdNr.: DE282184043
 Amtsgericht Schweinfurt, HRB 6347

VR-Bank Rhön-Grabfeld eG
 IBAN: DE56 7906 9165 0000 8877 22 | BIC: GENODEF1MLV
Sparkasse Bad Neustadt / Saale
 IBAN: DE97 7935 3090 0011 0087 37 | BIC: BYLADEM1NES
UniCredit Bank - HypoVereinsbank
 IBAN: DE20 7952 0070 0027 8294 65 | BIC: HYVEDEMM407

Auftragsnummer: 210330
 Bearbeiter: Marko Günther
 Verzeichnis: Marko Günther\Aufträge
 2021\

Position: T.0.02.05 / EG

Anzahl: 1 Stk. Umlauf: 9,5 m
 Serie: Schüco AWS/ADS 75.SI Fläche: 5,7 m²
 Typ C / ohne
 Glasfalzdämmung +
 Mitteldichtung 284828 GII.:
 RC2 (nur P5A Verglasung)
 Farbe: DB703/ Tiger 29-80077_A1, Rahmen: 2.224 x 2.557 mm
 80,0 µm, Standard



Maßstab: 1:150
 Ansicht: Innenansicht

Bereich	Umlauf [m]	PSI-Wert [W/mK]	Fläche [m ²]	U-Wert [W/m ² K]
Profile			1,831	2,3
- 395760, 395700 (Angabe vom Systemgeber)			0,411	2,1
- 381550, 381166, 381230 (Angabe vom Systemgeber)			0,383	2,1*
- 382870, 376580-HD, 395760 (Angabe vom Systemgeber)			0,721	2,4
- 382870, 376580-HD, 395760 (Angabe vom Systemgeber)			0,315	2,4
Glas			3,730	0,60
- 8/14/4/14/8=48 mm, GT3a, g=0,15 (Angabe des Verarbeiters)			3,730	0,60
Abstandshalter Glas	12,16	0,031		
Freier Wert (Angabe des Verarbeiters)	12,16	0,031		
Gesamt	12,16		5,561	1,2

* Die Position enthält Profile, für die es keine U-Werteinträge in der Datenbank gibt. Daher wurde für diese ersatzweise der Standard-U-Wert verwendet.

Die Wärmedurchgangskoeffizienten U_D wurden für Türelemente nach EN ISO 10077-1:2017 bestimmt.

Seufert-Niklaus GmbH:
 Ein Unternehmen der Foca-Gruppe
 Lindenweg 2 | D-97654 Bastheim
 Tel +49 9773 9181-0
 Fax +49 9773 9181-40


info@seufert-niklaus.de
 www.seufert-niklaus.de
 Geschäftsführer: Christoph Werner
 USt-IdNr.: DE282184043
 Amtsgericht Schweinfurt, HRB 6347

VR-Bank Rhön-Grabfeld eG
 IBAN: DE56 7906 9165 0000 8877 22 | BIC: GENODEF1MLV
Sparkasse Bad Neustadt / Saale
 IBAN: DE97 7935 3090 0011 0087 37 | BIC: BYLADEM1NES
UniCredit Bank - HypoVereinsbank
 IBAN: DE20 7952 0070 0027 8294 65 | BIC: HYVEDEMM407

Auftragsnummer: 210330
 Bearbeiter: Marko Günther
 Verzeichnis: Marko Günther\Aufträge
 2021\

Position: T3-B.L / EG

Anzahl: 4 Stk. Umlauf: 7,5 m
 Serie: Schüco AWS/ADS 75.SI Fläche: 3,2 m²
 Typ C / ohne
 Glasfalzdämmung +
 Mitteldichtung 284828 Gll.:
 RC2 (nur P5A Verglasung)
 Farbe: DB703/ Tiger 29-80077_A1, Rahmen: 1.274 x 2.542 mm
 80,0 µm, Standard



Maßstab: 1:150
 Ansicht: Innenansicht

Bereich	Umlauf [m]	PSI-Wert [W/mK]	Fläche [m²]	U-Wert [W/m²K]
Profile			0,954	2,3
- 381120, 381166, 381230 (Angabe vom Systemgeber)			0,198	2,1*
- 431970-HD, 395690 (Angabe vom Systemgeber)			0,308	2,4
- 431970-HD, 395690 (Angabe vom Systemgeber)			0,448	2,4
Glas			2,152	0,60
- 8/14/4/14/8=48 mm, GT3a, g=0,15 (Angabe des Verarbeiters)			2,152	0,60
Abstandshalter Glas	6,37	0,031		
Freier Wert (Angabe des Verarbeiters)	6,37	0,031		
Gesamt	6,37		3,106	1,2

* Die Position enthält Profile, für die es keine U-Werteinträge in der Datenbank gibt. Daher wurde für diese ersatzweise der Standard-U-Wert verwendet.

Die Wärmedurchgangskoeffizienten U_D wurden für Türelemente nach EN ISO 10077-1:2017 bestimmt.

Seufert-Niklaus GmbH:
 Ein Unternehmen der Foca-Gruppe
 Lindenweg 2 | D-97654 Bastheim
 Tel +49 9773 9181-0
 Fax +49 9773 9181-40


info@seufert-niklaus.de
 www.seufert-niklaus.de
 Geschäftsführer: Christoph Werner
 USt-IdNr.: DE282184043
 Amtsgericht Schweinfurt, HRB 6347

VR-Bank Rhön-Grabfeld eG
 IBAN: DE56 7906 9165 0000 8877 22 | BIC: GENODEF1MLV
Sparkasse Bad Neustadt / Saale
 IBAN: DE97 7935 3090 0011 0087 37 | BIC: BYLADEM1NES
UniCredit Bank - HypoVereinsbank
 IBAN: DE20 7952 0070 0027 8294 65 | BIC: HYVEDEMM407

Auftragsnummer: 210330
 Bearbeiter: Marko Günther
 Verzeichnis: Marko Günther\Aufträge
 2021\

Position: T3-B.R / EG

Anzahl: 2 Stk. Umlauf: 7,5 m
 Serie: Schüco AWS/ADS 75.SI Fläche: 3,2 m²
 Typ C / ohne
 Glasfalzdämmung +
 Mitteldichtung 284828 Gll.:
 RC2 (nur P5A Verglasung)
 Farbe: DB703/ Tiger 29-80077_A1, Rahmen: 1.274 x 2.542 mm
 80,0 µm, Standard



Maßstab: 1:150
 Ansicht: Innenansicht

Bereich	Umlauf [m]	PSI-Wert [W/mK]	Fläche [m²]	U-Wert [W/m²K]
Profile			0,954	2,3
- 381120, 381166, 381230 (Angabe vom Systemgeber)			0,198	2,1*
- 431970-HD, 395690 (Angabe vom Systemgeber)			0,448	2,4
- 395690, 431970-HD (Angabe vom Systemgeber)			0,308	2,4
Glas			2,152	0,60
- 8/14/4/14/8=48 mm, GT3a, g=0,15 (Angabe des Verarbeiters)			2,152	0,60
Abstandshalter Glas	6,37	0,031		
Freier Wert (Angabe des Verarbeiters)	6,37	0,031		
Gesamt	6,37		3,106	1,2

* Die Position enthält Profile, für die es keine U-Werteinträge in der Datenbank gibt. Daher wurde für diese ersatzweise der Standard-U-Wert verwendet.

Die Wärmedurchgangskoeffizienten U_D wurden für Türelemente nach EN ISO 10077-1:2017 bestimmt.

Seufert-Niklaus GmbH:
 Ein Unternehmen der Foca-Gruppe
 Lindenweg 2 | D-97654 Bastheim
 Tel +49 9773 9181-0
 Fax +49 9773 9181-40


info@seufert-niklaus.de
 www.seufert-niklaus.de
 Geschäftsführer: Christoph Werner
 USt-IdNr.: DE282184043
 Amtsgericht Schweinfurt, HRB 6347

VR-Bank Rhön-Grabfeld eG
 IBAN: DE56 7906 9165 0000 8877 22 | BIC: GENODEF1MLV
Sparkasse Bad Neustadt / Saale
 IBAN: DE97 7935 3090 0011 0087 37 | BIC: BYLADEM1NES
UniCredit Bank - HypoVereinsbank
 IBAN: DE20 7952 0070 0027 8294 65 | BIC: HYVEDEMM407

Auftragsnummer: 210330
 Bearbeiter: Marko Günther
 Verzeichnis: Marko Günther\Aufträge
 2021\

Position: T3-E.L.OTS / EG

Anzahl: 2 Stk. Umlauf: 7,5 m
 Serie: Schüco AWS/ADS 75.SI Fläche: 3,2 m²
 Typ C / ohne
 Glasfalzdämmung +
 Mitteldichtung 284828 Gll.:
 RC2 (nur P5A Verglasung)
 Farbe: DB703/ Tiger 29-80077_A1, Rahmen: 1.274 x 2.542 mm
 80,0 µm, Standard



Maßstab: 1:150
 Ansicht: Innenansicht

Bereich	Umlauf [m]	PSI-Wert [W/mK]	Fläche [m²]	U-Wert [W/m²K]
Profile			0,954	2,3
- 381120, 381166, 381230 (Angabe vom Systemgeber)			0,198	2,1*
- 431970-HD, 395690 (Angabe vom Systemgeber)			0,308	2,4
- 431970-HD, 395690 (Angabe vom Systemgeber)			0,448	2,4
Glas			2,152	0,60
- 8/14/4/14/8=48 mm, GT3a, g=0,15 (Angabe des Verarbeiters)			2,152	0,60
Abstandshalter Glas	6,37	0,031		
Freier Wert (Angabe des Verarbeiters)	6,37	0,031		
Gesamt	6,37		3,106	1,2

* Die Position enthält Profile, für die es keine U-Werteinträge in der Datenbank gibt. Daher wurde für diese ersatzweise der Standard-U-Wert verwendet.

Die Wärmedurchgangskoeffizienten U_D wurden für Türelemente nach EN ISO 10077-1:2017 bestimmt.

Seufert-Niklaus GmbH:
 Ein Unternehmen der Foca-Gruppe
 Lindenweg 2 | D-97654 Bastheim
 Tel +49 9773 9181-0
 Fax +49 9773 9181-40


info@seufert-niklaus.de
 www.seufert-niklaus.de
 Geschäftsführer: Christoph Werner
 USt-IdNr.: DE282184043
 Amtsgericht Schweinfurt, HRB 6347

VR-Bank Rhön-Grabfeld eG
 IBAN: DE56 7906 9165 0000 8877 22 | BIC: GENODEF1MLV
Sparkasse Bad Neustadt / Saale
 IBAN: DE97 7935 3090 0011 0087 37 | BIC: BYLADEM1NES
UniCredit Bank - HypoVereinsbank
 IBAN: DE20 7952 0070 0027 8294 65 | BIC: HYVEDEMM407

Auftragsnummer: 210330
 Bearbeiter: Marko Günther
 Verzeichnis: Marko Günther\Aufträge
 2021\

Position: T3-E.R.ITC / EG

Anzahl: 1 Stk. Umlauf: 7,5 m
 Serie: Schüco AWS/ADS 75.SI Fläche: 3,2 m²
 Typ C / ohne
 Glasfalzdämmung +
 Mitteldichtung 284828 Gll.:
 RC2 (nur P5A Verglasung)
 Farbe: DB703/ Tiger 29-80077_A1, Rahmen: 1.274 x 2.542 mm
 80,0 µm, Standard



Maßstab: 1:150
 Ansicht: Innenansicht

Bereich	Umlauf [m]	PSI-Wert [W/mK]	Fläche [m²]	U-Wert [W/m²K]
Profile			0,954	2,3
- 381120, 381166, 381230 (Angabe vom Systemgeber)			0,198	2,1*
- 431970-HD, 395690 (Angabe vom Systemgeber)			0,448	2,4
- 395690, 431970-HD (Angabe vom Systemgeber)			0,308	2,4
Glas			2,152	0,60
- 8/14/4/14/8=48 mm, GT3a, g=0,15 (Angabe des Verarbeiters)			2,152	0,60
Abstandshalter Glas	6,37	0,031		
Freier Wert (Angabe des Verarbeiters)	6,37	0,031		
Gesamt	6,37		3,106	1,2

* Die Position enthält Profile, für die es keine U-Werteinträge in der Datenbank gibt. Daher wurde für diese ersatzweise der Standard-U-Wert verwendet.

Die Wärmedurchgangskoeffizienten U_D wurden für Türelemente nach EN ISO 10077-1:2017 bestimmt.

Seufert-Niklaus GmbH:
 Ein Unternehmen der Foca-Gruppe
 Lindenweg 2 | D-97654 Bastheim
 Tel +49 9773 9181-0
 Fax +49 9773 9181-40


info@seufert-niklaus.de
 www.seufert-niklaus.de
 Geschäftsführer: Christoph Werner
 USt-IdNr.: DE282184043
 Amtsgericht Schweinfurt, HRB 6347

VR-Bank Rhön-Grabfeld eG
 IBAN: DE56 7906 9165 0000 8877 22 | BIC: GENODEF1MLV
Sparkasse Bad Neustadt / Saale
 IBAN: DE97 7935 3090 0011 0087 37 | BIC: BYLADEM1NES
UniCredit Bank - HypoVereinsbank
 IBAN: DE20 7952 0070 0027 8294 65 | BIC: HYVEDEMM407

Auftragsnummer: 210330
 Bearbeiter: Marko Günther
 Verzeichnis: Marko Günther\Aufträge
 2021\

Position: T3-E.R.OTS / EG

Anzahl: 4 Stk. Umlauf: 7,5 m
 Serie: Schüco AWS/ADS 75.SI Fläche: 3,2 m²
 Typ C / ohne
 Glasfalzdämmung +
 Mitteldichtung 284828 Gll.:
 RC2 (nur P5A Verglasung)
 Farbe: DB703/ Tiger 29-80077_A1, Rahmen: 1.274 x 2.542 mm
 80,0 µm, Standard



Maßstab: 1:150
 Ansicht: Innenansicht

Bereich	Umlauf [m]	PSI-Wert [W/mK]	Fläche [m²]	U-Wert [W/m²K]
Profile			0,954	2,3
- 381120, 381166, 381230 (Angabe vom Systemgeber)			0,198	2,1*
- 431970-HD, 395690 (Angabe vom Systemgeber)			0,448	2,4
- 395690, 431970-HD (Angabe vom Systemgeber)			0,308	2,4
Glas			2,152	0,60
- 8/14/4/14/8=48 mm, GT3a, g=0,15 (Angabe des Verarbeiters)			2,152	0,60
Abstandshalter Glas	6,37	0,031		
Freier Wert (Angabe des Verarbeiters)	6,37	0,031		
Gesamt	6,37		3,106	1,2

* Die Position enthält Profile, für die es keine U-Werteinträge in der Datenbank gibt. Daher wurde für diese ersatzweise der Standard-U-Wert verwendet.

Die Wärmedurchgangskoeffizienten U_D wurden für Türelemente nach EN ISO 10077-1:2017 bestimmt.

Seufert-Niklaus GmbH:
 Ein Unternehmen der Foca-Gruppe
 Lindenweg 2 | D-97654 Bastheim
 Tel +49 9773 9181-0
 Fax +49 9773 9181-40


info@seufert-niklaus.de
 www.seufert-niklaus.de
 Geschäftsführer: Christoph Werner
 USt-IdNr.: DE282184043
 Amtsgericht Schweinfurt, HRB 6347

VR-Bank Rhön-Grabfeld eG
 IBAN: DE56 7906 9165 0000 8877 22 | BIC: GENODEF1MLV
Sparkasse Bad Neustadt / Saale
 IBAN: DE97 7935 3090 0011 0087 37 | BIC: BYLADEM1NES
UniCredit Bank - HypoVereinsbank
 IBAN: DE20 7952 0070 0027 8294 65 | BIC: HYVEDEMM407

Auftragsnummer: 210330
 Bearbeiter: Marko Günther
 Verzeichnis: Marko Günther\Aufträge
 2021\

Position: T.0.T1.02 / EG

Anzahl: 1 Stk. Umlauf: 9,5 m
 Serie: Schüco AWS/ADS 75.SI Fläche: 5,7 m²
 Typ C / ohne
 Glasfalzdämmung +
 Mitteldichtung 284828 Gll.:
 RC2 (nur P5A Verglasung)
 Farbe: DB703/ Tiger 29-80077_A1, Rahmen: 2.224 x 2.557 mm
 80,0 µm, Standard



Maßstab: 1:150
 Ansicht: Innenansicht

Bereich	Umlauf [m]	PSI-Wert [W/mK]	Fläche [m ²]	U-Wert [W/m ² K]
Profile			1,831	2,3
- 395700, 395760 (Angabe vom Systemgeber)			0,411	2,1
- 381550, 381166, 381230 (Angabe vom Systemgeber)			0,383	2,1*
- 382870, 376580-HD, 395760 (Angabe vom Systemgeber)			0,721	2,4
- 382870, 376580-HD, 395760 (Angabe vom Systemgeber)			0,315	2,4
Glas			3,730	0,60
- 8/14/4/14/8=48 mm, GT3a, g=0,15 (Angabe des Verarbeiters)			3,730	0,60
Abstandshalter Glas	12,16	0,031		
Freier Wert (Angabe des Verarbeiters)	12,16	0,031		
Gesamt	12,16		5,561	1,2

* Die Position enthält Profile, für die es keine U-Werteinträge in der Datenbank gibt. Daher wurde für diese ersatzweise der Standard-U-Wert verwendet.

Die Wärmedurchgangskoeffizienten U_D wurden für Türelemente nach EN ISO 10077-1:2017 bestimmt.

Seufert-Niklaus GmbH:
 Ein Unternehmen der Foca-Gruppe
 Lindenweg 2 | D-97654 Bastheim
 Tel +49 9773 9181-0
 Fax +49 9773 9181-40


info@seufert-niklaus.de
 www.seufert-niklaus.de
 Geschäftsführer: Christoph Werner
 USt-IdNr.: DE282184043
 Amtsgericht Schweinfurt, HRB 6347

VR-Bank Rhön-Grabfeld eG
 IBAN: DE56 7906 9165 0000 8877 22 | BIC: GENODEF1MLV
Sparkasse Bad Neustadt / Saale
 IBAN: DE97 7935 3090 0011 0087 37 | BIC: BYLADEM1NES
UniCredit Bank - HypoVereinsbank
 IBAN: DE20 7952 0070 0027 8294 65 | BIC: HYVEDEMM407

Auftragsnummer: 210330
 Bearbeiter: Marko Günther
 Verzeichnis: Marko Günther\Aufträge
 2021\

Position: T.0.T2.02 / EG

Anzahl: 1 Stk. Umlauf: 9,5 m
 Serie: Schüco AWS/ADS 75.SI Fläche: 5,7 m²
 Typ C / ohne
 Glasfalzdämmung +
 Mitteldichtung 284828 Gll.:
 RC2 (nur P5A Verglasung)
 Farbe: DB703/ Tiger 29-80077_A1, Rahmen: 2.224 x 2.557 mm
 80,0 µm, Standard



Maßstab: 1:150
 Ansicht: Innenansicht

Bereich	Umlauf [m]	PSI-Wert [W/mK]	Fläche [m ²]	U-Wert [W/m ² K]
Profile			1,831	2,3
- 395760, 395700 (Angabe vom Systemgeber)			0,411	2,1
- 381550, 381166, 381230 (Angabe vom Systemgeber)			0,383	2,1*
- 382870, 376580-HD, 395760 (Angabe vom Systemgeber)			0,721	2,4
- 382870, 376580-HD, 395760 (Angabe vom Systemgeber)			0,315	2,4
Glas			3,730	0,60
- 8/14/4/14/8=48 mm, GT3a, g=0,15 (Angabe des Verarbeiters)			3,730	0,60
Abstandshalter Glas	12,16	0,031		
Freier Wert (Angabe des Verarbeiters)	12,16	0,031		
Gesamt	12,16		5,561	1,2

* Die Position enthält Profile, für die es keine U-Werteinträge in der Datenbank gibt. Daher wurde für diese ersatzweise der Standard-U-Wert verwendet.

Die Wärmedurchgangskoeffizienten U_D wurden für Türelemente nach EN ISO 10077-1:2017 bestimmt.

Seufert-Niklaus GmbH:
 Ein Unternehmen der Foca-Gruppe
 Lindenweg 2 | D-97654 Bastheim
 Tel +49 9773 9181-0
 Fax +49 9773 9181-40


info@seufert-niklaus.de
 www.seufert-niklaus.de
 Geschäftsführer: Christoph Werner
 USt-IdNr.: DE282184043
 Amtsgericht Schweinfurt, HRB 6347

VR-Bank Rhön-Grabfeld eG
 IBAN: DE56 7906 9165 0000 8877 22 | BIC: GENODEF1MLV
Sparkasse Bad Neustadt / Saale
 IBAN: DE97 7935 3090 0011 0087 37 | BIC: BYLADEM1NES
UniCredit Bank - HypoVereinsbank
 IBAN: DE20 7952 0070 0027 8294 65 | BIC: HYVEDEMM407

Auftragsnummer: 210330
 Bearbeiter: Marko Günther
 Verzeichnis: Marko Günther\Aufträge
 2021\

Position: T.0.T3.02 / EG

Anzahl: 1 Stk. Umlauf: 7,9 m
 Serie: Schüco AWS/ADS 75.SI Fläche: 3,6 m²
 Typ C / ohne
 Glasfalzdämmung +
 Mitteldichtung 284828 Gll.:
 RC2 (nur P5A Verglasung)
 Farbe: DB703/ Tiger 29-80077_A1, Rahmen: 1.424 x 2.557 mm
 80,0 µm, Standard



Maßstab: 1:150
 Ansicht: Innenansicht

Bereich	Umlauf [m]	PSI-Wert [W/mK]	Fläche [m ²]	U-Wert [W/m ² K]
Profile			1,023	2,0
- 381550, 381166, 381230 (Angabe vom Systemgeber)			0,247	2,1*
- 431980-HD, 395720 (Angabe vom Systemgeber)			0,308	2,0
- 431980-HD, 395720 (Angabe vom Systemgeber)			0,468	2,0
Glas			2,482	1,0
- 8/16/8=32 mm, GT3b, g=0,15 (Angabe des Verarbeiters)			2,482	1,0
Abstandshalter Glas	6,67	0,036		
Freier Wert (Angabe des Verarbeiters)	6,67	0,036		
Gesamt	6,67		3,505	1,4

* Die Position enthält Profile, für die es keine U-Werteinträge in der Datenbank gibt. Daher wurde für diese ersatzweise der Standard-U-Wert verwendet.

Die Wärmedurchgangskoeffizienten U_D wurden für Türelemente nach EN ISO 10077-1:2017 bestimmt.

Seufert-Niklaus GmbH:
 Ein Unternehmen der Foca-Gruppe
 Lindenweg 2 | D-97654 Bastheim
 Tel +49 9773 9181-0
 Fax +49 9773 9181-40


info@seufert-niklaus.de
 www.seufert-niklaus.de
 Geschäftsführer: Christoph Werner
 USt-IdNr.: DE282184043
 Amtsgericht Schweinfurt, HRB 6347

VR-Bank Rhön-Grabfeld eG
 IBAN: DE56 7906 9165 0000 8877 22 | BIC: GENODEF1MLV
Sparkasse Bad Neustadt / Saale
 IBAN: DE97 7935 3090 0011 0087 37 | BIC: BYLADEM1NES
UniCredit Bank - HypoVereinsbank
 IBAN: DE20 7952 0070 0027 8294 65 | BIC: HYVEDEMM407

Auftragsnummer: 210330
 Bearbeiter: Marko Günther
 Verzeichnis: Marko Günther\Aufträge
 2021\

Position: T.0.14.03 / EG

Anzahl: 1 Stk. Umlauf: 6,9 m
 Serie: Schüco AWS/ADS 75.SI Fläche: 2,7 m²
 Typ C / ohne
 Glasfalzdämmung +
 Mitteldichtung 284828 Gll.:
 RC2 (nur P5A Verglasung)
 Farbe: DB703/ Tiger 29-80077_A1, Rahmen: 1.274 x 2.217 mm
 80,0 µm, Standard



Maßstab: 1:150
 Ansicht: Innenansicht

Bereich	Umlauf [m]	PSI-Wert [W/mK]	Fläche [m ²]	U-Wert [W/m ² K]
Profile			0,869	2,3
- 381120, 381166, 381230 (Angabe vom Systemgeber)			0,198	2,1*
- 431970-HD, 395690 (Angabe vom Systemgeber)			0,406	2,4
- 395690, 431970-HD (Angabe vom Systemgeber)			0,265	2,4
Glas			1,836	0,60
- 8/14/4/14/8=48 mm, GT3a, g=0,15 (Angabe des Verarbeiters)			1,836	0,60
Abstandshalter Glas	5,72	0,031		
Freier Wert (Angabe des Verarbeiters)	5,72	0,031		
Gesamt	5,72		2,705	1,2

* Die Position enthält Profile, für die es keine U-Werteinträge in der Datenbank gibt. Daher wurde für diese ersatzweise der Standard-U-Wert verwendet.

Die Wärmedurchgangskoeffizienten U_D wurden für Türelemente nach EN ISO 10077-1:2017 bestimmt.

Seufert-Niklaus GmbH:
 Ein Unternehmen der Foca-Gruppe
 Lindenweg 2 | D-97654 Bastheim
 Tel +49 9773 9181-0
 Fax +49 9773 9181-40


info@seufert-niklaus.de
 www.seufert-niklaus.de
 Geschäftsführer: Christoph Werner
 USt-IdNr.: DE282184043
 Amtsgericht Schweinfurt, HRB 6347

VR-Bank Rhön-Grabfeld eG
 IBAN: DE56 7906 9165 0000 8877 22 | BIC: GENODEF1MLV
Sparkasse Bad Neustadt / Saale
 IBAN: DE97 7935 3090 0011 0087 37 | BIC: BYLADEM1NES
UniCredit Bank - HypoVereinsbank
 IBAN: DE20 7952 0070 0027 8294 65 | BIC: HYVEDEMM407

Auftragsnummer: 210330
 Bearbeiter: Marko Günther
 Verzeichnis: Marko Günther\Aufträge
 2021\

Position: T.0.06.01 / EG

Anzahl: 1 Stk. Umlauf: 9,6 m
 Serie: Schüco AWS/ADS 75.SI Fläche: 5,4 m²
 Typ C / ohne
 Glasfalzdämmung +
 Mitteldichtung 284828 Gll.:
 RC2 (nur P5A Verglasung)
 Farbe: DB703/ Tiger 29-80077_A1, Rahmen: 1.800 x 2.975 mm
 80,0 µm, Standard



Maßstab: 1:150
 Ansicht: Innenansicht

Bereich	Umlauf [m]	PSI-Wert [W/mK]	Fläche [m²]	U-Wert [W/m²K]
Profile			2,022	2,0
- 382200, 381230 SN (Angabe vom Systemgeber)			0,075	1,6
- 382190 (Angabe vom Systemgeber)			0,423	1,2
- 382310, 398670-HD, 395690 (Angabe vom Systemgeber)			0,236	2,4
- 382310 (Angabe vom Systemgeber)			0,053	1,5
- 382200 (Angabe vom Systemgeber)			0,251	1,6
- 381120, 398670-HD, 381166, 381230 SN (Angabe vom Systemgeber)			0,204	2,1*
- 382290, 398670-HD, 395690 (Angabe vom Systemgeber)			0,358	2,4
- 395690, 398670-HD, 382190 (Angabe vom Systemgeber)			0,422	2,4
Glas			3,333	0,60
- 8/14/4/14/8=48 mm, GT3a, g=0,15 (Angabe des Verarbeiters)			3,333	0,60
Abstandshalter Glas	14,56	0,031		
Freier Wert (Angabe des Verarbeiters)	14,56	0,031		
Gesamt	14,56		5,355	1,2

* Die Position enthält Profile, für die es keine U-Werteinträge in der Datenbank gibt. Daher wurde für diese ersatzweise der Standard-U-Wert verwendet.

Die Wärmedurchgangskoeffizienten U_D wurden für Türelemente nach EN ISO

Seufert-Niklaus GmbH:
 Ein Unternehmen der Foca-Gruppe
 Lindenweg 2 | D-97654 Bastheim
 Tel +49 9773 9181-0
 Fax +49 9773 9181-40

info@seufert-niklaus.de
 www.seufert-niklaus.de
 Geschäftsführer: Christoph Werner
 USt-IdNr.: DE282184043
 Amtsgericht Schweinfurt, HRB 6347

VR-Bank Rhön-Grabfeld eG
 IBAN: DE56 7906 9165 0000 8877 22 | BIC: GENODEF1MLV
Sparkasse Bad Neustadt / Saale
 IBAN: DE97 7935 3090 0011 0087 37 | BIC: BYLADEM1NES
UniCredit Bank - HypoVereinsbank
 IBAN: DE20 7952 0070 0027 8294 65 | BIC: HYVEDEMM407

Auftragsnummer: 210330
Bearbeiter: Marko Günther
Verzeichnis: Marko Günther\Aufträge
2021\

10077-1:2017 bestimmt.

Seufert-Niklaus GmbH:

Ein Unternehmen der Foca-Gruppe
Lindenweg 2 | D-97654 Bastheim
Tel +49 9773 9181-0
Fax +49 9773 9181-40

info@seufert-niklaus.de
www.seufert-niklaus.de
Geschäftsführer: Christoph Werner
USt-IdNr.: DE282184043
Amtsgericht Schweinfurt, HRB 6347

VR-Bank Rhön-Grabfeld eG

IBAN: DE56 7906 9165 0000 8877 22 | BIC: GENODEF1MLV

Sparkasse Bad Neustadt / Saale

IBAN: DE97 7935 3090 0011 0087 37 | BIC: BYLADEM1NES


UniCredit Bank - HypoVereinsbank

IBAN: DE20 7952 0070 0027 8294 65 | BIC: HYVEDEMM407

Auftragsnummer: 210330
 Bearbeiter: Marko Günther
 Verzeichnis: Marko Günther\Aufträge
 2021\

Position: T3a-E.R / EG

Anzahl: 2 Stk. Umlauf: 7,6 m
 Serie: Schüco AWS/ADS 75.SI Fläche: 3,3 m²
 Typ C / ohne
 Glasfalzdämmung +
 Mitteldichtung 284828 Gll.:
 RC2 (nur P5A Verglasung)
 Farbe: DB703/ Tiger 29-80077_A1, Rahmen: 1.274 x 2.557 mm
 80,0 µm, Standard



Maßstab: 1:150
 Ansicht: Innenansicht

Bereich	Umlauf [m]	PSI-Wert [W/mK]	Fläche [m²]	U-Wert [W/m²K]
Profile			1,105	2,3
- 381550, 381166, 381230 (Angabe vom Systemgeber)			0,214	2,1*
- 382870, 376580-HD, 395720 (Angabe vom Systemgeber)			0,364	2,4
- 382870, 376580-HD, 395720 (Angabe vom Systemgeber)			0,528	2,4
Glas			2,038	0,60
- 8/14/4/14/8=48 mm, GT3a, g=0,15 (Angabe des Verarbeiters)			2,038	0,60
Abstandshalter Glas	6,24	0,031		
Freier Wert (Angabe des Verarbeiters)	6,24	0,031		
Gesamt	6,24		3,143	1,3

* Die Position enthält Profile, für die es keine U-Werteinträge in der Datenbank gibt. Daher wurde für diese ersatzweise der Standard-U-Wert verwendet.

Die Wärmedurchgangskoeffizienten U_D wurden für Türelemente nach EN ISO 10077-1:2017 bestimmt.

Seufert-Niklaus GmbH:
 Ein Unternehmen der Foca-Gruppe
 Lindenweg 2 | D-97654 Bastheim
 Tel +49 9773 9181-0
 Fax +49 9773 9181-40


info@seufert-niklaus.de
 www.seufert-niklaus.de
 Geschäftsführer: Christoph Werner
 USt-IdNr.: DE282184043
 Amtsgericht Schweinfurt, HRB 6347

VR-Bank Rhön-Grabfeld eG
 IBAN: DE56 7906 9165 0000 8877 22 | BIC: GENODEF1MLV
Sparkasse Bad Neustadt / Saale
 IBAN: DE97 7935 3090 0011 0087 37 | BIC: BYLADEM1NES
UniCredit Bank - HypoVereinsbank
 IBAN: DE20 7952 0070 0027 8294 65 | BIC: HYVEDEMM407

Auftragsnummer: 210330
 Bearbeiter: Marko Günther
 Verzeichnis: Marko Günther\Aufträge
 2021\

Position: T.0.03.06 / EG

Anzahl: 1 Stk. Umlauf: 9,0 m
 Serie: Schüco AWS/ADS 75.SI Fläche: 5,0 m²
 Typ C / ohne
 Glasfalzdämmung +
 Mitteldichtung 284828 Gll.:
 RC2 (nur P5A Verglasung)
 Farbe: DB703/ Tiger 29-80077_A1, Rahmen: 1.974 x 2.557 mm
 80,0 µm, Standard



Maßstab: 1:150
 Ansicht: Innenansicht

Bereich	Umlauf [m]	PSI-Wert [W/mK]	Fläche [m ²]	U-Wert [W/m ² K]
Profile			1,741	2,3
- 395700, 395760 (Angabe vom Systemgeber)			0,411	2,1
- 381550, 381166, 381230 (Angabe vom Systemgeber)			0,334	2,1*
- 382870, 376580-HD, 395760 (Angabe vom Systemgeber)			0,721	2,4
- 382870, 376580-HD, 395760 (Angabe vom Systemgeber)			0,275	2,4
Glas			3,183	0,60
- 8/14/4/14/8=48 mm, GT3a, g=0,15 (Angabe des Verarbeiters)			3,183	0,60
Abstandshalter Glas	11,66	0,031		
Freier Wert (Angabe des Verarbeiters)	11,66	0,031		
Gesamt	11,66		4,924	1,3

* Die Position enthält Profile, für die es keine U-Werteinträge in der Datenbank gibt. Daher wurde für diese ersatzweise der Standard-U-Wert verwendet.

Die Wärmedurchgangskoeffizienten U_D wurden für Türelemente nach EN ISO 10077-1:2017 bestimmt.

Seufert-Niklaus GmbH:
 Ein Unternehmen der Foca-Gruppe
 Lindenweg 2 | D-97654 Bastheim
 Tel +49 9773 9181-0
 Fax +49 9773 9181-40


info@seufert-niklaus.de
 www.seufert-niklaus.de
 Geschäftsführer: Christoph Werner
 USt-IdNr.: DE282184043
 Amtsgericht Schweinfurt, HRB 6347

VR-Bank Rhön-Grabfeld eG
 IBAN: DE56 7906 9165 0000 8877 22 | BIC: GENODEF1MLV
Sparkasse Bad Neustadt / Saale
 IBAN: DE97 7935 3090 0011 0087 37 | BIC: BYLADEM1NES
UniCredit Bank - HypoVereinsbank
 IBAN: DE20 7952 0070 0027 8294 65 | BIC: HYVEDEMM407

Auftragsnummer: 210330
 Bearbeiter: Marko Günther
 Verzeichnis: Marko Günther\Aufträge
 2021\

Position: T9.L / 1.OG

Anzahl: 2 Stk. Umlauf: 7,5 m
 Serie: Schüco AWS/ADS 75.SI Fläche: 3,2 m²
 Typ C / ohne
 Glasfalzdämmung +
 Mitteldichtung 284828 Gll.:
 RC2 (nur P5A Verglasung)
 Farbe: DB703/ Tiger 29-80077_A1, Rahmen: 1.274 x 2.542 mm
 80,0 µm, Standard



Maßstab: 1:150
 Ansicht: Innenansicht

Bereich	Umlauf [m]	PSI-Wert [W/mK]	Fläche [m²]	U-Wert [W/m²K]
Profile			0,954	2,3
- 381120, 381166, 381230 (Angabe vom Systemgeber)			0,198	2,1*
- 431970-HD, 395690 (Angabe vom Systemgeber)			0,308	2,4
- 431970-HD, 395690 (Angabe vom Systemgeber)			0,448	2,4
Glas			2,152	0,60
- 16/8/6/8/6=44 mm, SC 560820, g=0,51 (Angabe des Verarbeiters)			2,152	0,60
Abstandshalter Glas	6,37	0,106		
Aluminium/Stahl (Angabe des Verarbeiters)	6,37	0,106		
Gesamt	6,37		3,106	1,4

* Die Position enthält Profile, für die es keine U-Werteinträge in der Datenbank gibt. Daher wurde für diese ersatzweise der Standard-U-Wert verwendet.

Die Wärmedurchgangskoeffizienten U_D wurden für Türelemente nach EN ISO 10077-1:2017 bestimmt.

Seufert-Niklaus GmbH:
 Ein Unternehmen der Foca-Gruppe
 Lindenweg 2 | D-97654 Bastheim
 Tel +49 9773 9181-0
 Fax +49 9773 9181-40


info@seufert-niklaus.de
 www.seufert-niklaus.de
 Geschäftsführer: Christoph Werner
 USt-IdNr.: DE282184043
 Amtsgericht Schweinfurt, HRB 6347

VR-Bank Rhön-Grabfeld eG
 IBAN: DE56 7906 9165 0000 8877 22 | BIC: GENODEF1MLV
Sparkasse Bad Neustadt / Saale
 IBAN: DE97 7935 3090 0011 0087 37 | BIC: BYLADEM1NES
UniCredit Bank - HypoVereinsbank
 IBAN: DE20 7952 0070 0027 8294 65 | BIC: HYVEDEMM407

Auftragsnummer: 210330
 Bearbeiter: Marko Günther
 Verzeichnis: Marko Günther\Aufträge
 2021\

Position: T9.R / 1.OG

Anzahl: 2 Stk. Umlauf: 7,5 m
 Serie: Schüco AWS/ADS 75.SI Fläche: 3,2 m²
 Typ C / ohne
 Glasfalzdämmung +
 Mitteldichtung 284828 Gll.:
 RC2 (nur P5A Verglasung)
 Farbe: DB703/ Tiger 29-80077_A1, Rahmen: 1.274 x 2.542 mm
 80,0 µm, Standard



Maßstab: 1:150
 Ansicht: Innenansicht

Bereich	Umlauf [m]	PSI-Wert [W/mK]	Fläche [m²]	U-Wert [W/m²K]
Profile			0,954	2,3
- 381120, 381166, 381230 (Angabe vom Systemgeber)			0,198	2,1*
- 431970-HD, 395690 (Angabe vom Systemgeber)			0,448	2,4
- 395690, 431970-HD (Angabe vom Systemgeber)			0,308	2,4
Glas			2,152	0,60
- 16/8/6/8/6=44 mm, SC 560820, g=0,51 (Angabe des Verarbeiters)			2,152	0,60
Abstandshalter Glas	6,37	0,106		
Aluminium/Stahl (Angabe des Verarbeiters)	6,37	0,106		
Gesamt	6,37		3,106	1,4

* Die Position enthält Profile, für die es keine U-Werteinträge in der Datenbank gibt. Daher wurde für diese ersatzweise der Standard-U-Wert verwendet.

Die Wärmedurchgangskoeffizienten U_D wurden für Türelemente nach EN ISO 10077-1:2017 bestimmt.

Seufert-Niklaus GmbH:
 Ein Unternehmen der Foca-Gruppe
 Lindenweg 2 | D-97654 Bastheim
 Tel +49 9773 9181-0
 Fax +49 9773 9181-40


info@seufert-niklaus.de
 www.seufert-niklaus.de
 Geschäftsführer: Christoph Werner
 USt-IdNr.: DE282184043
 Amtsgericht Schweinfurt, HRB 6347

VR-Bank Rhön-Grabfeld eG
 IBAN: DE56 7906 9165 0000 8877 22 | BIC: GENODEF1MLV
Sparkasse Bad Neustadt / Saale
 IBAN: DE97 7935 3090 0011 0087 37 | BIC: BYLADEM1NES
UniCredit Bank - HypoVereinsbank
 IBAN: DE20 7952 0070 0027 8294 65 | BIC: HYVEDEMM407

Auftragsnummer: 210330
 Bearbeiter: Marko Günther
 Verzeichnis: Marko Günther\Aufträge
 2021\

Position: T3-E.L.Ohne / 1.OG

Anzahl: 3 Stk. Umlauf: 7,5 m
 Serie: Schüco AWS/ADS 75.SI Fläche: 3,2 m²
 Typ A / Glasfalzdämmung II
 + Mitteldichtung 284828
 Gl.: RC2 (nur P5A
 Verglasung)
 Farbe: DB703/ Tiger 29-80077_A1, Rahmen: 1.274 x 2.542 mm
 80,0 µm, Standard



Maßstab: 1:150
 Ansicht: Innenansicht

Bereich	Umlauf [m]	PSI-Wert [W/mK]	Fläche [m²]	U-Wert [W/m²K]
Profile			0,954	2,3
- 381120, 381166, 381230 (Angabe vom Systemgeber)			0,198	2,1*
- 431970-HD, 395690 (Angabe vom Systemgeber)			0,308	2,4
- 431970-HD, 395690 (Angabe vom Systemgeber)			0,448	2,4
Glas			2,152	0,60
- 8/14/4/14/8=48 mm, GT3a, g=0,15 (Angabe des Verarbeiters)			2,152	0,60
Abstandshalter Glas	6,37	0,031		
Freier Wert (Angabe des Verarbeiters)	6,37	0,031		
Gesamt	6,37		3,106	1,2

* Die Position enthält Profile, für die es keine U-Werteinträge in der Datenbank gibt. Daher wurde für diese ersatzweise der Standard-U-Wert verwendet.

Die Wärmedurchgangskoeffizienten U_D wurden für Türelemente nach EN ISO 10077-1:2017 bestimmt.

Seufert-Niklaus GmbH:
 Ein Unternehmen der Foca-Gruppe
 Lindenweg 2 | D-97654 Bastheim
 Tel +49 9773 9181-0
 Fax +49 9773 9181-40


info@seufert-niklaus.de
 www.seufert-niklaus.de
 Geschäftsführer: Christoph Werner
 USt-IdNr.: DE282184043
 Amtsgericht Schweinfurt, HRB 6347

VR-Bank Rhön-Grabfeld eG
 IBAN: DE56 7906 9165 0000 8877 22 | BIC: GENODEF1MLV
Sparkasse Bad Neustadt / Saale
 IBAN: DE97 7935 3090 0011 0087 37 | BIC: BYLADEM1NES
UniCredit Bank - HypoVereinsbank
 IBAN: DE20 7952 0070 0027 8294 65 | BIC: HYVEDEMM407

Auftragsnummer: 210330
 Bearbeiter: Marko Günther
 Verzeichnis: Marko Günther\Aufträge
 2021\

Position: T3-E.L.ICT / 1.OG

Anzahl: 1 Stk. Umlauf: 7,5 m
 Serie: Schüco AWS/ADS 75.SI Fläche: 3,2 m²
 Typ A / Glasfalzdämmung II
 + Mitteldichtung 284828
 Gl.: RC2 (nur P5A
 Verglasung)
 Farbe: DB703/ Tiger 29-80077_A1, Rahmen: 1.274 x 2.542 mm
 80,0 µm, Standard



Maßstab: 1:150
 Ansicht: Innenansicht

Bereich	Umlauf [m]	PSI-Wert [W/mK]	Fläche [m²]	U-Wert [W/m²K]
Profile			0,954	2,3
- 381120, 381166, 381230 (Angabe vom Systemgeber)			0,198	2,1*
- 431970-HD, 395690 (Angabe vom Systemgeber)			0,308	2,4
- 431970-HD, 395690 (Angabe vom Systemgeber)			0,448	2,4
Glas			2,152	0,60
- 8/14/4/14/8=48 mm, GT3a, g=0,15 (Angabe des Verarbeiters)			2,152	0,60
Abstandshalter Glas	6,37	0,031		
Freier Wert (Angabe des Verarbeiters)	6,37	0,031		
Gesamt	6,37		3,106	1,2

* Die Position enthält Profile, für die es keine U-Werteinträge in der Datenbank gibt. Daher wurde für diese ersatzweise der Standard-U-Wert verwendet.

Die Wärmedurchgangskoeffizienten U_D wurden für Türelemente nach EN ISO 10077-1:2017 bestimmt.

Seufert-Niklaus GmbH:
 Ein Unternehmen der Foca-Gruppe
 Lindenweg 2 | D-97654 Bastheim
 Tel +49 9773 9181-0
 Fax +49 9773 9181-40


info@seufert-niklaus.de
 www.seufert-niklaus.de
 Geschäftsführer: Christoph Werner
 USt-IdNr.: DE282184043
 Amtsgericht Schweinfurt, HRB 6347

VR-Bank Rhön-Grabfeld eG
 IBAN: DE56 7906 9165 0000 8877 22 | BIC: GENODEF1MLV
Sparkasse Bad Neustadt / Saale
 IBAN: DE97 7935 3090 0011 0087 37 | BIC: BYLADEM1NES
UniCredit Bank - HypoVereinsbank
 IBAN: DE20 7952 0070 0027 8294 65 | BIC: HYVEDEMM407

Auftragsnummer: 210330
 Bearbeiter: Marko Günther
 Verzeichnis: Marko Günther\Aufträge
 2021\

Position: T3-E.L.OTS / 1.OG

Anzahl: 5 Stk. Umlauf: 7,5 m
 Serie: Schüco AWS/ADS 75.SI Fläche: 3,2 m²
 Typ A / Glasfalzdämmung II
 + Mitteldichtung 284828
 Gl.: RC2 (nur P5A
 Verglasung)
 Farbe: DB703/ Tiger 29-80077_A1, Rahmen: 1.274 x 2.542 mm
 80,0 µm, Standard



Maßstab: 1:150
 Ansicht: Innenansicht

Bereich	Umlauf [m]	PSI-Wert [W/mK]	Fläche [m²]	U-Wert [W/m²K]
Profile			0,954	2,3
- 381120, 381166, 381230 (Angabe vom Systemgeber)			0,198	2,1*
- 431970-HD, 395690 (Angabe vom Systemgeber)			0,308	2,4
- 431970-HD, 395690 (Angabe vom Systemgeber)			0,448	2,4
Glas			2,152	0,60
- 8/14/4/14/8=48 mm, GT3a, g=0,15 (Angabe des Verarbeiters)			2,152	0,60
Abstandshalter Glas	6,37	0,031		
Freier Wert (Angabe des Verarbeiters)	6,37	0,031		
Gesamt	6,37		3,106	1,2

* Die Position enthält Profile, für die es keine U-Werteinträge in der Datenbank gibt. Daher wurde für diese ersatzweise der Standard-U-Wert verwendet.

Die Wärmedurchgangskoeffizienten U_D wurden für Türelemente nach EN ISO 10077-1:2017 bestimmt.

Seufert-Niklaus GmbH:
 Ein Unternehmen der Foca-Gruppe
 Lindenweg 2 | D-97654 Bastheim
 Tel +49 9773 9181-0
 Fax +49 9773 9181-40


info@seufert-niklaus.de
 www.seufert-niklaus.de
 Geschäftsführer: Christoph Werner
 USt-IdNr.: DE282184043
 Amtsgericht Schweinfurt, HRB 6347

VR-Bank Rhön-Grabfeld eG
 IBAN: DE56 7906 9165 0000 8877 22 | BIC: GENODEF1MLV
Sparkasse Bad Neustadt / Saale
 IBAN: DE97 7935 3090 0011 0087 37 | BIC: BYLADEM1NES
UniCredit Bank - HypoVereinsbank
 IBAN: DE20 7952 0070 0027 8294 65 | BIC: HYVEDEMM407

Auftragsnummer: 210330
 Bearbeiter: Marko Günther
 Verzeichnis: Marko Günther\Aufträge
 2021\

Position: T3-E.R.ICT / 1.OG

Anzahl: 1 Stk. Umlauf: 7,5 m
 Serie: Schüco AWS/ADS 75.SI Fläche: 3,2 m²
 Typ C / ohne
 Glasfalzdämmung +
 Mitteldichtung 284828 Gll.:
 RC2 (nur P5A Verglasung)
 Farbe: DB703/ Tiger 29-80077_A1, Rahmen: 1.274 x 2.542 mm
 80,0 µm, Standard



Maßstab: 1:150
 Ansicht: Innenansicht

Bereich	Umlauf [m]	PSI-Wert [W/mK]	Fläche [m²]	U-Wert [W/m²K]
Profile			0,954	2,3
- 381120, 381166, 381230 (Angabe vom Systemgeber)			0,198	2,1*
- 431970-HD, 395690 (Angabe vom Systemgeber)			0,448	2,4
- 395690, 431970-HD (Angabe vom Systemgeber)			0,308	2,4
Glas			2,152	0,60
- 8/14/4/14/8=48 mm, GT3a, g=0,15 (Angabe des Verarbeiters)			2,152	0,60
Abstandshalter Glas	6,37	0,031		
Freier Wert (Angabe des Verarbeiters)	6,37	0,031		
Gesamt	6,37		3,106	1,2

* Die Position enthält Profile, für die es keine U-Werteinträge in der Datenbank gibt. Daher wurde für diese ersatzweise der Standard-U-Wert verwendet.

Die Wärmedurchgangskoeffizienten U_D wurden für Türelemente nach EN ISO 10077-1:2017 bestimmt.

Seufert-Niklaus GmbH:
 Ein Unternehmen der Foca-Gruppe
 Lindenweg 2 | D-97654 Bastheim
 Tel +49 9773 9181-0
 Fax +49 9773 9181-40


info@seufert-niklaus.de
 www.seufert-niklaus.de
 Geschäftsführer: Christoph Werner
 USt-IdNr.: DE282184043
 Amtsgericht Schweinfurt, HRB 6347

VR-Bank Rhön-Grabfeld eG
 IBAN: DE56 7906 9165 0000 8877 22 | BIC: GENODEF1MLV
Sparkasse Bad Neustadt / Saale
 IBAN: DE97 7935 3090 0011 0087 37 | BIC: BYLADEM1NES
UniCredit Bank - HypoVereinsbank
 IBAN: DE20 7952 0070 0027 8294 65 | BIC: HYVEDEMM407

Auftragsnummer: 210330
 Bearbeiter: Marko Günther
 Verzeichnis: Marko Günther\Aufträge
 2021\

Position: T3-E.R.OTS / 1.OG

Anzahl: 9 Stk. Umlauf: 7,5 m
 Serie: Schüco AWS/ADS 75.SI Fläche: 3,2 m²
 Typ C / ohne
 Glasfalzdämmung +
 Mitteldichtung 284828 Gll.:
 RC2 (nur P5A Verglasung)
 Farbe: DB703/ Tiger 29-80077_A1, Rahmen: 1.274 x 2.542 mm
 80,0 µm, Standard



Maßstab: 1:150
 Ansicht: Innenansicht

Bereich	Umlauf [m]	PSI-Wert [W/mK]	Fläche [m²]	U-Wert [W/m²K]
Profile			0,954	2,3
- 381120, 381166, 381230 (Angabe vom Systemgeber)			0,198	2,1*
- 431970-HD, 395690 (Angabe vom Systemgeber)			0,448	2,4
- 395690, 431970-HD (Angabe vom Systemgeber)			0,308	2,4
Glas			2,152	0,60
- 8/14/4/14/8=48 mm, GT3a, g=0,15 (Angabe des Verarbeiters)			2,152	0,60
Abstandshalter Glas	6,37	0,031		
Freier Wert (Angabe des Verarbeiters)	6,37	0,031		
Gesamt	6,37		3,106	1,2

* Die Position enthält Profile, für die es keine U-Werteinträge in der Datenbank gibt. Daher wurde für diese ersatzweise der Standard-U-Wert verwendet.

Die Wärmedurchgangskoeffizienten U_D wurden für Türelemente nach EN ISO 10077-1:2017 bestimmt.

Seufert-Niklaus GmbH:
 Ein Unternehmen der Foca-Gruppe
 Lindenweg 2 | D-97654 Bastheim
 Tel +49 9773 9181-0
 Fax +49 9773 9181-40


info@seufert-niklaus.de
 www.seufert-niklaus.de
 Geschäftsführer: Christoph Werner
 USt-IdNr.: DE282184043
 Amtsgericht Schweinfurt, HRB 6347

VR-Bank Rhön-Grabfeld eG
 IBAN: DE56 7906 9165 0000 8877 22 | BIC: GENODEF1MLV
Sparkasse Bad Neustadt / Saale
 IBAN: DE97 7935 3090 0011 0087 37 | BIC: BYLADEM1NES
UniCredit Bank - HypoVereinsbank
 IBAN: DE20 7952 0070 0027 8294 65 | BIC: HYVEDEMM407

Auftragsnummer: 210330
 Bearbeiter: Marko Günther
 Verzeichnis: Marko Günther\Aufträge
 2021\

Position: T4-E.L / 1.OG

Anzahl: 2 Stk. Umlauf: 7,8 m
 Serie: Schüco AWS/ADS 75.SI Fläche: 3,5 m²
 Typ C / ohne
 Glasfalzdämmung +
 Mitteldichtung 284828 Gll.:
 RC2 (nur P5A Verglasung)
 Farbe: DB703/ Tiger 29-80077_A1, Rahmen: 1.424 x 2.542 mm
 80,0 µm, Standard



Maßstab: 1:150
 Ansicht: Innenansicht

Bereich	Umlauf [m]	PSI-Wert [W/mK]	Fläche [m²]	U-Wert [W/m²K]
Profile			1,000	2,3
- 381120, 381166, 381230 (Angabe vom Systemgeber)			0,225	2,1*
- 431970-HD, 395690 (Angabe vom Systemgeber)			0,308	2,4
- 431970-HD, 395690 (Angabe vom Systemgeber)			0,467	2,4
Glas			2,484	1,0
- 8/16/8=32 mm, GT3b, g=0,15 (Angabe des Verarbeiters)			2,484	1,0
Abstandshalter Glas	6,67	0,036		
Freier Wert (Angabe des Verarbeiters)	6,67	0,036		
Gesamt	6,67		3,484	1,5

* Die Position enthält Profile, für die es keine U-Werteinträge in der Datenbank gibt. Daher wurde für diese ersatzweise der Standard-U-Wert verwendet.

Die Wärmedurchgangskoeffizienten U_D wurden für Türelemente nach EN ISO 10077-1:2017 bestimmt.

Seufert-Niklaus GmbH:
 Ein Unternehmen der Foca-Gruppe
 Lindenweg 2 | D-97654 Bastheim
 Tel +49 9773 9181-0
 Fax +49 9773 9181-40


info@seufert-niklaus.de
 www.seufert-niklaus.de
 Geschäftsführer: Christoph Werner
 USt-IdNr.: DE282184043
 Amtsgericht Schweinfurt, HRB 6347

VR-Bank Rhön-Grabfeld eG
 IBAN: DE56 7906 9165 0000 8877 22 | BIC: GENODEF1MLV
Sparkasse Bad Neustadt / Saale
 IBAN: DE97 7935 3090 0011 0087 37 | BIC: BYLADEM1NES
UniCredit Bank - HypoVereinsbank
 IBAN: DE20 7952 0070 0027 8294 65 | BIC: HYVEDEMM407

Auftragsnummer: 210330
 Bearbeiter: Marko Günther
 Verzeichnis: Marko Günther\Aufträge
 2021\

Position: T4-E.R / 1.OG

Anzahl: 1 Stk. Umlauf: 7,8 m
 Serie: Schüco AWS/ADS 75.SI Fläche: 3,5 m²
 Typ C / ohne
 Glasfalzdämmung +
 Mitteldichtung 284828 Gll.:
 RC2 (nur P5A Verglasung)
 Farbe: DB703/ Tiger 29-80077_A1, Rahmen: 1.424 x 2.542 mm
 80,0 µm, Standard



Maßstab: 1:150
 Ansicht: Innenansicht

Bereich	Umlauf [m]	PSI-Wert [W/mK]	Fläche [m²]	U-Wert [W/m²K]
Profile			1,000	2,3
- 381120, 381166, 381230 (Angabe vom Systemgeber)			0,225	2,1*
- 431970-HD, 395690 (Angabe vom Systemgeber)			0,467	2,4
- 395690, 431970-HD (Angabe vom Systemgeber)			0,308	2,4
Glas			2,484	1,0
- 8/16/8=32 mm, GT3b, g=0,15 (Angabe des Verarbeiters)			2,484	1,0
Abstandshalter Glas	6,67	0,036		
Freier Wert (Angabe des Verarbeiters)	6,67	0,036		
Gesamt	6,67		3,484	1,5

* Die Position enthält Profile, für die es keine U-Werteinträge in der Datenbank gibt. Daher wurde für diese ersatzweise der Standard-U-Wert verwendet.

Die Wärmedurchgangskoeffizienten U_D wurden für Türelemente nach EN ISO 10077-1:2017 bestimmt.

Seufert-Niklaus GmbH:
 Ein Unternehmen der Foca-Gruppe
 Lindenweg 2 | D-97654 Bastheim
 Tel +49 9773 9181-0
 Fax +49 9773 9181-40


info@seufert-niklaus.de
 www.seufert-niklaus.de
 Geschäftsführer: Christoph Werner
 USt-IdNr.: DE282184043
 Amtsgericht Schweinfurt, HRB 6347

VR-Bank Rhön-Grabfeld eG
 IBAN: DE56 7906 9165 0000 8877 22 | BIC: GENODEF1MLV
Sparkasse Bad Neustadt / Saale
 IBAN: DE97 7935 3090 0011 0087 37 | BIC: BYLADEM1NES
UniCredit Bank - HypoVereinsbank
 IBAN: DE20 7952 0070 0027 8294 65 | BIC: HYVEDEMM407

Auftragsnummer: 210330
 Bearbeiter: Marko Günther
 Verzeichnis: Marko Günther\Aufträge
 2021\

Position: T9.L / 2.OG

Anzahl: 2 Stk. Umlauf: 7,5 m
 Serie: Schüco AWS/ADS 75.SI Fläche: 3,2 m²
 Typ C / ohne
 Glasfalzdämmung +
 Mitteldichtung 284828 Gll.:
 RC2 (nur P5A Verglasung)
 Farbe: DB703/ Tiger 29-80077_A1, Rahmen: 1.274 x 2.542 mm
 80,0 µm, Standard



Maßstab: 1:150
 Ansicht: Innenansicht

Bereich	Umlauf [m]	PSI-Wert [W/mK]	Fläche [m²]	U-Wert [W/m²K]
Profile			0,954	2,3
- 381120, 381166, 381230 (Angabe vom Systemgeber)			0,198	2,1*
- 431970-HD, 395690 (Angabe vom Systemgeber)			0,308	2,4
- 431970-HD, 395690 (Angabe vom Systemgeber)			0,448	2,4
Glas			2,152	0,60
- 16/8/6/8/6=44 mm, SC 560820, g=0,51 (Angabe des Verarbeiters)			2,152	0,60
Abstandshalter Glas	6,37	0,106		
Aluminium/Stahl (Angabe des Verarbeiters)	6,37	0,106		
Gesamt	6,37		3,106	1,4

* Die Position enthält Profile, für die es keine U-Werteinträge in der Datenbank gibt. Daher wurde für diese ersatzweise der Standard-U-Wert verwendet.

Die Wärmedurchgangskoeffizienten U_D wurden für Türelemente nach EN ISO 10077-1:2017 bestimmt.

Seufert-Niklaus GmbH:
 Ein Unternehmen der Foca-Gruppe
 Lindenweg 2 | D-97654 Bastheim
 Tel +49 9773 9181-0
 Fax +49 9773 9181-40


info@seufert-niklaus.de
 www.seufert-niklaus.de
 Geschäftsführer: Christoph Werner
 USt-IdNr.: DE282184043
 Amtsgericht Schweinfurt, HRB 6347

VR-Bank Rhön-Grabfeld eG
 IBAN: DE56 7906 9165 0000 8877 22 | BIC: GENODEF1MLV
Sparkasse Bad Neustadt / Saale
 IBAN: DE97 7935 3090 0011 0087 37 | BIC: BYLADEM1NES
UniCredit Bank - HypoVereinsbank
 IBAN: DE20 7952 0070 0027 8294 65 | BIC: HYVEDEMM407

Auftragsnummer: 210330
 Bearbeiter: Marko Günther
 Verzeichnis: Marko Günther\Aufträge
 2021\

Position: T9.R / 2.OG

Anzahl: 2 Stk. Umlauf: 7,5 m
 Serie: Schüco AWS/ADS 75.SI Fläche: 3,2 m²
 Typ C / ohne
 Glasfalzdämmung +
 Mitteldichtung 284828 Gll.:
 RC2 (nur P5A Verglasung)
 Farbe: DB703/ Tiger 29-80077_A1, Rahmen: 1.274 x 2.542 mm
 80,0 µm, Standard



Maßstab: 1:150
 Ansicht: Innenansicht

Bereich	Umlauf [m]	PSI-Wert [W/mK]	Fläche [m²]	U-Wert [W/m²K]
Profile			0,954	2,3
- 381120, 381166, 381230 (Angabe vom Systemgeber)			0,198	2,1*
- 431970-HD, 395690 (Angabe vom Systemgeber)			0,448	2,4
- 395690, 431970-HD (Angabe vom Systemgeber)			0,308	2,4
Glas			2,152	0,60
- 16/8/6/8/6=44 mm, SC 560820, g=0,51 (Angabe des Verarbeiters)			2,152	0,60
Abstandshalter Glas	6,37	0,106		
Aluminium/Stahl (Angabe des Verarbeiters)	6,37	0,106		
Gesamt	6,37		3,106	1,4

* Die Position enthält Profile, für die es keine U-Werteinträge in der Datenbank gibt. Daher wurde für diese ersatzweise der Standard-U-Wert verwendet.

Die Wärmedurchgangskoeffizienten U_D wurden für Türelemente nach EN ISO 10077-1:2017 bestimmt.

Seufert-Niklaus GmbH:
 Ein Unternehmen der Foca-Gruppe
 Lindenweg 2 | D-97654 Bastheim
 Tel +49 9773 9181-0
 Fax +49 9773 9181-40


info@seufert-niklaus.de
 www.seufert-niklaus.de
 Geschäftsführer: Christoph Werner
 USt-IdNr.: DE282184043
 Amtsgericht Schweinfurt, HRB 6347

VR-Bank Rhön-Grabfeld eG
 IBAN: DE56 7906 9165 0000 8877 22 | BIC: GENODEF1MLV
Sparkasse Bad Neustadt / Saale
 IBAN: DE97 7935 3090 0011 0087 37 | BIC: BYLADEM1NES
UniCredit Bank - HypoVereinsbank
 IBAN: DE20 7952 0070 0027 8294 65 | BIC: HYVEDEMM407

Auftragsnummer: 210330
 Bearbeiter: Marko Günther
 Verzeichnis: Marko Günther\Aufträge
 2021\

Position: T3-E.L.OTS / 2.OG

Anzahl: 6 Stk. Umlauf: 7,5 m
 Serie: Schüco AWS/ADS 75.SI Fläche: 3,2 m²
 Typ C / ohne
 Glasfalzdämmung +
 Mitteldichtung 284828 Gll.:
 RC2 (nur P5A Verglasung)
 Farbe: DB703/ Tiger 29-80077_A1, Rahmen: 1.274 x 2.542 mm
 80,0 µm, Standard



Maßstab: 1:150
 Ansicht: Innenansicht

Bereich	Umlauf [m]	PSI-Wert [W/mK]	Fläche [m²]	U-Wert [W/m²K]
Profile			0,954	2,3
- 381120, 381166, 381230 (Angabe vom Systemgeber)			0,198	2,1*
- 431970-HD, 395690 (Angabe vom Systemgeber)			0,308	2,4
- 431970-HD, 395690 (Angabe vom Systemgeber)			0,448	2,4
Glas			2,152	0,60
- 8/14/4/14/8=48 mm, GT3a, g=0,15 (Angabe des Verarbeiters)			2,152	0,60
Abstandshalter Glas	6,37	0,031		
Freier Wert (Angabe des Verarbeiters)	6,37	0,031		
Gesamt	6,37		3,106	1,2

* Die Position enthält Profile, für die es keine U-Werteinträge in der Datenbank gibt. Daher wurde für diese ersatzweise der Standard-U-Wert verwendet.

Die Wärmedurchgangskoeffizienten U_D wurden für Türelemente nach EN ISO 10077-1:2017 bestimmt.

Seufert-Niklaus GmbH:
 Ein Unternehmen der Foca-Gruppe
 Lindenweg 2 | D-97654 Bastheim
 Tel +49 9773 9181-0
 Fax +49 9773 9181-40


info@seufert-niklaus.de
 www.seufert-niklaus.de
 Geschäftsführer: Christoph Werner
 USt-IdNr.: DE282184043
 Amtsgericht Schweinfurt, HRB 6347

VR-Bank Rhön-Grabfeld eG
 IBAN: DE56 7906 9165 0000 8877 22 | BIC: GENODEF1MLV
Sparkasse Bad Neustadt / Saale
 IBAN: DE97 7935 3090 0011 0087 37 | BIC: BYLADEM1NES
UniCredit Bank - HypoVereinsbank
 IBAN: DE20 7952 0070 0027 8294 65 | BIC: HYVEDEMM407

Auftragsnummer: 210330
 Bearbeiter: Marko Günther
 Verzeichnis: Marko Günther\Aufträge
 2021\

Position: T3-E.R.ICT / 2.OG

Anzahl: 5 Stk. Umlauf: 7,5 m
 Serie: Schüco AWS/ADS 75.SI Fläche: 3,2 m²
 Typ C / ohne
 Glasfalzdämmung +
 Mitteldichtung 284828 Gll.:
 RC2 (nur P5A Verglasung)
 Farbe: DB703/ Tiger 29-80077_A1, Rahmen: 1.274 x 2.542 mm
 80,0 µm, Standard



Maßstab: 1:150
 Ansicht: Innenansicht

Bereich	Umlauf [m]	PSI-Wert [W/mK]	Fläche [m²]	U-Wert [W/m²K]
Profile			0,954	2,3
- 381120, 381166, 381230 (Angabe vom Systemgeber)			0,198	2,1*
- 431970-HD, 395690 (Angabe vom Systemgeber)			0,448	2,4
- 395690, 431970-HD (Angabe vom Systemgeber)			0,308	2,4
Glas			2,152	0,60
- 8/14/4/14/8=48 mm, GT3a, g=0,15 (Angabe des Verarbeiters)			2,152	0,60
Abstandshalter Glas	6,37	0,031		
Freier Wert (Angabe des Verarbeiters)	6,37	0,031		
Gesamt	6,37		3,106	1,2

* Die Position enthält Profile, für die es keine U-Werteinträge in der Datenbank gibt. Daher wurde für diese ersatzweise der Standard-U-Wert verwendet.

Die Wärmedurchgangskoeffizienten U_D wurden für Türelemente nach EN ISO 10077-1:2017 bestimmt.

Seufert-Niklaus GmbH:
 Ein Unternehmen der Foca-Gruppe
 Lindenweg 2 | D-97654 Bastheim
 Tel +49 9773 9181-0
 Fax +49 9773 9181-40


info@seufert-niklaus.de
 www.seufert-niklaus.de
 Geschäftsführer: Christoph Werner
 USt-IdNr.: DE282184043
 Amtsgericht Schweinfurt, HRB 6347

VR-Bank Rhön-Grabfeld eG
 IBAN: DE56 7906 9165 0000 8877 22 | BIC: GENODEF1MLV
Sparkasse Bad Neustadt / Saale
 IBAN: DE97 7935 3090 0011 0087 37 | BIC: BYLADEM1NES
UniCredit Bank - HypoVereinsbank
 IBAN: DE20 7952 0070 0027 8294 65 | BIC: HYVEDEMM407

Auftragsnummer: 210330
 Bearbeiter: Marko Günther
 Verzeichnis: Marko Günther\Aufträge
 2021\

Position: T3-E.R.OTS / 2.OG

Anzahl: 8 Stk. Umlauf: 7,5 m
 Serie: Schüco AWS/ADS 75.SI Fläche: 3,2 m²
 Typ C / ohne
 Glasfalzdämmung +
 Mitteldichtung 284828 Gll.:
 RC2 (nur P5A Verglasung)
 Farbe: DB703/ Tiger 29-80077_A1, Rahmen: 1.274 x 2.542 mm
 80,0 µm, Standard



Maßstab: 1:150
 Ansicht: Innenansicht

Bereich	Umlauf [m]	PSI-Wert [W/mK]	Fläche [m²]	U-Wert [W/m²K]
Profile			0,954	2,3
- 381120, 381166, 381230 (Angabe vom Systemgeber)			0,198	2,1*
- 431970-HD, 395690 (Angabe vom Systemgeber)			0,448	2,4
- 395690, 431970-HD (Angabe vom Systemgeber)			0,308	2,4
Glas			2,152	0,60
- 8/14/4/14/8=48 mm, GT3a, g=0,15 (Angabe des Verarbeiters)			2,152	0,60
Abstandshalter Glas	6,37	0,031		
Freier Wert (Angabe des Verarbeiters)	6,37	0,031		
Gesamt	6,37		3,106	1,2

* Die Position enthält Profile, für die es keine U-Werteinträge in der Datenbank gibt. Daher wurde für diese ersatzweise der Standard-U-Wert verwendet.

Die Wärmedurchgangskoeffizienten U_D wurden für Türelemente nach EN ISO 10077-1:2017 bestimmt.

Seufert-Niklaus GmbH:
 Ein Unternehmen der Foca-Gruppe
 Lindenweg 2 | D-97654 Bastheim
 Tel +49 9773 9181-0
 Fax +49 9773 9181-40


info@seufert-niklaus.de
 www.seufert-niklaus.de
 Geschäftsführer: Christoph Werner
 USt-IdNr.: DE282184043
 Amtsgericht Schweinfurt, HRB 6347

VR-Bank Rhön-Grabfeld eG
 IBAN: DE56 7906 9165 0000 8877 22 | BIC: GENODEF1MLV
Sparkasse Bad Neustadt / Saale
 IBAN: DE97 7935 3090 0011 0087 37 | BIC: BYLADEM1NES
UniCredit Bank - HypoVereinsbank
 IBAN: DE20 7952 0070 0027 8294 65 | BIC: HYVEDEMM407

Auftragsnummer: 210330
 Bearbeiter: Marko Günther
 Verzeichnis: Marko Günther\Aufträge
 2021\

Position: T4-E.L / 2.OG

Anzahl: 2 Stk. Umlauf: 7,8 m
 Serie: Schüco AWS/ADS 75.SI Fläche: 3,5 m²
 Typ C / ohne
 Glasfalzdämmung +
 Mitteldichtung 284828 Gll.:
 RC2 (nur P5A Verglasung)
 Farbe: DB703/ Tiger 29-80077_A1, Rahmen: 1.424 x 2.542 mm
 80,0 µm, Standard



Maßstab: 1:150
 Ansicht: Innenansicht

Bereich	Umlauf [m]	PSI-Wert [W/mK]	Fläche [m²]	U-Wert [W/m²K]
Profile			1,000	2,3
- 381120, 381166, 381230 (Angabe vom Systemgeber)			0,225	2,1*
- 431970-HD, 395690 (Angabe vom Systemgeber)			0,308	2,4
- 431970-HD, 395690 (Angabe vom Systemgeber)			0,467	2,4
Glas			2,484	1,0
- 8/16/8=32 mm, GT3b, g=0,15 (Angabe des Verarbeiters)			2,484	1,0
Abstandshalter Glas	6,67	0,036		
Freier Wert (Angabe des Verarbeiters)	6,67	0,036		
Gesamt	6,67		3,484	1,5

* Die Position enthält Profile, für die es keine U-Werteinträge in der Datenbank gibt. Daher wurde für diese ersatzweise der Standard-U-Wert verwendet.

Die Wärmedurchgangskoeffizienten U_D wurden für Türelemente nach EN ISO 10077-1:2017 bestimmt.

Seufert-Niklaus GmbH:
 Ein Unternehmen der Foca-Gruppe
 Lindenweg 2 | D-97654 Bastheim
 Tel +49 9773 9181-0
 Fax +49 9773 9181-40


info@seufert-niklaus.de
 www.seufert-niklaus.de
 Geschäftsführer: Christoph Werner
 USt-IdNr.: DE282184043
 Amtsgericht Schweinfurt, HRB 6347

VR-Bank Rhön-Grabfeld eG
 IBAN: DE56 7906 9165 0000 8877 22 | BIC: GENODEF1MLV
Sparkasse Bad Neustadt / Saale
 IBAN: DE97 7935 3090 0011 0087 37 | BIC: BYLADEM1NES
UniCredit Bank - HypoVereinsbank
 IBAN: DE20 7952 0070 0027 8294 65 | BIC: HYVEDEMM407

Auftragsnummer: 210330
 Bearbeiter: Marko Günther
 Verzeichnis: Marko Günther\Aufträge
 2021\

Position: T4-E.R / 2.OG

Anzahl: 1 Stk. Umlauf: 7,8 m
 Serie: Schüco AWS/ADS 75.SI Fläche: 3,5 m²
 Typ C / ohne
 Glasfalzdämmung +
 Mitteldichtung 284828 Gll.:
 RC2 (nur P5A Verglasung)
 Farbe: DB703/ Tiger 29-80077_A1, Rahmen: 1.424 x 2.542 mm
 80,0 µm, Standard



Maßstab: 1:150
 Ansicht: Innenansicht

Bereich	Umlauf [m]	PSI-Wert [W/mK]	Fläche [m²]	U-Wert [W/m²K]
Profile			1,000	2,3
- 381120, 381166, 381230 (Angabe vom Systemgeber)			0,225	2,1*
- 431970-HD, 395690 (Angabe vom Systemgeber)			0,467	2,4
- 395690, 431970-HD (Angabe vom Systemgeber)			0,308	2,4
Glas			2,484	1,0
- 8/16/8=32 mm, GT3b, g=0,15 (Angabe des Verarbeiters)			2,484	1,0
Abstandshalter Glas	6,67	0,036		
Freier Wert (Angabe des Verarbeiters)	6,67	0,036		
Gesamt	6,67		3,484	1,5

* Die Position enthält Profile, für die es keine U-Werteinträge in der Datenbank gibt. Daher wurde für diese ersatzweise der Standard-U-Wert verwendet.

Die Wärmedurchgangskoeffizienten U_D wurden für Türelemente nach EN ISO 10077-1:2017 bestimmt.

Seufert-Niklaus GmbH:
 Ein Unternehmen der Foca-Gruppe
 Lindenweg 2 | D-97654 Bastheim
 Tel +49 9773 9181-0
 Fax +49 9773 9181-40


info@seufert-niklaus.de
 www.seufert-niklaus.de
 Geschäftsführer: Christoph Werner
 USt-IdNr.: DE282184043
 Amtsgericht Schweinfurt, HRB 6347

VR-Bank Rhön-Grabfeld eG
 IBAN: DE56 7906 9165 0000 8877 22 | BIC: GENODEF1MLV
Sparkasse Bad Neustadt / Saale
 IBAN: DE97 7935 3090 0011 0087 37 | BIC: BYLADEM1NES
UniCredit Bank - HypoVereinsbank
 IBAN: DE20 7952 0070 0027 8294 65 | BIC: HYVEDEMM407

Auftragsnummer: 210330
 Bearbeiter: Marko Günther
 Verzeichnis: Marko Günther\Aufträge
 2021\

Position: T3-E.L(FTW) / 3.OG

Anzahl: 2 Stk. Umlauf: 7,5 m
 Serie: Schüco AWS/ADS 75.SI Fläche: 3,2 m²
 Typ C / ohne
 Glasfalzdämmung +
 Mitteldichtung 284828 Gll.:
 RC2 (nur P5A Verglasung)
 Farbe: DB703/ Tiger 29-80077_A1, Rahmen: 1.274 x 2.542 mm
 80,0 µm, Standard



Maßstab: 1:150
 Ansicht: Innenansicht

Bereich	Umlauf [m]	PSI-Wert [W/mK]	Fläche [m²]	U-Wert [W/m²K]
Profile			0,954	2,3
- 381120, 381166, 381230 (Angabe vom Systemgeber)			0,198	2,1*
- 431970-HD, 395690 (Angabe vom Systemgeber)			0,308	2,4
- 431970-HD, 395690 (Angabe vom Systemgeber)			0,448	2,4
Glas			2,152	0,60
- 8/14/4/14/8=48 mm, GT3a, g=0,15 (Angabe des Verarbeiters)			2,152	0,60
Abstandshalter Glas	6,37	0,031		
Freier Wert (Angabe des Verarbeiters)	6,37	0,031		
Gesamt	6,37		3,106	1,2

* Die Position enthält Profile, für die es keine U-Werteinträge in der Datenbank gibt. Daher wurde für diese ersatzweise der Standard-U-Wert verwendet.

Die Wärmedurchgangskoeffizienten U_D wurden für Türelemente nach EN ISO 10077-1:2017 bestimmt.

Seufert-Niklaus GmbH:
 Ein Unternehmen der Foca-Gruppe
 Lindenweg 2 | D-97654 Bastheim
 Tel +49 9773 9181-0
 Fax +49 9773 9181-40


info@seufert-niklaus.de
 www.seufert-niklaus.de
 Geschäftsführer: Christoph Werner
 USt-IdNr.: DE282184043
 Amtsgericht Schweinfurt, HRB 6347

VR-Bank Rhön-Grabfeld eG
 IBAN: DE56 7906 9165 0000 8877 22 | BIC: GENODEF1MLV
Sparkasse Bad Neustadt / Saale
 IBAN: DE97 7935 3090 0011 0087 37 | BIC: BYLADEM1NES
UniCredit Bank - HypoVereinsbank
 IBAN: DE20 7952 0070 0027 8294 65 | BIC: HYVEDEMM407

Auftragsnummer: 210330
 Bearbeiter: Marko Günther
 Verzeichnis: Marko Günther\Aufträge
 2021\

Position: T3-E.R(FTW) / 3.OG

Anzahl: 2 Stk. Umlauf: 7,5 m
 Serie: Schüco AWS/ADS 75.SI Fläche: 3,2 m²
 Typ C / ohne
 Glasfalzdämmung +
 Mitteldichtung 284828 Gll.:
 RC2 (nur P5A Verglasung)
 Farbe: DB703/ Tiger 29-80077_A1, Rahmen: 1.274 x 2.542 mm
 80,0 µm, Standard



Maßstab: 1:150
 Ansicht: Innenansicht

Bereich	Umlauf [m]	PSI-Wert [W/mK]	Fläche [m²]	U-Wert [W/m²K]
Profile			0,954	2,3
- 381120, 381166, 381230 (Angabe vom Systemgeber)			0,198	2,1*
- 431970-HD, 395690 (Angabe vom Systemgeber)			0,448	2,4
- 395690, 431970-HD (Angabe vom Systemgeber)			0,308	2,4
Glas			2,152	0,60
- 8/14/4/14/8=48 mm, GT3a, g=0,15 (Angabe des Verarbeiters)			2,152	0,60
Abstandshalter Glas	6,37	0,031		
Freier Wert (Angabe des Verarbeiters)	6,37	0,031		
Gesamt	6,37		3,106	1,2

* Die Position enthält Profile, für die es keine U-Werteinträge in der Datenbank gibt. Daher wurde für diese ersatzweise der Standard-U-Wert verwendet.

Die Wärmedurchgangskoeffizienten U_D wurden für Türelemente nach EN ISO 10077-1:2017 bestimmt.

Seufert-Niklaus GmbH:
 Ein Unternehmen der Foca-Gruppe
 Lindenweg 2 | D-97654 Bastheim
 Tel +49 9773 9181-0
 Fax +49 9773 9181-40


info@seufert-niklaus.de
 www.seufert-niklaus.de
 Geschäftsführer: Christoph Werner
 USt-IdNr.: DE282184043
 Amtsgericht Schweinfurt, HRB 6347

VR-Bank Rhön-Grabfeld eG
 IBAN: DE56 7906 9165 0000 8877 22 | BIC: GENODEF1MLV
Sparkasse Bad Neustadt / Saale
 IBAN: DE97 7935 3090 0011 0087 37 | BIC: BYLADEM1NES
UniCredit Bank - HypoVereinsbank
 IBAN: DE20 7952 0070 0027 8294 65 | BIC: HYVEDEMM407

Auftragsnummer: 210330
 Bearbeiter: Marko Günther
 Verzeichnis: Marko Günther\Aufträge
 2021\

Position: T3-E.L.OTS / 3.OG

Anzahl: 4 Stk. Umlauf: 7,5 m
 Serie: Schüco AWS/ADS 75.SI Fläche: 3,2 m²
 Typ C / ohne
 Glasfalzdämmung +
 Mitteldichtung 284828 Gll.:
 RC2 (nur P5A Verglasung)
 Farbe: DB703/ Tiger 29-80077_A1, Rahmen: 1.274 x 2.542 mm
 80,0 µm, Standard



Maßstab: 1:150
 Ansicht: Innenansicht

Bereich	Umlauf [m]	PSI-Wert [W/mK]	Fläche [m²]	U-Wert [W/m²K]
Profile			0,954	2,3
- 381120, 381166, 381230 (Angabe vom Systemgeber)			0,198	2,1*
- 431970-HD, 395690 (Angabe vom Systemgeber)			0,308	2,4
- 431970-HD, 395690 (Angabe vom Systemgeber)			0,448	2,4
Glas			2,152	0,60
- 8/14/4/14/8=48 mm, GT3a, g=0,15 (Angabe des Verarbeiters)			2,152	0,60
Abstandshalter Glas	6,37	0,031		
Freier Wert (Angabe des Verarbeiters)	6,37	0,031		
Gesamt	6,37		3,106	1,2

* Die Position enthält Profile, für die es keine U-Werteinträge in der Datenbank gibt. Daher wurde für diese ersatzweise der Standard-U-Wert verwendet.

Die Wärmedurchgangskoeffizienten U_D wurden für Türelemente nach EN ISO 10077-1:2017 bestimmt.

Seufert-Niklaus GmbH:
 Ein Unternehmen der Foca-Gruppe
 Lindenweg 2 | D-97654 Bastheim
 Tel +49 9773 9181-0
 Fax +49 9773 9181-40


info@seufert-niklaus.de
 www.seufert-niklaus.de
 Geschäftsführer: Christoph Werner
 USt-IdNr.: DE282184043
 Amtsgericht Schweinfurt, HRB 6347

VR-Bank Rhön-Grabfeld eG
 IBAN: DE56 7906 9165 0000 8877 22 | BIC: GENODEF1MLV
Sparkasse Bad Neustadt / Saale
 IBAN: DE97 7935 3090 0011 0087 37 | BIC: BYLADEM1NES
UniCredit Bank - HypoVereinsbank
 IBAN: DE20 7952 0070 0027 8294 65 | BIC: HYVEDEMM407

Auftragsnummer: 210330
 Bearbeiter: Marko Günther
 Verzeichnis: Marko Günther\Aufträge
 2021\

Position: T3-E.R.ICT / 3.OG

Anzahl: 5 Stk. Umlauf: 7,5 m
 Serie: Schüco AWS/ADS 75.SI Fläche: 3,2 m²
 Typ C / ohne
 Glasfalzdämmung +
 Mitteldichtung 284828 Gll.:
 RC2 (nur P5A Verglasung)
 Farbe: DB703/ Tiger 29-80077_A1, Rahmen: 1.274 x 2.542 mm
 80,0 µm, Standard



Maßstab: 1:150
 Ansicht: Innenansicht

Bereich	Umlauf [m]	PSI-Wert [W/mK]	Fläche [m²]	U-Wert [W/m²K]
Profile			0,954	2,3
- 381120, 381166, 381230 (Angabe vom Systemgeber)			0,198	2,1*
- 431970-HD, 395690 (Angabe vom Systemgeber)			0,448	2,4
- 395690, 431970-HD (Angabe vom Systemgeber)			0,308	2,4
Glas			2,152	0,60
- 8/14/4/14/8=48 mm, GT3a, g=0,15 (Angabe des Verarbeiters)			2,152	0,60
Abstandshalter Glas	6,37	0,031		
Freier Wert (Angabe des Verarbeiters)	6,37	0,031		
Gesamt	6,37		3,106	1,2

* Die Position enthält Profile, für die es keine U-Werteinträge in der Datenbank gibt. Daher wurde für diese ersatzweise der Standard-U-Wert verwendet.

Die Wärmedurchgangskoeffizienten U_D wurden für Türelemente nach EN ISO 10077-1:2017 bestimmt.

Seufert-Niklaus GmbH:
 Ein Unternehmen der Foca-Gruppe
 Lindenweg 2 | D-97654 Bastheim
 Tel +49 9773 9181-0
 Fax +49 9773 9181-40


info@seufert-niklaus.de
 www.seufert-niklaus.de
 Geschäftsführer: Christoph Werner
 USt-IdNr.: DE282184043
 Amtsgericht Schweinfurt, HRB 6347

VR-Bank Rhön-Grabfeld eG
 IBAN: DE56 7906 9165 0000 8877 22 | BIC: GENODEF1MLV
Sparkasse Bad Neustadt / Saale
 IBAN: DE97 7935 3090 0011 0087 37 | BIC: BYLADEM1NES
UniCredit Bank - HypoVereinsbank
 IBAN: DE20 7952 0070 0027 8294 65 | BIC: HYVEDEMM407

Auftragsnummer: 210330
 Bearbeiter: Marko Günther
 Verzeichnis: Marko Günther\Aufträge
 2021\

Position: T3-E.R.OTS / 3.OG

Anzahl: 2 Stk. Umlauf: 7,5 m
 Serie: Schüco AWS/ADS 75.SI Fläche: 3,2 m²
 Typ C / ohne
 Glasfalzdämmung +
 Mitteldichtung 284828 Gll.:
 RC2 (nur P5A Verglasung)
 Farbe: DB703/ Tiger 29-80077_A1, Rahmen: 1.274 x 2.542 mm
 80,0 µm, Standard



Maßstab: 1:150
 Ansicht: Innenansicht

Bereich	Umlauf [m]	PSI-Wert [W/mK]	Fläche [m²]	U-Wert [W/m²K]
Profile			0,954	2,3
- 381120, 381166, 381230 (Angabe vom Systemgeber)			0,198	2,1*
- 431970-HD, 395690 (Angabe vom Systemgeber)			0,448	2,4
- 395690, 431970-HD (Angabe vom Systemgeber)			0,308	2,4
Glas			2,152	0,60
- 8/14/4/14/8=48 mm, GT3a, g=0,15 (Angabe des Verarbeiters)			2,152	0,60
Abstandshalter Glas	6,37	0,031		
Freier Wert (Angabe des Verarbeiters)	6,37	0,031		
Gesamt	6,37		3,106	1,2

* Die Position enthält Profile, für die es keine U-Werteinträge in der Datenbank gibt. Daher wurde für diese ersatzweise der Standard-U-Wert verwendet.

Die Wärmedurchgangskoeffizienten U_D wurden für Türelemente nach EN ISO 10077-1:2017 bestimmt.

Seufert-Niklaus GmbH:
 Ein Unternehmen der Foca-Gruppe
 Lindenweg 2 | D-97654 Bastheim
 Tel +49 9773 9181-0
 Fax +49 9773 9181-40


info@seufert-niklaus.de
 www.seufert-niklaus.de
 Geschäftsführer: Christoph Werner
 USt-IdNr.: DE282184043
 Amtsgericht Schweinfurt, HRB 6347

VR-Bank Rhön-Grabfeld eG
 IBAN: DE56 7906 9165 0000 8877 22 | BIC: GENODEF1MLV
Sparkasse Bad Neustadt / Saale
 IBAN: DE97 7935 3090 0011 0087 37 | BIC: BYLADEM1NES
UniCredit Bank - HypoVereinsbank
 IBAN: DE20 7952 0070 0027 8294 65 | BIC: HYVEDEMM407

Auftragsnummer: 210330
 Bearbeiter: Marko Günther
 Verzeichnis: Marko Günther\Aufträge
 2021\

Position: T4-E.L / 3.OG

Anzahl: 2 Stk. Umlauf: 7,8 m
 Serie: Schüco AWS/ADS 75.SI Fläche: 3,5 m²
 Typ C / ohne
 Glasfalzdämmung +
 Mitteldichtung 284828 Gll.:
 RC2 (nur P5A Verglasung)
 Farbe: DB703/ Tiger 29-80077_A1, Rahmen: 1.424 x 2.542 mm
 80,0 µm, Standard



Maßstab: 1:150
 Ansicht: Innenansicht

Bereich	Umlauf [m]	PSI-Wert [W/mK]	Fläche [m²]	U-Wert [W/m²K]
Profile			1,000	2,3
- 381120, 381166, 381230 (Angabe vom Systemgeber)			0,225	2,1*
- 431970-HD, 395690 (Angabe vom Systemgeber)			0,308	2,4
- 431970-HD, 395690 (Angabe vom Systemgeber)			0,467	2,4
Glas			2,484	1,0
- 8/16/8=32 mm, GT3b, g=0,15 (Angabe des Verarbeiters)			2,484	1,0
Abstandshalter Glas	6,67	0,036		
Freier Wert (Angabe des Verarbeiters)	6,67	0,036		
Gesamt	6,67		3,484	1,5

* Die Position enthält Profile, für die es keine U-Werteinträge in der Datenbank gibt. Daher wurde für diese ersatzweise der Standard-U-Wert verwendet.

Die Wärmedurchgangskoeffizienten U_D wurden für Türelemente nach EN ISO 10077-1:2017 bestimmt.

Seufert-Niklaus GmbH:
 Ein Unternehmen der Foca-Gruppe
 Lindenweg 2 | D-97654 Bastheim
 Tel +49 9773 9181-0
 Fax +49 9773 9181-40


info@seufert-niklaus.de
 www.seufert-niklaus.de
 Geschäftsführer: Christoph Werner
 USt-IdNr.: DE282184043
 Amtsgericht Schweinfurt, HRB 6347

VR-Bank Rhön-Grabfeld eG
 IBAN: DE56 7906 9165 0000 8877 22 | BIC: GENODEF1MLV
Sparkasse Bad Neustadt / Saale
 IBAN: DE97 7935 3090 0011 0087 37 | BIC: BYLADEM1NES
UniCredit Bank - HypoVereinsbank
 IBAN: DE20 7952 0070 0027 8294 65 | BIC: HYVEDEMM407

Auftragsnummer: 210330
 Bearbeiter: Marko Günther
 Verzeichnis: Marko Günther\Aufträge
 2021\

Position: T4-E.R / 3.OG

Anzahl: 1 Stk. Umlauf: 7,8 m
 Serie: Schüco AWS/ADS 75.SI Fläche: 3,5 m²
 Typ C / ohne
 Glasfalzdämmung +
 Mitteldichtung 284828 Gll.:
 RC2 (nur P5A Verglasung)
 Farbe: DB703/ Tiger 29-80077_A1, Rahmen: 1.424 x 2.542 mm
 80,0 µm, Standard



Maßstab: 1:150
 Ansicht: Innenansicht

Bereich	Umlauf [m]	PSI-Wert [W/mK]	Fläche [m²]	U-Wert [W/m²K]
Profile			1,000	2,3
- 381120, 381166, 381230 (Angabe vom Systemgeber)			0,225	2,1*
- 431970-HD, 395690 (Angabe vom Systemgeber)			0,467	2,4
- 395690, 431970-HD (Angabe vom Systemgeber)			0,308	2,4
Glas			2,484	1,0
- 8/16/8=32 mm, GT3b, g=0,15 (Angabe des Verarbeiters)			2,484	1,0
Abstandshalter Glas	6,67	0,036		
Freier Wert (Angabe des Verarbeiters)	6,67	0,036		
Gesamt	6,67		3,484	1,5

* Die Position enthält Profile, für die es keine U-Werteinträge in der Datenbank gibt. Daher wurde für diese ersatzweise der Standard-U-Wert verwendet.

Die Wärmedurchgangskoeffizienten U_D wurden für Türelemente nach EN ISO 10077-1:2017 bestimmt.

Seufert-Niklaus GmbH:
 Ein Unternehmen der Foca-Gruppe
 Lindenweg 2 | D-97654 Bastheim
 Tel +49 9773 9181-0
 Fax +49 9773 9181-40


info@seufert-niklaus.de
 www.seufert-niklaus.de
 Geschäftsführer: Christoph Werner
 USt-IdNr.: DE282184043
 Amtsgericht Schweinfurt, HRB 6347

VR-Bank Rhön-Grabfeld eG
 IBAN: DE56 7906 9165 0000 8877 22 | BIC: GENODEF1MLV
Sparkasse Bad Neustadt / Saale
 IBAN: DE97 7935 3090 0011 0087 37 | BIC: BYLADEM1NES
UniCredit Bank - HypoVereinsbank
 IBAN: DE20 7952 0070 0027 8294 65 | BIC: HYVEDEMM407

Auftragsnummer: 210330
 Bearbeiter: Marko Günther
 Verzeichnis: Marko Günther\Aufträge
 2021\

Position: T8.L / 3.OG

Anzahl: 2 Stk. Umlauf: 6,9 m
 Serie: Schüco AWS/ADS 75.SI Fläche: 2,8 m²
 Typ C / ohne
 Glasfalzdämmung +
 Mitteldichtung 284828 Gll.:
 RC2 (nur P5A Verglasung)
 Farbe: DB703/ Tiger 29-80077_A1, Rahmen: 1.274 x 2.212 mm
 80,0 µm, Standard



Maßstab: 1:150
 Ansicht: Innenansicht

Bereich	Umlauf [m]	PSI-Wert [W/mK]	Fläche [m²]	U-Wert [W/m²K]
Profile			0,956	2,3
- 381550 (Angabe vom Systemgeber)			0,163	2,1*
- 382870, 376570-HD, 395690 (Angabe vom Systemgeber)			0,315	2,4
- 382870, 376570-HD, 395690 (Angabe vom Systemgeber)			0,478	2,4
Glas			1,761	0,60
- 8/14/4/14/8=48 mm, GT3a, g=0,15 (Angabe des Verarbeiters)			1,761	0,60
Abstandshalter Glas	5,64	0,031		
Freier Wert (Angabe des Verarbeiters)	5,64	0,031		
Gesamt	5,64		2,716	1,3

* Die Position enthält Profile, für die es keine U-Werteinträge in der Datenbank gibt. Daher wurde für diese ersatzweise der Standard-U-Wert verwendet.

Die Wärmedurchgangskoeffizienten U_D wurden für Türelemente nach EN ISO 10077-1:2017 bestimmt.

Seufert-Niklaus GmbH:
 Ein Unternehmen der Foca-Gruppe
 Lindenweg 2 | D-97654 Bastheim
 Tel +49 9773 9181-0
 Fax +49 9773 9181-40


info@seufert-niklaus.de
 www.seufert-niklaus.de
 Geschäftsführer: Christoph Werner
 USt-IdNr.: DE282184043
 Amtsgericht Schweinfurt, HRB 6347

VR-Bank Rhön-Grabfeld eG
 IBAN: DE56 7906 9165 0000 8877 22 | BIC: GENODEF1MLV
Sparkasse Bad Neustadt / Saale
 IBAN: DE97 7935 3090 0011 0087 37 | BIC: BYLADEM1NES
UniCredit Bank - HypoVereinsbank
 IBAN: DE20 7952 0070 0027 8294 65 | BIC: HYVEDEMM407

Auftragsnummer: 210330
 Bearbeiter: Marko Günther
 Verzeichnis: Marko Günther\Aufträge
 2021\

Position: T8.R / 3.OG

Anzahl: 2 Stk. Umlauf: 6,9 m
 Serie: Schüco AWS/ADS 75.SI Fläche: 2,8 m²
 Typ C / ohne
 Glasfalzdämmung +
 Mitteldichtung 284828 Gll.:
 RC2 (nur P5A Verglasung)
 Farbe: DB703/ Tiger 29-80077_A1, Rahmen: 1.274 x 2.212 mm
 80,0 µm, Standard



Maßstab: 1:150
 Ansicht: Innenansicht

Bereich	Umlauf [m]	PSI-Wert [W/mK]	Fläche [m²]	U-Wert [W/m²K]
Profile			0,956	2,3
- 381550 (Angabe vom Systemgeber)			0,163	2,1*
- 382870, 376570-HD, 395690 (Angabe vom Systemgeber)			0,478	2,4
- 395690, 376570-HD, 382870 (Angabe vom Systemgeber)			0,315	2,4
Glas			1,761	0,60
- 8/14/4/14/8=48 mm, GT3a, g=0,15 (Angabe des Verarbeiters)			1,761	0,60
Abstandshalter Glas	5,64	0,031		
Freier Wert (Angabe des Verarbeiters)	5,64	0,031		
Gesamt	5,64		2,716	1,3

* Die Position enthält Profile, für die es keine U-Werteinträge in der Datenbank gibt. Daher wurde für diese ersatzweise der Standard-U-Wert verwendet.

Die Wärmedurchgangskoeffizienten U_D wurden für Türelemente nach EN ISO 10077-1:2017 bestimmt.

Berechnet mit LogiKal U-Wert Modul Version 1.0.0 nach ift Richtlinie WA-05/2 positiv bewertet - ift Prüfbericht 12-000309-PR01(PB-A01-06-de-01).

Die Eingangsdaten der vorliegenden Berechnung sind vom ift nicht geprüft worden und sind durch einen entsprechenden Nachweis als mitgeltende Dokumente zu verwenden. Das ift übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit zur Berechnung des Wärmedurchgangskoeffizienten.

Seufert-Niklaus GmbH:
 Ein Unternehmen der Foca-Gruppe
 Lindenweg 2 | D-97654 Bastheim
 Tel +49 9773 9181-0
 Fax +49 9773 9181-40

info@seufert-niklaus.de
 www.seufert-niklaus.de
 Geschäftsführer: Christoph Werner
 USt-IdNr.: DE282184043
 Amtsgericht Schweinfurt, HRB 6347

VR-Bank Rhön-Grabfeld eG
 IBAN: DE56 7906 9165 0000 8877 22 | BIC: GENODEF1MLV
Sparkasse Bad Neustadt / Saale
 IBAN: DE97 7935 3090 0011 0087 37 | BIC: BYLADEM1NES
UniCredit Bank - HypoVereinsbank
 IBAN: DE20 7952 0070 0027 8294 65 | BIC: HYVEDEMM407