

Hinweise zur Bescheinigung Brandschutz II

**Anhang A.1. Erforderliche Unterlagen zur Bescheinigung Brandschutz II**

Erforderliche Unterlagen zur Bescheinigung Brandschutz II				
gem. gepr. BSN (bzw. Prüfbericht) und §2 SPrüfV				
Bauvorhaben:	Ersatzneubau Grund- und Mittelschule, Zweifach-Sporthalle, Grund- und Mittelschule St. Georg mit Zweifach-Sporthalle; 83043 Bad Aibling, Sonnenstraße 36			
Unser Zeichen:	20-026	Datum:	14.10.2021	Bearbeiter: Schuhböck
Vorlage Stand	06.02.2019			
Nr.	Bestätigung eines Prüf-SV bei Sonderbauten, sowie bei Mittel- und Großgaragen zur Wirksamkeit und Betriebssicherheit (§2 Abs. 1-3 SPrüfV) für:	Bemerkungen	BSN Stelle/ Grundlage Forderung	Erf.
1	Lüftungsanlagen			<input type="checkbox"/>
2	CO-Warnanlagen			<input type="checkbox"/>
3	Entrauchungsanlage			<input type="checkbox"/>
4	Selbsttätige Feuerlöschanlagen			<input type="checkbox"/>
5	Nichtselbsttätige (halbstationäre) Feuerlöschanlagen			<input type="checkbox"/>
6	Brandmelde- und Alarmierungsanlagen (BMA)	BMA inkl. Alarmierungseinrichtung (ELA, SAA usw.)	Pkt. 11.1 BSN	<input checked="" type="checkbox"/>
7	Sicherheitsstromversorgungen (SSV)	Sofern z.B. Zentralbatterie, Aggregat, Sekundärnetz	Pkt. 11.5 BSN	<input checked="" type="checkbox"/>
8	Rauchwarnmelder-Anlagen (RWM nach DIN 14676)			<input type="checkbox"/>
9	Feuerwiderstandsdauer trag. und aussteif. Bauteile	GKL 5, Sonderbau: Prüfbericht des Prüfenieurs	Pkt. 8.1 BSN	<input checked="" type="checkbox"/>
Nr.	Bestätigung eines Sachkundigen zur Betriebssicherheit (§2 Abs. 4 SPrüfV) für:	Bemerkungen		Erf.
15	Feuerwiderstandsdauer trag. und aussteif Bauteile			<input type="checkbox"/>
16	Feuerschutzvorhänge			<input type="checkbox"/>
17	Blitzschutzanlagen	Sofern äußerer Blitzschutz verbaut	Pkt. 11.6 BSN	<input checked="" type="checkbox"/>
18	Rauchableitungsöffnungen	RA-Klappe inkl. Öffnungsmöglichkeit, Lufträume und Treppenträume	Pkt. 9 BSN	<input checked="" type="checkbox"/>
19	Selbsthilfeeinrichtungen	tragbare bzw. fahrbare Feuerlöscher, z.B. Ansul etc.	Pkt. 5 BSN	<input checked="" type="checkbox"/>
20	Trockene Steigleitungen	mit Einspeisestelle und Entnahmestelle	Pkt. 4.3 BSN	<input checked="" type="checkbox"/>
21	Rettungswegkennzeichnung	selbst- oder hinterleuchtete Rz	Pkt. 11.4 BSN	<input checked="" type="checkbox"/>
22	Notleitern und Rettungspodeste			<input type="checkbox"/>
23	Löschwasserversorgung auf Privatgelände			<input type="checkbox"/>
24	Rauchwarnmelder (RWM nach DIN 14676)			<input type="checkbox"/>
25	Sicherheitsbeleuchtung	Treppenlauf, Flure, Gänge im Fluchtwegverlauf	Pkt. 11.3 BSN	<input checked="" type="checkbox"/>
26	Automatische Ansteuerungen über die BMA			<input type="checkbox"/>
27	BOS-Funkanlage			<input type="checkbox"/>
Nr.	Verwendbarkeitsnachweise (AbZ, AbP, ZiE) und Übereinstimmungs-Bestätigung (ÜB) bzw. Fachunternehmer-Erklärung (FE) für:	Bemerkungen		Erf.
		Erfordernis ÜB bzw. FE nach Angabe im Verwendbarkeitsnachweis		
30	Feuerschutzabschlüsse und Feststelleinrichtungen	Türen (T30, T30-RS, T60, T60, T90, T90-RS)	Ohne Anmerkung	<input checked="" type="checkbox"/>
30/1	Feuerschutzvorhänge/Förderanlagenabschlüsse			<input type="checkbox"/>
30/2	Türen mit Brandschutzanforderung			<input type="checkbox"/>
31	Automatische Schiebetüren in Rettungswegen			<input type="checkbox"/>
32	Türen mit elektr. Verriegelung in Rettungswegen			<input type="checkbox"/>
33	Brandschutzklappen in Lüftungsleitungen	ÜE + Zulassung, FE + DoP	sofern verbaut	<input type="checkbox"/>
34	Brandschutzabschottungen	Kabel- bzw. Rohrabschottungen	sofern verbaut	<input type="checkbox"/>
35	Trockenbau mit Brandschutz-Anforderungen	Systemböden, Revisionsklappen, Wände, Decken, Unterdecken	sofern verbaut	<input type="checkbox"/>
36	Brandschutzverglasungen	F..., G..., oder in der Bauart „wie F ...“ mit Einbauort	sofern verbaut	<input type="checkbox"/>
37	Kanäle und Schächte mit BS-Anforderung	z.B. Promat-Kanäle etc. ÜE + Zulassung oder Prüfzeugnis	sofern verbaut	<input type="checkbox"/>
38	BS-Anstriche und BS-Bekleidungen			<input type="checkbox"/>
39	Bodenbeläge			<input type="checkbox"/>
40	Bedachungen			<input checked="" type="checkbox"/>
41	Einbauten und Ausstattungen			<input type="checkbox"/>
42	Raumabschl. Massivwände mit BS-Anforderung			<input type="checkbox"/>
43	Brandwandausführung			<input type="checkbox"/>
44	Wärmedämmverbundsysteme (WDVS)			<input type="checkbox"/>
45	Aufzugs-Schachtsystem nach DIN-EN 81-58	sofern Aufzugsschacht verlangt + Rauchableitung	Pkt. 8.4 BSN	<input checked="" type="checkbox"/>
46	Oberer Abschluss des Treppenraums			<input type="checkbox"/>
Nr.	Betrieblich-organisatorische Nachweise für:	Bemerkungen		Erf.
50	Brandschutzordnung	Teil A, Teil B, Teil C – DIN 14096	Pkt. 12.1 BSN	<input checked="" type="checkbox"/>
51	Feuerwehrpläne z.B. nach DIN 14095	Bestätigung der Feuerwehr zur Verwendung als Einsatzpläne	Pkt. 4 BSN	<input checked="" type="checkbox"/>
52	Flucht- und Rettungspläne	Für die Pausenhalle als VStätte	§32 VStättV	<input checked="" type="checkbox"/>
53	Brandschutzbeauftragter	Namentliche Nennung	Pkt. 12.1 BSN	<input checked="" type="checkbox"/>
54	Betriebliches Evakuierungs-/Räumungskonzept			<input type="checkbox"/>
55	Bestuhlungs- und Einrichtungspläne	Für die Pausenhalle als VStätte	§32 VStättV	<input type="checkbox"/>
56	Orientierungspläne	In den Klassenräumen	Prüfanmerkung	<input checked="" type="checkbox"/>
Nr.	Sonstige Bestätigungen für:	Bemerkungen		Erf.
60	Aufschaltung z. alarmauslösenden Stelle			<input type="checkbox"/>
61	Befestigung und Beschilderung der FW-Zufahrt	Bestätigung vom Bauherrn / Betreiber	Pkt. 4.1 BSN	<input checked="" type="checkbox"/>
62	Löschwasserversorgung	Bestätigung des Versorgers bzw. der Feuerwehr (z.B. Löschwasserteich,...)	Pkt. 4.2 BSN	<input checked="" type="checkbox"/>
63	Betriebssicherheit der Feuerungsanlage			<input type="checkbox"/>
64	Betriebssicherheit der Dunstabzugsanlagen			<input type="checkbox"/>