


TERRATEST 4000 STREAM

FW 0031 #186491
TYP: 300mm, LFG 1.0

DYNAMISCHER PLATTEN-
DRUCKVERSUCH MIT
LEICHEM FÜHGEWICHTS-
GERÄT NACH TECHNISCHER
PRÜFVORSCHRIFT
TP BF-StB Teil B8.3-12

Datum:
FR 19.11.2021 09:51:08
Prüfer L:

$$E_{vd} = 43.8 \text{ MN/m}^2$$



s [mm]	v [mm/s]
4: 0.527	154.6
5: 0.509	149.2
6: 0.507	146.5
Ø 0.514	150.1
s/v =	3.424 ms

EINGABE

ST. GEORGE AS 85

WEITER

BEDENKT

BAUVORHABEN

ESTIS

BODENART

KIES

PRÜFSCHICHT

Ok Kies

PRÜFPERSONAL

[Signature]


TERRATEST 4000 STREAM

FW 0031 #186491
TYP: 300mm, LFG 1.0

DYNAMISCHER PLATTEN-
DRUCKVERSUCH MIT
LEICHEM FÜHGEWICHTS-
GERÄT NACH TECHNISCHER
PRÜFVORSCHRIFT
TP BF-StB Teil B8.3-12

Datum:
FR 19.11.2021 09:48:36
Prüfer L:

$$E_{vd} = 52.9 \text{ MN/m}^2$$



s [mm]	v [mm/s]
4: 0.429	145.5
5: 0.428	140.8
6: 0.417	135.8
Ø 0.425	140.7
s/v =	3.020 ms

EINGABE

CS 12S

WEITER

BEDENKT

BAUVORHABEN

ST. GEORGE

BODENART

KIES

PRÜFSCHICHT

Ok staubarm

PRÜFPERSONAL

[Signature]


TERRATEST 4000 STREAM

FW 0031 #186491
TYP: 300mm, LFG 1.0

DYNAMISCHER PLATTEN-
DRUCKVERSUCH MIT
LEICHEM FÜHGEWICHTS-
GERÄT NACH TECHNISCHER
PRÜFVORSCHRIFT
TP BF-StB Teil B8.3-12

Datum:
FR 19.11.2021 09:40:27
Prüfer L:

$$E_{vd} = 49.7 \text{ MN/m}^2$$



s [mm]	v [mm/s]
4: 0.463	171.6
5: 0.440	159.7
6: 0.456	167.5
Ø 0.453	166.3
s/v =	2.723 ms

EINGABE

CS 8S

WEITER

BEDENKT

BAUVORHABEN

ST. GEORGE

BODENART

KIES

PRÜFSCHICHT

Ok staubarm

PRÜFPERSONAL

[Signature]

TERRATEST 4000 STREAM

FW 0031 #186491
TYP: 300mm, LFG 1.0


DYNAMISCHER PLATTEN-
DRUCKVERSUCH MIT
LEICHTEN FALLGEWICHTS-
GERÄT NACH TECHNISCHER
PRÜFVORSCHRIFT

TP BF-StB Teil 88.3-12

Datum:
FR 19.11.2021 09:38:27

Prüfart:

$$E_{vd} = 91.1 \text{ MN/m}^2$$



s [mm]	v [kN/s]
4: 0.250	105.0
5: 0.242	105.3
6: 0.248	104.0
Ø 0.247	104.8
s/v = 2.356 ms	

EINGABE

Ag rs

WETTER-

Bereut

BAUVORHABEN

St. Geore

BODENART

Wies

PRÜFSCHICHT

Ok Stoberkult.

PRÜFPERSONAL

[Signature]

TERRATEST 4000 STREAM

FW 0031 #186491
TYP: 300mm, LFG 1.0


DYNAMISCHER PLATTEN-
DRUCKVERSUCH MIT
LEICHTEN FALLGEWICHTS-
GERÄT NACH TECHNISCHER
PRÜFVORSCHRIFT

TP BF-StB Teil 88.3-12

Datum:
FR 19.11.2021 09:46:18

Prüfart:

$$E_{vd} = 50.7 \text{ MN/m}^2$$



s [mm]	v [kN/s]
4: 0.441	140.8
5: 0.445	141.9
6: 0.446	139.4
Ø 0.444	140.7
s/v = 3.155 ms	

EINGABE

BS 75

WETTER-

Bereut

BAUVORHABEN

St. Geore

BODENART

Wies

PRÜFSCHICHT

Ok Stoberkult

PRÜFPERSONAL

[Signature]

TERRATEST 4000 STREAM

FW 0031 #186491
TYP: 300mm, LFG 1.0


DYNAMISCHER PLATTEN-
DRUCKVERSUCH MIT
LEICHTEN FALLGEWICHTS-
GERÄT NACH TECHNISCHER
PRÜFVORSCHRIFT

TP BF-StB Teil 88.3-12

Datum:
FR 19.11.2021 09:41:38

Prüfart:

$$E_{vd} = 52.7 \text{ MN/m}^2$$



s [mm]	v [kN/s]
4: 0.431	157.2
5: 0.431	154.5
6: 0.420	153.6
Ø 0.427	155.1
s/v = 2.753 ms	

EINGABE

BS 35

WETTER-

Bereut

BAUVORHABEN

St. Geore

BODENART

Wies

PRÜFSCHICHT

Ok Stoberkult

PRÜFPERSONAL

[Signature]