

Gerthner-Thieltges GmbH & Co. KG
Adlzreiterstr. 15
D-83022 Rosenheim

Mail: s.hermann@projektsteuerung.de

Projekt	685 GMS – Sankt Georg Mittelschule Bad Aibling
Gewerk	331.01 Rohbauarbeiten – Schule, SPH
Auftragnehmer	Fa. Pfeiffer Bauges.m.b.H.
	Oberaustraße 18, 83026 Rosenheim
Betreff	Mängelfreimeldung

Bestätigung:

Die im Abnahmeprotokoll bzw. in separater Anlage vom 28.06.2024 angezeigten Mängel sind gem. Bauvertrag behoben worden.

Rosenheim 09.09.24
Ort, Datum

PFEIFFER
Pfeiffer Baugesellschaft m.b.H.
D-83026 Rosenheim • Oberaustraße 18
T: +49 8031 4402-0 • www.pfeifferbau.de
Unterschrift, Firmenstempel Auftragnehmer

Bestätigung der Mängelfreimeldung:

Rosenheim 16.09.2024
Ort, Datum

 **Gerthner • Thieltges**
Bauüberwachung und Projektsteuerung
Gerthner-Thieltges GmbH & Co. KG
Adlzreiterstraße 15 | Tel: +49 8031 35 89 53-30
83022 Rosenheim | buero@projektsteuerung.de
Bestätigung OU

Seite 1 von 1

Gerthner-Thieltges GmbH & Co. KG
Sitz: Rosenheim
Registergericht Traunstein
Registernummer: HRA 11876

Geschäftsführer:
Florian Gerthner
Prokurist:
Rainer Thieltges

Finanzamt Rosenheim
Steuer-Nr. 156/160/57909
USt-IdNr. DE271828632

Bankverbindung:
VR-Bank Rosenheim Chiemsee eG
IBAN DE83 7116 0000 0009 506888
BIC GENODEF1VRR

Ticketreport 27.05.2024

685_GMS Bad Aibling

Erstellt am: 27.05.2024
Erstellt von: Büro Gerthner-Thieltges
Projekt: 685_GMS Bad Aibling
Adresse: Sonnenstraße 36, 83043 Bad Aibling, Deutschland
Bauherr: Stadt Bad Aibling

Zusammenfassung

ID	Kurztext	Status	Frist	Kategorie	Firma	Verantwortlicher	Stichwörter
685G-2649	Sporthalle Raum TH 117 Putzraum: Eisen bei Dachausstieg verputzen und grundieren	Offen	16.02.2024 09.09.24	Rohbau	331.01_Fa. Pfeiffer	Büro Gerthner- Thieltges	1.OG-Rohbau al. b
685G-2396	Sporthalle Allgemeiner Punkt: Stöpsel sind in Kunststoff ausgeführt, auswechseln	Offen	16.02.2024 09.09.24	Rohbau	331.01_Fa. Pfeiffer	Büro Gerthner- Thieltges	EG al. b
685G-2651	Sporthalle Allgemeiner Punkt: Mörtelreste / Betonschlämme wegschleifen	Offen	16.02.2024 09.09.24	Rohbau	331.01_Fa. Pfeiffer	Büro Gerthner- Thieltges	al. b
685G-2650	Sporthalle Allgemeiner Punkt: Kiesnester nacharbeiten	Offen	16.02.2024 09.09.24	Rohbau	331.01_Fa. Pfeiffer	Büro Gerthner- Thieltges	al. b
685G-2648	Sporthalle Allgemeiner Punkt: Bleistiftstriche wegradieren, Filzstiftstriche und Farbreste nachschleifen	Offen	16.02.2024 09.09.24	Rohbau	331.01_Fa. Pfeiffer	Büro Gerthner- Thieltges	al. b
685G-2984	Schule UG - Undichtigkeit: Nicht- versiegelt Öffnungen zu den wasserführenden Leitungen.	In Bearbeitung	11.04.2024	Rohbau	331.01_Fa. Pfeiffer	Büro Gerthner- Thieltges	UG- Rohbau Schiff nicht fa. Pfeiffer !!
685G-2979	Schule Treppenhaus: Bei Befestigung des Handlaufs wurde in eine Elektroleitung gebohrt.	Offen	06.05.2024 Schon 2023 al.	Rohbau	331.01_Fa. Pfeiffer	Büro Gerthner- Thieltges	2. OG al. b
685G-2382	Schule Treppenhaus TH3 (EG-3.OG): Anbindung Handlauf zu Geländer nicht lackiert	Offen	16.02.2024 09.09.24	Rohbau	331.01_Fa. Pfeiffer	Büro Gerthner- Thieltges	al. b
685G-1039	Schule Treppenhaus (Aula): Delle in Geländer, nacharbeiten	Offen	06.10.2023 09.09.24	Rohbau	331.01_Fa. Pfeiffer	Büro Gerthner- Thieltges	1.OG-Rohbau al. b
685G-2732	Schule Raum 2.23: Geländer teilweise nicht lackiert	Offen	05.04.2024 09.09.24	Rohbau	331.01_Fa. Pfeiffer	Büro Gerthner- Thieltges	2. OG al. b
685G-2024	Schule Allgemeiner Punkt - Zusatzleistung: Betonkosmetik - bitte Nachtrag erstellen	Offen	04.06.2024	Rohbau	331.01_Fa. Pfeiffer	Büro Gerthner- Thieltges	al. b

Ticketreport 27.05.2024



Gerthner + Thieltges
Bauüberwachung und Projektsteuerung

685G-3038	Fahrradanlage: Tür entfernen	Offen	21.05.2024 <i>27.05.24</i>	Rohbau	331.01_Fa. Pfeiffer	Büro Gerthner-Thieltges	<i>EG</i> <i>akt</i>
-----------	------------------------------	-------	-------------------------------	--------	---------------------	-------------------------	-------------------------

↳ Baustelle abholen!