Stütze 45/45

F30

F90

Betonstüfe

OKFF -3,90
OKRF -4,05

F90

F90

F90

F90

F90

Aufzug: Kabinenmaß 120x 210 cm 1150 kg Nennlast

OKFF -5,20
OKRF -5,20

Inst.schacht 01
U.S1
6,74 m²

GL SW DN 100 1 %

U.S5
Aufzug 01
NF:4,75 m²

Rohr DN100 in Bodendurchführung (Ø 11.0) mit Druckwasserdichtung in Bodenplatte einbetonieren

U.06
Lager
NF:19,15 m²
Estrich+Bodenbeschichtung

189

56

OKFF -4,04⁵
OKRF -4,05

F90

205

Fundament Hochtemp. Verteiler
h = 10 cm
b = 275 cm
l = 150 cm

BoPla
Verstärkung
(s.Statik)

Aufzugsunterfahrt, Wände und Bodenplatte 35 cm

Fundament Heizkessel
h = 10 cm
b = 241 cm
l = 279 cm

Unterzug 30/60

241

Heizkessel

GL SW DN100 1 %

20

Rohr DN100 in Bodendurchführung (Ø 11.0) mit Druckwasserdichtung in Bodenplatte einbetonieren

26

20

20

Stütze 25/45

84

279

BoPla
Verstärkung
(s.Statik)

Stütze 50/50

Stütze 45/45

56

Fundament Niedertemp. Verteiler
h = 10 cm
b = 275 cm
l = 150 cm

104

237

115

Fundament Wärmepumpe
h = 10 cm
b = 131 cm
l = 237 cm

Rohr DN100 in Bodendurchführung (Ø 11.0) mit Druckwasserdichtung in Bodenplatte einbetonieren

20

20

GL SW DN 100

131

Wärmepumpe

42

Brüstung Kante im EG

Rohr DN100 in Bodendurchführung (Ø 11.0) mit Druckwasserdichtung in Bodenplatte einbetonieren

U.07
Heizung
NF:61,58 m²
Bodenbeschichtung

268

Unterzug 30/60

RS=OKRFB-1,13

20

20

Inst.schacht 02
U.S2
6,43 m²

F90

Fundament Pufferspeicher
h = 10 cm
b = 275 cm
l = 150 cm

20

213

275

GL SW DN 100 1 %

275

Brüstung Kante im EG

20

214

Rohr DN100 in Bodendurchführung (Ø 11.0) mit Druckwasserdichtung in Bodenplatte einbetonieren

Rohr DN100 in Bodendurchführung (Ø 11.0) mit Druckwasserdichtung in Bodenplatte einbetonieren

20

18

150

F90

F90

Stütze 45/45

GL SW DN 100 1 %

GL SW DN 100 1 %

BoPla
Verstärkung
(s.Statik)

Stütze 50/50

Rohr DN100 in Bodendurchführung (Ø 11.0) mit Druckwasserdichtung in Bodenplatte einbetonieren

Wanddurchführung Ø 11.0 in Schachtwand einbetonieren in bauseitigen Pumpensumpf -87,5 cm OKRFB

Bodenablauf DN100 und Rohr DN100 in Bodendurchführung (Ø 11.0) mit Druckwasserdichtung in Bodenplatte einbetonieren

U.08
HAR
NF: 22,62 m²
Bodenbeschichtung

OKFF -4,04⁵
OKRF -4,05

bauseitiger Pumpensumpf
1,25 m x 1,25 m x 1,25 m

F90

Stütze 45/45

Änderungsliste	
Projekt **Neubau** **Grund- und Mittelschule St. Gerog** Sonnenstraße 36 83043 Bad Aibling	Planinhalt **Grundriss Untergeschoss Zentrale** **Fundament Heizung** **Montageplan**
prüfling	Zeichnungs-Nr. / Index: 421-02-014-Mf0-E2 - Zentrale FU Maßstab: 1:50 Datum: 19.09.2022 Name gepr. / Name gez.: FF / SWC

Prüfling HKS-Energietechnik GmbH Maria-Merian-Str. 12 85521 Ottobrunn
Tel.: 089 / 60 86 46 - 0 Fax: 089 / 60 86 46 -125 e-mail: kontakt@pruefling-hks.de

841x594 mm