

Sarah Hermann

Von: Thorsten Bierling <thorsten.bierling@hg-bau-gmbh.de>
Gesendet: Freitag, 6. Juni 2025 11:32
An: 'Sarah Hermann'
Cc: viktor.lind@hg-bau-gmbh.de
Betreff: AW: 421 Klinikum TS BA2_3136-02_Anforderung
Dokumentationsunterlagen_Nachfrist / brandschutzrelevante Unterlagen

Kennzeichnung: Zur Nachverfolgung
Kennzeichnungsstatus: Gekennzeichnet

Hallo Frau Hermann,

wir bestätigen, alle Dämmungen wie geplant verbaut zu haben, die wir gemäß Planungsvorgabe erhalten haben.

Mit freundlichen Grüßen
Dipl.-Ing. Thorsten Bierling
Bauleiter Ausbau

HG Bau GmbH
Landsberger Str. 14
06112 Halle

Telefon: 0345 - 44478648
Telefax: 0345 – 44478649
E-Mail: hg-bau@t-online.de
Web: www.hg-bau-estrich.de



Geschäftsführerin: Brit Ohme
Amtsgericht Stendal HRB 17689
Finanzamt Halle-Süd: 110/108/06471

Der Inhalt dieser E-Mail ist ausschließlich für den bezeichneten Adressaten bestimmt. Wenn Sie nicht der vorgesehene Adressat dieser E-Mail oder dessen Vertreter sein sollten, so beachten Sie bitte, dass jede Form der Kenntnisnahme, Veröffentlichung, Vervielfältigung oder Weitergabe des Inhaltes dieser E-Mail unzulässig ist. Wir bitten Sie, sich in diesem Falle mit dem Absender der E-Mail in Verbindung zu setzen.

Von: Sarah Hermann <s.hermann@projektsteuerung.de>
Gesendet: Freitag, 6. Juni 2025 08:25
An: thorsten.bierling@hg-bau-gmbh.de
Cc: Franz Helminger <fh@projektsteuerung.de>
Betreff: 421 Klinikum TS BA2_3136-02_Anforderung Dokumentationsunterlagen_Nachfrist / brandschutzrelevante Unterlagen
Priorität: Hoch

Sehr geehrter Herr Bierling,

leider haben wir noch immer keine Baubestandsdokumentation von Ihnen erhalten. Wir fordern Sie auf uns die Unterlagen bis 16.06.2025 per E-Mail oder Download-Link zukommen zu lassen und weisen besonders auf folgende brandschutzrelevante Unterlagen hin:

- Eigenerklärung, dass innerhalb der notwendigen Flure und der notwendigen Treppenräume ausschließlich nichtbrennbare Dämmstoffe und Bekleidungen verbaut wurden. Diese Anforderungen gilt insbesondere für die Trittschalldämmung.
- Eigenerklärung, dass etwaige brennbare Trittschalldämmungen bei der Überbrückung von Bauteilen mit erforderlicher Feuerwiderstandsklasse mit einem nicht-brennbaren Randdämmstreifen versehen wurden.
- Übereinstimmungsbestätigung über die fachgerechte Ausbildung von Fugen mit Anforderungen an eine Feuerwiderstandsfähigkeit.

Mit freundlichen Grüßen

Sarah Hermann

Projektcontrolling

T +49 8031_358 953-32

F +49 8031_358 953-55

s.hermann@projektsteuerung.de

www.projektsteuerung.de



Gerthner-Thieltges GmbH & Co. KG, Adlzreiterstraße 15, 83022 Rosenheim

Sitz: Rosenheim, Registergericht Traunstein, Registernr. HRA 11876

Steuer-Nr. 156/160/57909 - USt-IdNr. DE271828632

Ingenieure + Bausachverständige

Von: Sarah Hermann <s.hermann@projektsteuerung.de>

Gesendet: Freitag, 4. April 2025 08:53

An: thorsten.bierling@hg-bau-gmbh.de

Cc: Franz Helminger <fh@projektsteuerung.de>

Betreff: AW: 421 Klinikum TS BA2_3136-02_Anforderung Dokumentationsunterlagen

Sehr geehrter Herr Bierling,

leider haben wir noch keine Dokumentationsunterlagen von Ihnen erhalten.

Wir erinnern daher und bitten Sie uns die Unterlagen auf dem digitalen Weg bis 11.04.2025 zukommen zu lassen.

Mit freundlichen Grüßen

Sarah Hermann


Projektcontrolling

T +49 8031_358 953-32

F +49 8031_358 953-55

s.hermann@projektsteuerung.de

www.projektsteuerung.de



Gerthner-Thieltges GmbH & Co. KG, Adlzreiterstraße 15, 83022 Rosenheim

Sitz: Rosenheim, Registergericht Traunstein, Registernr. HRA 11876

Steuer-Nr. 156/160/57909 - USt-IdNr. DE271828632

Ingenieure + Bausachverständige

Von: Sarah Hermann <s.hermann@projektsteuerung.de>
Gesendet: Donnerstag, 20. März 2025 20:19
An: thorsten.bierling@hg-bau-gmbh.de
Cc: Franz Helminger <fh@projektsteuerung.de>
Betreff: 421 Klinikum TS BA2_3136-02_Anforderung Dokumentationsunterlagen

Sehr geehrter Herr Bierling,

bitte beachten Sie beiliegendes Schreiben zur Anforderung Ihrer Dokumentationsunterlagen für das Projekt 421 Klinikum TS BA2 Neubau Süd, Gewerk 3136-02 Fließestrich.
Die Unterlagen sind uns zur Prüfung in digitaler Form per E-Mail oder Downloadlink zu übergeben.

Bitte reichen Sie Ihre Unterlagen bis spätestens 03.04.2025 ein.
Für Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Sarah Hermann


Projektcontrolling

T +49 8031_358 953-32

F +49 8031_358 953-55

s.hermann@projektsteuerung.de

www.projektsteuerung.de



Gerthner-Thieltges GmbH & Co. KG, Adlzreiterstraße 15, 83022 Rosenheim
Sitz: Rosenheim, Registergericht Traunstein, Registernr. HRA 11876
Steuer-Nr. 156/160/57909 - USt-IdNr. DE271828632

Ingenieure + Bausachverständige