

Sarah Hermann

Von: Franz Helminger <fh@projektsteuerung.de>
Gesendet: Mittwoch, 16. Juli 2025 17:34
An: LUDS - Felicitas Caffier; Sarah Hermann
Cc: Heck Frank
Betreff: 421_KSOB_Vorzeitige Inbetriebnahme 1.UG
Anlagen: Rauchschutztür 1.docx; 250716_KOT02-17_Vorzeitige Nutzungsaufnahme_Rassek.pdf

Sehr geehrte Damen und Herren,

unter Punkt „i“ wird die Rauchschutztür in der Achse A beschrieben. Die Rauchschutztür sitzt in der Nähe Achse D in der Magistrale 1.UG. Im Anhang die Fotos mit der Bestätigung, dass die Leitungen rauchdicht verschlossen wurde. Hierzu wurde ein weiterer Deckenkoffer montiert.

Mit freundlichen Grüßen

Franz Helminger

T +49 8031_358 953-30

M +49 172 2825633

F +49 8031_358 953-55

fh@projektsteuerung.de

www.projektsteuerung.de



Gerthner-Thieltges GmbH & Co. KG, Adlzreiterstraße 15, 83022 Rosenheim

Sitz: Rosenheim, Registergericht Traunstein, Registernr. HRA 11876

Steuer-Nr. 156/160/57909 - USt-IdNr. DE271828632

Ingenieure + Bausachverständige