

Leistungserklärung (DoP): GEZE TS 5000

Kennung Leistungserklärung		GEZE TS 5000_0432-BRP-0010
1. Produktart	Türschließersystem	
2. Identnummern	115192, 115191, 068222, 000773, 014945, 068221, 015695, 137721, 027334, 027336, 027335, 027333, 102365, 102364, 102363, 108481	
3. Verwendungszweck	Türschließmittel mit kontrolliertem Schließablauf zur Verwendung an Feuer- und/oder Rauchschutztüren oder an Fluchtwegtüren	
4. Hersteller	GEZE GmbH, Reinhold-Vöster-Str. 21-29, D-71229 Leonberg	
5. Bevollmächtigter	---	
6. System zur Bewertung der Leistungsbeständigkeit	1	
7. Harmonisierte Norm	EN 1154:1996 + A1:2002	
8.1. Notifizierte Stelle	MPA Dortmund, Marsbruchstraße 186, D-44287 Dortmund-Aplerbeck, Notified Body ID = 0432	
8.2. ID Zertifikat	0432-BRP-0010	
9. Erklärte Leistung	Festgestellte wesentliche Merkmale	
EN 1154 - Selbstschließend	Anforderungen "selbstschließend" erfüllt - EN 1154:1996 + A1:2002 Abschnitte 5.2.1, 5.2.3 - 5.2.16, 5.2.18	
EN 1154 - Dauerfunktion des Selbstschließens	Anforderungen "Dauerfunktion" erfüllt - EN 1154:1996 + A1:2002 Abschnitte 5.2.2, 5.2.17.1, 5.2.17.2	
Gefährliche Substanzen	Keine gefährlichen Substanzen im Sinne der EG-Richtlinien und der REACH-Verordnung	
EN 1154 Klassifizierung		
Anwendungsklasse	4 (Klasse 3 = Schließen aus min. 105°, 4 = Schließen aus 180°)	
Dauerfunktion des Selbstschließens	8 (Klasse 8 = 500.000 Zyklen)	
Türschließergröße	2-6 (Türschließergrößen = 1-7)	
Eignung zur Verwendung an Feuer-/ Rauchschutztüren	1 (Klasse 0 = nicht geeignet, 1 = geeignet)	
Sicherheit	1 (Klasse 1 = Nutzungssicherheit)	
Korrosionsbeständigkeit	4 (nach EN 1670: Klasse 0 = keine definiert, Klasse 1 = geringe, Klasse 2 mittlere, Klasse 3 = hohe, Klasse 4 = sehr hohe)	
10. Leistung Produkt	Die Leistung des Produkts nach Nr. 1 entspricht der erklärten Leistung nach Nr. 9. Verantwortlich für die Erstellung der Leistungserklärung nach Nr. 9 ist allein der Hersteller nach Nr. 4.	
Ort, Datum	Leonberg, 06.12.2013	
Hermann Alber, Geschäftsführer		