

Werksbescheinigung für RS-1 + RS-2 Türen

Bauvorhaben: **Klinikum Traunstein (240052)**

Firma: **Aluminium-Fenster-Fassaden-Technik GmbH**

Anschrift: **Einersbergstraße Nr. 3, 36404 Vacha-Oberzella**

bescheinigt hiermit, dass die aus Ihrer Produktion stammende

1- und 2-flgl. Rauchschutztür(en)

mit der Produktbezeichnung auf dem Kennzeichnungsschild
Rauchschutztüren RS-1 und RS-2 **"Hueck Lava 65-S"**

dem Baumuster des allgemeinen Prüfzeugnisses AbP. **P-12-001078-PR01-ift**
der Prüfstelle ift Rosenheim, welches mit positivem
Ergebnis nach den in DIN 18 095 Teil 1 festgelegten Bedingungen geprüft wurde

a) entspricht*.

b) ~~mit Abweichungen entspricht*~~

~~Die Abweichungen:~~

~~/.~~

~~sind durch die gutachterliche Stellungnahme~~

~~Nr. vom _____ /.~~

~~des Prüfinstituts: _____ /.~~

~~für zulässig erklärt worden.~~

Die Rauchschutztür(en) wurde(n) im Jahre **2025** hergestellt und eingebaut.
Eine Kurzfassung des Prüfzeugnisses wird in der Anlage beigelegt.

Bemerkung:

Die Türen und deren Schössern sind vorgerichtet für mechanische Profilzylinder / Blindzylinder und müssen mit diesen ausgerüstet sein. Alle bauseits eingesetzten Komponenten dürfen nur eingesetzt werden, wenn sie mit diesem speziellen Türsystem geprüft sind.

Alle Türen sollten mit Türpuffern ausgestattet werden, um Beschädigungen vorzubeugen.

Vacha/Oberzella,
Ort

04.03.2026
Datum

A · F · F · T GmbH
Einersbergstraße • 36404 Vacha-Oberzella
Telefon 03 89 62 / 576-0
Telefax 03 89 62 / 576-69

rechtsverbindliche Unterschrift/Firmenstempel

*) Nichtzutreffendes bitte streichen!

Anlage

- AbP. P-12-001078-PR01-ift

Verteiler Akte/17