

Übereinstimmungsbestätigung für T30 & T30/RS-Türen

Bauvorhaben: **Klinikum Traunstein (240052)**

Firma: **Aluminium-Fenster-Fassaden-Technik GmbH**

Anschrift: **Einersbergstraße Nr. 3, 36404 Vacha-Oberzella**

Feuerschutzabschlüsse

☐ T30-1-FSA Tür "Lava 77-30"

☒ T30-1/RS-FSA Tür "Lava 77-30"

☐ T30-2-FSA Tür "Lava 77-30"

☒ T30-2/RS-FSA Tür "Lava 77-30"

Hiermit wird bestätigt, dass der **Zulassungsgegenstand** / die **Zulassungsgegenstände** hinsichtlich aller Einzelheiten fachgerecht und unter Einhaltung aller Bestimmungen der Allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung / Allgemeinen Bauartgenehmigung Nr.: Z-6.20-2144 des Deutschen Instituts für Bautechnik vom * (und ggf. der Bestimmungen der Änderungs- und Ergänzungsbescheide *) sowie der Einbauanleitung, die der Antragsteller dieser Zulassung/Hersteller des Feuerschutzabschlusses bereitgestellt hat, eingebaut wurde(n).

Zeitraum des Einbaus des Feuerschutzabschlusses/der Feuerschutzabschlüsse: **2025**

Die betreffenden Türen sind mit Zulassungsschildern gekennzeichnet.
Ein Zulassungsbescheid wird in der Anlage beigelegt.

* Geltungsdauer / Änderungen / Ergänzungen siehe Deckblatt der Zulassung

Hinweis zum Bauwerkanschluss:

Die Wandanschlüsse (seitlich + oben) der Türelemente (der Einbau „in“ bzw. der Anschluss „an“) wurden alle gemäß der o.g. Zulassung (3.2 ff.) ausgeführt.

Durch die Abstimmung mit der Projektplanung und der Bauleitung -im Zuge unserer Planung, Freigabe und Ausführung- wurde uns bestätigt, dass die gesamten fortlaufenden Wände, die an die Einbauöffnungen der betreffenden Türen angrenzen, in der gleichen Brandschutzqualität der Wände ausgeführt werden.

Ebenso wurde bestätigt, dass alle an bekleidete Stahlstützen angrenzenden raumabschließenden Bauteile mit zugelassener und mindestens ebenso feuerwiderstandsfähiger Qualität (nach Norm oder Prüfzeugnis gemäß Zulassung) ausgeführt werden. Gleiches gilt für alle Durchdringungen und Abschottungen.

Bemerkung:

Die Türen und deren Schlössern sind vorgerichtet für mechanische Profilzylinder / Blindzylinder und müssen mit diesen ausgerüstet sein. Alle bauseits eingesetzten Komponenten dürfen nur eingesetzt werden, wenn sie mit diesem speziellen Türsystem geprüft sind.

Alle Türen sollten mit Türpuffern ausgestattet werden, um Beschädigungen vorzubeugen.

Vacha/Oberzella, 04.03.2026
Ort Datum

A · F · F · T GmbH

Einersbergstraße • 36404 Vacha-Oberzella

Telefon 03 69 62 / 576-0

Telefax 03 69 62 / 576-60

rechtsverbindliche Unterschrift/Firmenstempel

Anlage

- Zulassungsbescheid Nr.: **Z-6.20-2144**

Verteiler

Akte / 17